



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche

PAL B - Via Di Novoli 26 - 50127 FIRENZE

regionetoscana@postacert.toscana.it

Agli indirizzi sottoindicati

OGGETTO: EL-505 - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della "Variante in cavo interrato a 132 kV dell'elettrodotto aereo esistente fra la Stazione Elettrica (SE) di Calenzano e S.Martino". Intervento nel Comune di Calenzano, in provincia di Firenze, Regione Toscana.

Proponente: Terna S.p.A.

Chiusura della Conferenza di Servizi decisoria semplificata e richiesta di Intesa alla Regione Toscana

In riferimento al procedimento riportato in oggetto si comunica quanto segue.

In data 7/3/2022, con nota prot.P20220019106, la Società ha presentato istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. A questa ha fatto seguito richiesta di integrazione documentale da parte di codesto Ministero, datata 23/5/2022 con nota prot. n.15858, cui il Proponente ha dato riscontro in data 16/6/2022 con nota prot.P20220052339.

Il progetto consiste nell'interramento della tratta di linea elettrica aerea 132 kV "Calenzano –San Martino" in ingresso alla Stazione Elettrica di Calenzano, al fine di bypassare il centro urbano, consentendo così di minimizzare l'impatto della linea nella città. Al contempo l'intervento, in unione con una variante localizzativa all'elettrodotto esistente 380 kV d.t. "Calenzano –Marginone/Suvereto" (non facente parte della presente istanza autorizzativa), consentirà l'ampliamento e lo sviluppo della



zona sportiva Fogliaia, nel Comune di Calenzano. La lunghezza complessiva dell'opera prevista sarà di circa 2,6 km, inclusa la realizzazione di un nuovo sostegno di transizione aereo/cavo.

Questa Amministrazione con nota prot.n.19489 del 21/06/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento e successivamente, con nota prot.31287 del 28/09/2022, in esito alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.,

Nella predetta nota prot.31287 del 28/09/2022, questa Amministrazione ha altresì segnalato che l'intervento in progetto interessa aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/04 ed, attraversando il Torrente Marina e Torrente Garille, intercetta superfici classificate nel livello di pericolosità da alluvione media, secondo il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Inoltre interessa superfici che, da Regolamento Urbanistico del comune di Calenzano, comprendono aree attrezzate destinate al gioco dei bambini e alla sosta degli adulti.

Il soggetto richiedente Terna S.p.A., ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi interessati dall'intervento mediante pubblicazione dell'AVVISO AL PUBBLICO:

- in data 28/10/2022, sull'albo pretorio on-line del comune di Calenzano e sul sito web della Regione Toscana, per trenta giorni consecutivi;
- in data 28/10/2022, sui quotidiani a diffusione nazionale *La Repubblica* e *Il Messaggero* e sui quotidiani a diffusione locale *La Nazione* e *Corriere Fiorentino*;

A seguito delle predette notifiche e pubblicazioni, così come comunicato anche da Terna con nota prot.n.P20240006899 del 19/01/2024, non sono pervenute osservazioni.

Con riferimento all'iter istruttorio successivo alla succitata nota di avvio del procedimento, si rappresenta inoltre che:

- con nota prot.n.186921 del 10/08/2022 Telecom Italia, segnalando che gli elementi forniti dalla Società TERNA SpA sono idonei a riscontrare le interferenze geometriche tra l'elettrodotto in oggetto e gli impianti di comunicazione della scrivente società, ha richiesto la documentazione ai fini della valutazione delle interferenze elettromagnetiche, necessaria a garantire adeguata protezione *“alle reti di tlc della scrivente società in caso di tensioni sopra soglia provocate da guasto dell'elettrodotto”*. Successivamente, con nota prot.n.P20230130902 del 20/12/2023, il Proponente ha fatto pervenire il contenuto degli accordi intercorsi con Telecom Italia, all'interno dei quali il referente dell'Ente interferito ha acconsentito che la documentazione



precedentemente richiesta venga consegnata con il progetto esecutivo dell'opera e contestualmente ha espresso il benestare alla costruzione ed esercizio degli impianti in oggetto;

- con nota prot.n.48891 del 26/08/2022 la società Acqua Publiacqua, nell'attestare che il raffronto e la sovrapposizione planimetrica delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) alle tavole di progetto non è del tutto attendibile sia per la mancanza di riferimenti per il perfetto posizionamento delle opere sia per la stessa attendibilità del GIS aziendale che non certifica né garantisce inequivocabilmente la posizione delle infrastrutture del S.I.I, ha espresso parere favorevole, purchè la linea di alta tensione venga posata alla maggior distanza possibile dalle infrastrutture presenti secondo quanto disposto dalle Norme CEI 11-17 e, dove non attuabile, venga prevista una distanza in proiezione orizzontale tra le superfici affacciate non inferiore a 50 cm per garantire al Gestore ogni possibile intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- con nota prot.n.358655 del 21/09/2022 il Genio Civile Valdarno Centrale, nell'attestare interferenze con i corsi d'acqua Torrente Marina, Torrente Garille e gli ulteriori classificati con la sigla MV30749 e MV30721 (conosciuti nel territorio come fosso Garillino e Garillino Sud) per la presenza di quattro attraversamenti in subalveo mediante T.O.C, ha specificato che per l'esecuzione dei lavori, il richiedente si dovrà dotare dell'autorizzazione idraulica per l'effettuazione dei lavori che interesseranno le due fasce di larghezza 10 metri dal piede d'argine esterno o, in sua assenza, del ciglio di sponda, e della concessione demaniale per i lavori che interesseranno l'alveo, ai sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 80/2015 e dei D.P.G.R. 60/R/2016 e 42/R/2018;
- con nota prot.n.140124 del 06/10/2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato Territoriale della Toscana, ha emesso il Nulla Osta all'esecuzione ai sensi dell'art.56 del D. Lgs 01/08/2003 n. 259, richiamando altresì l'attenzione sull'obbligo di effettuare gli adempimenti preliminari e successivi alla realizzazione dell'opera, che si sostanziano nella comunicazione di inizio e fine lavori con contestuale attestazione della conformità dell'opera al progetto tecnico definitivo;
- con nota prot.n.9220 del 18/11/2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, segnalando che il parere di competenza viene rilasciato limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità



da alluvioni fluviali, ha comunicato che *“l’intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente”*;

- con nota prot.12294 del 21/11/2022 il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, nel segnalare l’interferenza del cavidotto con il reticolo idrografico, richiamando quanto già dettagliato dal Genio Civile Valdarno Centrale, considerate le modalità di attraversamento mediante tecnica TOC, ha richiesto che per i canali Garillino e Garillino sud la trivellazione venga effettuata ad almeno 2,00 mt dal fondo del canale, mentre per il Garille, considerato che esso è un canale pensile, tale distanza venga mantenuta dal piano di campagna, fatte salvo le prescrizioni da parte del Genio Civile Valdarno Centrale;
- con nota prot.n.19809 del 22/11/2022 il Ministero delle Infrastrutture e de i Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali – Div.III^ ha comunicato la conclusione dell’endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica, allegando il parere della Regione Toscana, che conferma *“che le opere in progetto risultano coerenti con il PTCP vigente della Città Metropolitana di Firenze (non avendo ricevuto ulteriori riscontri dalla stessa Città Metropolitana), mentre per quanto concerne il Comune di Calenzano le opere in questione risultano urbanisticamente conformi al Regolamento Urbanistico vigente, ma non risultano urbanisticamente conformi al Piano Operativo approvato dallo stesso Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 10.11.2022, in attesa di pubblicazione e successiva vigenza di legge”*;
- con nota prot.n.32302-P del 12/12/2022 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato ha espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico. Al riguardo della tutela archeologica, la Soprintendenza suddetta ha disposto l’esecuzione di saggi archeologici preventivi con modalità da concordarsi in incontro tecnico dedicato con il Proponente. Successivamente, anche alla luce di quanto inviato dal Proponente con nota prot.n.P20230069591 del 04/07/2023, la suddetta Amministrazione con nota prot. n.21683-P del 31/08/2023, prendendo atto delle difficoltà logistiche relative all’accessibilità alle aree oggetto di intervento, ha disposto che i saggi potranno essere eseguiti in fase esecutiva, confermando la richiesta di assicurare la sorveglianza archeologica in corso d’opera da parte di professionisti archeologi, per tutte le opere di scavo previste;



- con nota prot.n.491288 del 19/12/2022 la REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, al fine della formazione dell’ Intesa regionale ex DL239/2003, ha inoltrato il contributo istruttorio da parte di ARPAT, il quale, nell’evidenziare “*la possibile interferenza della fascia di rispetto con luoghi in cui si applica il valore di attenzione / l’obiettivo di qualita (L.36/01 e relativo DPCM 8/7/03): interferenza della DPA con pertinenze esterne di edifici abitativi ed aree a possibile permanenza prolungata / alta frequentazione di persone.*”, ha richiesto che:

- *nei tratti in cui la DPA interferisce con luoghi a possibile permanenza prolungata o ad alta frequentazione sia prevista un’adeguata profondità di interramento (maggiore di quanto ipotizzato nella documentazione esaminata: 1,5 m÷1,7 m) e/o un’adeguata schermatura, per garantire in tali luoghi il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 μ T di cui al DPCM 08/07/2003;*
- *sia attuato uno specifico monitoraggio di verifica - per ciascuna delle tipologie di mitigazione individuate - dell’efficacia delle soluzioni adottate per soddisfare la precedente condizione;*

Contestualmente, la suddetta Direzione Ambiente ed Energia ha richiesto al comune di Calenzano una verifica, per l’area in questione, dei luoghi potenzialmente interessati individuati dalla Legge 36/2001, in particolare: areegioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.

Successivamente, con nota prot.n.P20230011776 del 02/02/2023, il Proponente ha fornito riscontro alle succitate note evidenziando che le simulazioni effettuate per il calcolo del campo magnetico, riportate nei documenti di progetto, si basano per la maggior parte del tracciato sulla condizione di posa più sfavorevole, ovvero quella costituita da una terna di cavi posati in tubiera e l’altra ternain corrispondenza di buca giunti. Inoltre la planimetria con la rappresentazione delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) riporta la DPA calcolata con tale configurazione di posa per la maggior parte del tracciato, ad eccezione dei soli tratti nei quali, a causa della presenza di recettori sensibili (abitazioni, fabbricati, ecc), è stato previsto di non realizzare buche giunti. Dopodichè, Terna ha precisato che:

- nei tratti in cui dovesse essere riscontrata un’interferenza con recettori sensibili di cui all’art.4, comma 1, lett h) della legge quadro n.36/2001 anche alla luce delle indagini e della conseguente definizione del progetto esecutivo, verrà messa in atto l’ottimizzazione



progettuale che consenta di ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto, procedendo a compattare la disposizione delle fasi, ovvero ad approfondire o schermare i cavi;

- si rende disponibile ad effettuare misurazioni post operam in fase di esercizio al fine di verificare le soluzioni di mitigazione eventualmente adottate;

Il comune di Calenzano, con nota prot.n.31745 del 19/09/2023, nel segnalare che l'intervento in oggetto condivide buona parte del percorso interrato con altro progetto di Terna (*parziale attestamento in cavo dell'attuale linea aerea da 132 kV "Calenzano-Vaiano"*), ha riproposto quanto già segnalato per tale ultima iniziativa, individuando due aree quali luoghi potenzialmente interessati ex Legge 36/2001, ovvero l'area pertinenziale di funzione sportiva – via Vittorio Emanuele e le aree pertinentziali di giardino pubblico – via G.Pergolesi, per le quali ha precisato quanto segue:

- ✓ L'area (via Vittorio Emanuele) risulta attualmente interessata dalla presenza di orti privati, per i quali ai fini urbanistici/edilizi non si rappresenta la fattispecie del "*luogo stabilmente attrezzato*" né della "*permanenza ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere*". Tuttavia, poichè l'area si trova nelle pertinenze della zona sportiva (complesso dello Stadio Comunale, Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale) risulta interessante per i possibili sviluppi futuri della zona stessa, e pertanto se ne potrebbe preservare l'uso futuro garantendo un campo di induzione magnetica al suolo inferiore al limite rappresentato dall'obiettivo di qualità di 3 μ T, definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- ✓ Nell'area (via G.Pergolesi) risulta allo stato attuale il passaggio del cavo in area pertinenziale di giardino pubblico, adiacente ad area stabilmente attrezzata, quest'ultima non risultando interessata da interferenza; per quest'area ai fini urbanistici/edilizi non si rappresenta la fattispecie della "*permanenza ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere*"; tuttavia, poichè l'area si trova nelle pertinenze della zona già adibita a giardino pubblico attrezzato, per i possibili sviluppi futuri della zona stessa se ne potrebbe preservare l'uso futuro, e la possibilità di aumentare la presenza di zone stabilmente attrezzate, garantendo un campo di induzione magnetica al suolo inferiore al limite rappresentato dall'obiettivo di qualità di 3 μ T, definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Tanto premesso, il comune ha proposto che vengano adottati i medesimi accorgimenti tecnici, di cui alle indicazioni di fattibilità contenute nell'Allegato 1 (soluzioni tecniche previste per la mitigazione dei campi magnetici) della nota Terna prot.n. P20230078414 del 27/07/2023, con la quale il Proponente ha illustrato le soluzioni previste per le aree di cui sopra che, seppur relative



ad altro procedimento nello stesso comune, consistono in un maggiore approfondimento della profondità di posa dei cavi con la contestuale definizione dei punti di monitoraggio. In ultimo, anche alla luce dei contributi pervenuti, il Proponente, con nota prot.n. P20230117273 del 16/11/2023, ha inteso fornire riscontro alla REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia dichiarando di “*confermare le conclusioni di cui alla nostra nota citata del 02/02/2023, ferme e impregiudicate le ottimizzazioni che potranno eventualmente essere adottate in fase esecutiva*”

In ultimo si segnala che il Proponente, con nota prot.A20230105593 del 17/10/2023, ha dato evidenza del parere rilasciato da ENAC (nota prot.n.140727-P del 11/11/2022), attestante che tutte le verifiche di compatibilità effettuate hanno avuto esito favorevole e che per l'intervento non sussiste un interesse di carattere aeronautico;

Si comunica altresì che le altre determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni.

I suddetti atti di assenso sono dettagliatamente elencati e ricompresi nell'Allegato “elenco pareri pervenuti” che si trasmette unitamente alla presente.

Tenuto conto di quanto sopra e valutate le risultanze del procedimento istruttorio, questa Amministrazione comunica la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sopra citata e invita la Regione Toscana a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche e integrazioni.

Si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a verificare la presenza della propria determinazione di competenza nell'allegata tabella pareri e, eventualmente, a segnalarne prontamente l'assenza.

La DIRIGENTE
(*Avv. Maria Rosaria Mesiano*)

Allegati: Elenco pareri pervenuti



INDIRIZZI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione IV

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

VA@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche

Via del Policlinico, 2 - 00161 Roma

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - Div. III

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLA SALUTE

D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV - Prevenzione del rischio fisico chimico e biologico

Via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

dgprev@postacert.sanita.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica – Uff. prevenzione incendi e rischio industriale

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea - Reparto

Territorio e Patrimonio

Piazza Novelli, 1 – 20129 Milano

aeroscuoleaeroregione1@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Marina Militare Comando Marittimo Nord

Ufficio Infrastrutture e Demanio

Via Amendola, 7 - 19100 La Spezia

marina.nord@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Militare Esercito - Comando Forze Operative

Nord (COMFOP Nord)

Via Cristoforo Moro, 7 – 35141 Padova

comfopnord@postacert.difesa.it

MINISTERO DELL'IMPRESA E DEL MADE IN ITALY

D. G. per le Attività territoriali

Ispettorato territoriale Toscana

Via Pellicceria, 3 50123 Firenze

dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Firenze e le province di

Pistoia e Prato - Piazza Pitti, 1- 50125 Firenze (FI)

sabap-fi@pec.cultura.gov.it

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

PEC: dqis.div04@pec.mase.gov.it



REGIONE TOSCANA

Direzione del Presidente Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA

Difesa del Suolo e protezione civile

Genio Civile Valdarno Centrale

regionetoscana@postacert.toscana.it

PROVINCIA METROPOLITANA DI FIRENZE

Amministrazione Provinciale

Via Cavour 1 – 50121 Firenze

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

COMUNE DI CALENZANO

Piazza Vittorio Veneto 12 - 50041 Calenzano (FI)

calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Territoriale Toscana ed Umbria

Via Laura, 64 - 50121 Firenze

dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it

Publiacqua S.p.A.

Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

protocollo@cert.publiacqua.it

Centria Rete Gas

sede legale via I. Cocchi, 14 – 52100 Arezzo

centria.pec@cert.centria.it

Telecom Italia S.p.A

Corso Italia, 41 - 00198 Roma

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RFI S.p.A.

Direzione Territoriale Produzione Firenze Viale Francesco

Redi, 2 - 50144 Firenze (FI)

rft-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Operazioni - Sede di Roma

Via Gaeta, 3 - 00185 – Roma

protocollo@pec.enac.gov.it

Terna S.p.A.

Direzione Sviluppo e Progetti Speciali

Gestione Processi Istituzionali

Autorizzazioni e Concertazione

autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

PEC: dgis.div04@pec.mase.gov.it



E per Conoscenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Coordinamento Amministrativo
Rappresentante Unico Amministrazioni Statali
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma
segreteria.dica@mailbox.governo.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
Viale America, 201 - 00144 ROMA
dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione generale infrastrutture e sicurezza
Divisione VI - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
Via Zamboni, 1 - 40125 Bologna
unmig.bologna@pec.mase.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze Via G.
La Farina, 28 - 50132 Firenze (FI)
com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Via dei Servi 15 - 50122 Firenze (FI)
adbarno@postacert.toscana.it

ARPAT – Agenzia Regionale per la Prevenzione e
protezione ambientale della Toscana
Via del Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Terna Rete Italia S.p.A.
GPI-SVP-Progettazione per l'Autorizzazione
Via Benigni, 21 – 00156, Roma
svilupprogetti@pec.terna.it



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Viale della Toscana, 21 – 50127 – Firenze

info@pec.cbmv.it

Agli indirizzi sottoindicati

OGGETTO: **EL-505** - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della "Variante in cavo interrato a 132 kV dell'elettrodotto aereo esistente fra la Stazione Elettrica (SE) di Calenzano e S.Martino". Intervento nel Comune di Calenzano, in provincia di Firenze, Regione Toscana.

Proponente: Terna S.p.A.

Chiusura della Conferenza di Servizi decisoria semplificata

INTEGRAZIONE

Si fa seguito alla nota prot.41698 del 04/03/2024 con cui questa Amministrazione ha disposto la chiusura della conferenza dei servizi (di seguito Chiusura) per il procedimento in oggetto, per rappresentare che, per mero errore materiale, Codesto Ente non è stato notiziato della conclusione dell'iter amministrativo, pur avendo preso parte alla conferenza ed espresso il proprio parere con nota prot.12294 del 21/11/2022.

Visto e considerato che il verbale di Chiusura faceva espressa menzione del parere di Codesto Ente e dei relativi contenuti, si informano gli Enti in indirizzo che l'allegato Elenco pareri-rev.08.04.2024, comprensivo del parere prot.12294 del 21/11/2022 del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, annulla e sostituisce quello di cui alla nota prot.41698 del 04/03/2024

La DIRIGENTE

(Avv. Maria Rosaria Mesiano)

Allegati: Verbale di Chiusura CdS, prot.41698 del 04/03/2024

Elenco pareri – rev.08.04.2023

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

PEC: dgis.div04@pec.mase.gov.it



INDIRIZZI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione IV

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

VA@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche

Via del Policlinico, 2 - 00161 Roma

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.G. per lo sviluppo del territorio ed i progetti internazionali - Div. III

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLA SALUTE

D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV - Prevenzione del rischio fisico chimico e biologico

Via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

dgprev@postacert.sanita.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica – Uff. prevenzione incendi e rischio industriale

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea - Reparto

Territorio e Patrimonio

Piazza Novelli, 1 – 20129 Milano

aeroscuoleaeroregione1@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Marina Militare Comando Marittimo Nord

Ufficio Infrastrutture e Demanio

Via Amendola, 7 - 19100 La Spezia

marina.nord@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Militare Esercito - Comando Forze Operative

Nord (COMFOP Nord)

Via Cristoforo Moro, 7 – 35141 Padova

comfopnord@postacert.difesa.it

MINISTERO DELL'IMPRESA E DEL MADE IN ITALY

D. G. per le Attività territoriali

Ispettorato territoriale Toscana

Via Pellicceria, 3 50123 Firenze

dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Firenze e le province di

Pistoia e Prato - Piazza Pitti, 1- 50125 Firenze (FI)

sabap-fi@pec.cultura.gov.it

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

PEC: dqis.div04@pec.mase.gov.it



REGIONE TOSCANA

Direzione del Presidente Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche

PAL B - Via Di Novoli 26 - 50127 FIRENZE

regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA

Difesa del Suolo e protezione civile

Genio Civile Valdarno Centrale

regionetoscana@postacert.toscana.it

PROVINCIA METROPOLITANA DI FIRENZE

Amministrazione Provinciale

Via Cavour 1 - 50121 Firenze

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

COMUNE DI CALENZANO

Piazza Vittorio Veneto 12 - 50041 Calenzano (FI)

calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Territoriale Toscana ed Umbria

Via Laura, 64 - 50121 Firenze

dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it

Publiacqua S.p.A.

Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

protocollo@cert.publiacqua.it

Centria Rete Gas

sede legale via I. Cocchi, 14 - 52100 Arezzo

centria.pec@cert.centria.it

Telecom Italia S.p.A

Corso Italia, 41 - 00198 Roma

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RFI S.p.A.

Direzione Territoriale Produzione Firenze Viale Francesco

Redi, 2 - 50144 Firenze (FI)

rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Operazioni - Sede di Roma

Via Gaeta, 3 - 00185 - Roma

protocollo@pec.enac.gov.it



Terna S.p.A.
Direzione Sviluppo e Progetti Speciali
Gestione Processi Istituzionali
Autorizzazioni e Concertazione
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

E per Conoscenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Coordinamento Amministrativo
Rappresentante Unico Amministrazioni Statali
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma
segreteria.dica@mailbox.governo.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
Viale America, 201 - 00144 ROMA
dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale infrastrutture e sicurezza
Divisione VI - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
Via Zamboni, 1 - 40125 Bologna
unmig.bologna@pec.mase.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze Via G.
La Farina, 28 - 50132 Firenze (FI)
com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Via dei Servi 15 - 50122 Firenze (FI)
adbarno@postacert.toscana.it

ARPAT – Agenzia Regionale per la Prevenzione e
protezione ambientale della Toscana
Via del Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Terna Rete Italia S.p.A.
GPI-SVP-Progettazione per l'Autorizzazione
Via Benigni, 21 – 00156, Roma
sviluppoprogetti@pec.terna.it