



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 124 della seduta del 02 APR 2019

Oggetto: Formalizzazione dell'intesa alla costruzione ed esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria". Società: TERNA S.p.A. Comuni: Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS). Posizione n. EL-379.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

**L'ASSESSORE AL BILANCIO E
POLITICHE DEL PERSONALE**
Dott.ssa Mariateresa Fragomeni

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Francesco Varrone

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

l'articolo 1 comma 26 della legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, ha disposto quanto segue "... la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti (.....omissis)";

VISTO il comma 4-bis dello stesso art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 come modificato dall'art. 27, comma 24, lettera c) della legge 23 luglio 2009 n. 99 che stabilisce, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, il ricorso ad un apposito comitato interistituzionale Governo - Amministrazione regionale che provveda al rilascio della intesa stessa entro i successivi novanta giorni;

VISTO il D. M. del 23/12/2009 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità di composizione del comitato interistituzionale;

CONSIDERATO CHE:

- la società Terna S.p.A. ha inoltrato alle competenti strutture regionali il progetto dell'opera "costruzione ed esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria". Opere site nei comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS). Posizione n. EL-379";
- tale intervento è motivato dalla necessità di razionalizzare la rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino";
- per tali motivazioni la realizzazione dell'opera è di pubblica utilità nonché da considerarsi urgente ed indifferibile;
- tale opera riguarda: il territorio della Regione Basilicata, interessando il Comune di Rotonda (PZ), il territorio della Regione Calabria, interessando il Comune di Laino Borgo (CS);
- la lunghezza complessiva della variante in cavo interrato è di circa 5,1 km, di cui 3,3 km nel territorio della Regione Calabria e sostituisce circa 3,4 km aerei, di cui 2,8 km nella Regione Calabria;
- l'opera indicata sarà realizzata secondo le modalità tecniche e normative vigenti in materia (D.M. 21/03/1988 e s.m.i., legge 36 del 22/02/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003) ed in conformità con il relativo progetto;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito l'opera tra quelle di interesse nazionale, con conseguente assoggettamento della stessa all'iter autorizzativo di cui all'art. 1 comma 26 della Legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato con nota prot. n. 14318 del 13/06/2017, l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera e contestualmente indetto la Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria tenutasi regolarmente in data 28/06/2017, presso la sede del Ministero medesimo;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 82779 del 28/08/2018 ha provveduto a comunicare l'esito della Conferenza di Servizi a tutti i soggetti interessati, invitando la Regione Calabria e la Regione Basilicata a rilasciare i rispettivi atti di assenso;

PRESO ATTO della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 82779 del 28/08/2018 riportante le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte, che risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni (Allegato 1 - Comunicazione esito Conferenza di Servizi);

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 2133 del 22/07/2018 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata conferma il proprio parere positivo con prescrizioni, precisando che i saggi

archeologici dovranno essere effettuati nella fase di progettazione esecutiva preliminare all'esecuzione delle opere in oggetto;

- con D.D. n. 2621 del 28/03/2018, il Dipartimento Politiche Ambientali e Territorio della Regione Calabria ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale con prescrizioni;

RITENUTO, alla luce dell'istruttoria svolta, di poter rilasciare l'intesa sullo specifico progetto proposto dalla società TERNA S.p.A.;

PRESO ATTO che il Settore "Fonti rinnovabili e non rinnovabili, infrastrutture energetiche lineari" del Dipartimento proponente è attualmente privo del Dirigente titolare;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, a voti unanimi.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito accolte e trascritte, di:

PRENDERE ATTO della conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico;

ESPRIMERE l'intesa regionale sull'opera "Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29/08/2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27/10/2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino". Opere site nei comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS). Posizione n. EL-379";

TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero per lo Sviluppo Economico per gli atti consequenziali;

DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale di Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 4 APR. 2019 al Dipartimento/interessato/ ☒ al Consiglio Regionale r.

L'impiegato addetto



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Agli indirizzi PEC sotto riportati

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino".
Opere nel comune di Rotonda (PZ) e di Laino Borgo (CS).

Posizione n. EL-379 (da citare in tutte le comunicazioni)

Comunicazione esito della Conferenza di Servizi

Richiesta Atto d'Intesa alle Regioni Basilicata e Calabria

In riferimento al procedimento riportato in oggetto, per il quale questa Amministrazione ha comunicato, con nota prot. n. 14318 del 13 giugno 2017, l'avvio del procedimento e ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria tenutasi regolarmente il giorno 28 giugno 2017, si comunica quanto segue.

Entro la data di convocazione della citata riunione, non sono pervenute richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.

Nel corso della riunione del 28 giugno 2017, preso atto di quanto emerso nel corso dei lavori della stessa, il rappresentante del MiSE – DGMEREEN proponeva di procedere in modalità semplificata ex articolo 14 bis della L. 241/90 e indicava la data del 15.09.2017 come scadenza per l'acquisizione dei pareri, ferma restando la necessità di acquisire il parere sulla Valutazione di Incidenza di competenza di entrambe le Regioni. Inoltre qualora nel prosieguo del procedimento fossero emerse significative problematiche, si sarebbe proceduto ad indire una CdS in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 (cfr. resoconto verbale trasmesso con nota MiSE n. 16238 del 4.07.2017). La Conferenza ha approvato tale proposta.

Nel merito della Valutazione di Incidenza si comunica che la:

- ✓ **Regione Basilicata** - Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio
Compatibilità Ambientale, con Determina Dirigenziale n.

Via Molise, 2 - 00187 Roma

tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757

e-mail marilena.barbaro@mise.gov.it

P.E.C.: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it





23AB.2018/D.105 del 15.02.2018, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale con prescrizioni;

- ✓ **Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 4 – Valutazioni Ambientali**, con Decreto Dirigenziale n. 2621 del 28.03.2018, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale con prescrizioni.

Si comunica inoltre che:

- a) il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso gli EE.LL. con nota del 19.07.2017. L'avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei comuni di Rotonda e di Laino Borgo dal 27.07.2017 al 26.08.2017. Inoltre l'avviso è stato pubblicato sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Gazzetta del Sud edizione Cosenza" e "Gazzetta del Mezzogiorno edizione Basilicata" del 27.07.2017 e sui siti informatici della Regione Basilicata e Calabria dal 25.07.2017.

A seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni.

- b) Le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni (cfr. Tabella riepilogativa Allegata).
- c) Con riguardo al parere inerente gli aspetti archeologici rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota del 12.09.2017 (Prot. 25479) e richiamato nel parere del MIBACT - D.G. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V/Tutela del Paesaggio, si rappresenta quanto segue.

Tale parere tra le varie prescrizioni poneva a carico del Soggetto proponente l'intervento, la realizzazione di una serie di sondaggi archeologici in zona limitrofa ad un'area vincolata da effettuarsi in via preventiva, prima dell'autorizzazione ministeriale.

A seguito di tale parere si sono tenuti degli incontri tra Terna e i responsabili della Soprintendenza per definire numero e modalità di detti sondaggi al fine di evitare un allungamento dei tempi dell'iter autorizzatorio.

Con nota del 27.07.2018 (Prot. 2133), che si allega, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata riconfermando il proprio parere positivo con prescrizioni, ha precisato che i saggi archeologici preventivi dovranno essere effettuati successivamente al provvedimento di autorizzazione, nella fase di progettazione esecutiva preliminarare all'esecuzione delle opere in oggetto.

Tutto ciò premesso, questa Amministrazione comunica la **conclusione positiva** della Conferenza sopra citata e invita la **Regione Basilicata e la Regione Calabria a rilasciare entro tempi brevi i rispettivi Atti di Intesa** come previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29



Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail marilena.barbaro@mise.gov.it
P.E.C.: dgmoreen.div04@pec.misa.gov.it



agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

Allegati: c.s.d.

BARBARO/ Data:
MARILENA/20 2018.08.28
15146515A29 16:54:42
+02'00'



Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail marilena.barbaro@mise.gov.it
P.E.C.: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it



DESTINATARIO	PEC
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	dgrin@pec.minambiente.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Prevenzione Rischio Fisico, Chimico e Biologico/Ufficio IV - Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA	dgprev@postacert.sanita.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V - Tutela e qualità del paesaggio; via di San Michele, 22 - 00153 ROMA	mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 3 ^a Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI	aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud -Ufficio Demanio - Corso due mari - 74100 TARANTO	marina.sud@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Calabria; Via Luigi Pascali n° 44 - 88100 CATANZARO	cme_calabria@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito BASILICATA - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari; Via Ciccotti - 85100 POTENZA	cme_basilicata@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali; Largo Santa Barbara 2 - 00178 ROMA	dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it



Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail marilena.barbaro@mise.gov.it
P.E.C.: dgmireen.div04@pec.mise.gov.it



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA	dgpgrs.div02@pec.mise.gov.it
REGIONE BASILICATA - Presidenza Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza	AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA (<i>Referente Intesa</i>)	dg.infrastrutture_mobilita@cert.regione.basilicata.it
PROVINCIA di POTENZA - Presidenza - Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 POTENZA	protocollo@pec.provinciapotenza.it
COMUNE di ROTONDA Via Roma, 56 - 85048 ROTONDA (PZ)	protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it
REGIONE CALABRIA - Presidenza - Via Sensales, 20 - 88100 Catanzaro	dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; Viale Cassiodoro, Palazzo Europa - S.Maria di Catanzaro - 88100 - CATANZARO (<i>Referente Intesa</i>)	fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
PROVINCIA di COSENZA - Presidenza - Piazza XV marzo, 5 - 87100 COSENZA	protocollo@pec.provincia.cs.it
COMUNE di LAINO BORGO Viale Biagio Longo, 2 - 87014 LAINO BORGO (CS)	comune.lainoborgo.cs.it@pec.it
COMUNE DI LAINO CASTELLO Via Orlando S. Severino 5 - 87015 LAINO CASTELLO (CS)	ufficiotecnico.lainocastello@asmepec.it
AUTORITA' Interregionale di BACINO della BASILICATA - Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA	dgbacino@cert.regione.basilicata.it
AUTORITA' di BACINO Regionale della CALABRIA - Via Crispi, 33 - 88100 CATANZARO	autoritadibacino@pec.regione.calabria.it
Parco Nazionale del Pollino Complesso monumentale S. Maria della Consolazione - 85048 Rotonda (PZ)	parcopollino@mailcertificata.biz



Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail marilena.barbero@mise.gov.it
P.E.C.: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it



SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Occidentale via G. Ferraris, 66/F - 80142 Napoli	distrettosocc@pec.snamretegas.it
Enel Produzione S.p.A.	enel_produzione_ub_rossano@pec.enel.it
Terna Rete Italia S.p.A. - Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud; Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI	ingegneria@pec.terna.it

Per Conoscenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dipartimento Coordinamento Amministrativo Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 ROMA	segreteria.dica@mailbox.governo.it
MIBACT - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro Cosenza e Crotona; Piazza Valdesi, 13 - 87100 COSENZA	mbac-sabap- cs@mailcert.beniculturali.it
MIBACT - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata; Via Andrea Serrao, 1 - 85100 POTENZA	mbac-sabap- bas@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) - Divisione II Sistemi di valutazione ambientale - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	dgsalvanguardia.ambientale@pec.mina mbiente.it
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale Vigili Fuoco di Potenza Via Appia, 321/B - 85100 POTENZA	com.prev.potenza@cert.vigilfuoco.it
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale Vigili Fuoco di Cosenza Viale della Repubblica, 56 - 87100 COSENZA	com.prev.cosenza@cert.vigilfuoco.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento per le Comunicazioni-Ispettorato territoriale per la Calabria - Settore III - Reti e servizi di Comunicazione elettronica nel Settore Telefonico - Via Sant'Anna 2° tronco - Palazzo di vetro-89128 Reggio Calabria	dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Via Amendola, 116 - 70126 BARI	dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it



Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 - fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail: martina.barbaro@mise.gov.it
P.E.C.: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it



ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzioni Operazioni - Sede di Napoli (Aeroporto di Napoli Capodichino) Viale Fulco Ruffo di Calabria - 80144 Napoli	protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV S.p.A. Arca Operativa Progettazione Spazi Aerei/Settore ostacoli; via Salaria, 716 - 00138 Roma	funzione.psa@pec.enav.it
REGIONE BASILICATA Dipartimento Politiche e Forestali-Ufficio Foreste e tutela del Territorio, Via Viale Verrastro, 10 - 85100 Potenza (PZ)	ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.r egione.basilicata.it
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Presidenza U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo - Cittadella Regionale Loc.tà Germaneto - 88100 - Catanzaro (CZ)	forestazione.presidenza@pec.regione. calabria.it

Per Informativa

COMUNE di Viggianello; Corso Senatore De Filpo 22 - 85040 Viggianello (PZ)	comune.viggianello.pz@pec.it
Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Affari Istituzionali e Autorizzazioni ; Via Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA	svr.autorizzazionieconcertazione@pec.te rna.it



Variante in cavo interato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria"

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato pareri, assensi e nulla osta previsti dalla normativa vigente

Amministrazioni/Enti/Società	Parere
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Div. III; Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Con nota del 14.06.2017 (Prot. 0006009) il MIT comunica alla Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità/Dipartimento Ambiente Energia e alla Regione Calabria-Dipartimento Ambiente e Territorio/Settore Urbanistica; l'avvio del procedimento per l'accertamento della Conformità Urbanistica. 1) Con nota del 8.02.2018 (Prot. 0002043) il MIT trasmette la nota della Regione Calabria del 2.02.2018 (Prot. 37453) dove comunica che solo l'ente Parco del Pollino si è espresso nel merito con nota del 24.10.2017 (Prot. 12730) ? mentre il comune di Laino Borgo (solo ?) non si è ancora espresso. 2) Con nota del 29.03.2018 (Prot. 0005216) il MIT trasmette la nota della Regione Basilicata 27.03.2018 (Prot. 45743/43AD) dove comunica la conformità urbanistica nel comune di Rotonda.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - D.G. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio Via San Michele, 22 - 00153 Roma	<u>Parere favorevole</u> : Con nota del 15.09.2017 (Prot. 25874), con prescrizioni. Vengono richiamati i pareri forniti dalle 2 Soprintendenze regionali al termine delle rispettive Istruttorie. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro Cosenza e Crotone (nota del 8.08.2017, Prot. 19268). Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (nota del 12.09.2017, Prot. 25479) con prescrizioni tra cui (sintesi) quella di effettuare una serie di sondaggi archeologici preventivi da effettuarsi in zona limitrofa ad un'area vincolata prima dell'autorizzazione ministeriale.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Via Andrea Serrao, 1 - 85100 POTENZA	<u>Parere favorevole</u> : Con nota del 27.07.2018 (Prot. 2133), riconfermando il proprio parere positivo con prescrizioni, precisava (sintesi) che i <u>saggi archeologici preventivi dovranno essere effettuati nella successiva fase di progettazione esecutiva preliminare all'esecuzione delle opere in oggetto.</u>
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione sanitaria - Ufficio IV / Prevenzione del Rischio Fisico Chimico e Biologico - Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA	Con nota del 21.12.2017 (Prot. 38511) <u>non rappresentare parere positivo al progetto per gli aspetti di competenza</u> , osserva (sintesi) che ove l'unità catastale (Fig. 1/Parl. 219 nel Com. di Rotonda) risulti un recettore di cui all'art. 4 del DPCM 8/07/2003, a carico della stessa dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità. Terna con nota 29.01.2018 (Prot. TRISPA/P20180000242) dichiara (sintesi) che l'unità catastale indicata dal MinSalute è accatastata classe B// "Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto" e nel caso in esame si tratta di "Cappella votiva" e quindi non assimilabile ad un recettore sensibile.
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile / Ufficio per la Prevenzione incendi e Rischio Industriale - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	<u>Parere Favorevole</u> : Con nota del 5.04.2018 (Prot. 4634) e allega i corrispondenti pareri del Comandi Provinciali del VV.F di: Potenza del 20.03.2018 (Prot. 3544) e di Cosenza del 16.03.2018 (Prot. 3390)
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 3 ^a Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI	<u>Parere Favorevole</u> : con nota del 5.07.2017 (Prot. 29885).
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud -Ufficio Demanio - Corso due mari - 74100 TARANTO	<u>Parere Favorevole</u> : con nota del 27.06.2017 (Prot. 22120).
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Calabria; Via Luigi Pascali n° 44 - 88100 CATANZARO	<u>Parere Favorevole</u> : con nota del 09.08.2017 (Prot. 8847).
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito BASILICATA - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari; Via Ciccolli - 85100 POTENZA	<u>Parere Favorevole</u> : con nota del 12.07.2017 (Prot. 4654).
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America, 201 - 00144 Roma	<u>Parere Favorevole</u> : con nota del 28.06.2017 (Prot. MISE 41992). Espresso in dipendenza della lettera d'impegno di Terna in cui la Società si Impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente.
REGIONE BASILICATA - Presidenza Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza	
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza	Con nota del 22.02.2018 (Prot. 34371) trasmette la D.Dir. n. 23AB/2018 del 15.02.2018 con la quale è stato espresso <u>Parere Favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale con prescrizioni.</u>



PROVINCIA di POTENZA - Presidenza Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 POTENZA	
COMUNE di ROTONDA Via Roma, 56 - 85048 ROTONDA (PZ)	<u>Parere Favorevole</u> . Con nota del 4.07.2017 (Prot. 4288) del Settore Tecnico, ai fini (sintesi); sia della conformità urbanistica, sia del vincolo idrogeologico (P.A.I.)
REGIONE CALABRIA - Presidenza - Via Senzales, 20 - 88100 Catanzaro	
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Politiche Ambientali e Territorio Settore 4 - Valutazioni Ambientali	Con nota PEC dell'11.04.2018 trasmette la D.Dir. n. 2621 del 28.03.2018 con la quale è stato espresso <u>Parere Favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale</u> con prescrizioni.
PROVINCIA di COSENZA - Presidenza - Piazza XV marzo, 5 - 87100 COSENZA	<u>Parere Favorevole</u> . Con nota del 28.06.2017 (Prot. 25635) del Settore Pianificazione Territoriale di concerto con gli altri settori dell'Amministrazione.
COMUNE di LAINO BORGO Viale Biagio Longo, 2 - 87014 LAINO BORGO (CS)	
COMUNE DI LAINO CASTELLO Via Orlando S. Severino 5 - 87015 LAINO CASTELLO (CS)	<u>Parere Favorevole</u> . Con nota del 22.01.2018 (Prot. 380) dell'Ufficio Tecnico, ai fini (sintesi) sia della della conformità urbanistica, del vincolo idrogeologico (P.A.I.)
Parco Nazionale del Pollino Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione - 85048 Rionda (PZ)	<u>Parere Favorevole</u> . Con nota del 15.09.2017 (Prot. 11003), ai fini del provvedimento di <u>Valutazione di Incidenza</u> . Con prescrizioni inerenti la fase realizzativa delle opere.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Occidentale via G. Ferraris, 66/F - 80142 Napoli	<u>Parere Favorevole</u> . Con nota del 17.04.2018 (Prot. 374).
Enel Produzione S.p.A. Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA (RM)	<u>Parere Favorevole</u> . Espresso nella riunione della CdS del 28.06.2017. Con segnalazioni/raccomandazioni (cfr. verbale).
AUTORITA' di BACINO Distrettuale dell'Appennino Meridionale (gli AdB della CALABRIA) - Località Germaneto	<u>Non Competente</u> : con nota del 20.07.2017 (Prot. 23997) comunica che (sintesi) che qualsivoglia Parere o Nulla osta in merito alla eventuale interferenza delle opere con le "aree a rischio previste del P.A.I., è demandata alle Amministrazioni comunali, Provinciali ed agli altri Enti Pubblici interessati territorialmente.
AUTORITA' Interregionale di BACINO della BASILICATA Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA	<u>Non Competente</u> : con nota del 13.07.2017 (Prot. 1448/809).
REGIONE BASILICATA Dipartimento Politiche e Forestali-Ufficio Foreste e tutela del Territorio; Via Viale Verrastro, 10 - 85100 Potenza (PZ)	Con nota del 27.06.2017 (Prot. 105988) richiede documentazione in formato cartaceo + integrazioni, ai fini dell'espressione per il vincolo idrogeologico. La società Terna con nota del 2.08.2017 (Prot. TRISPA/P20170005581) fornisce le integrazioni richieste.
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Presidenza U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo; Cittadella Regionale Località Germaneto - 88100 - Catanzaro (CZ)	
COMUNE di Viggianello; Corso Senatore De Filio 22 - 85040 Viggianello (PZ)	





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIOSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLA BASILICATASOLO MAIL
art. 47, D.Lgs. 82/2005MIBACT-SAR-BAS
UPROT
0002133 27/07/2018
Cl. 34.19.04/45Alla TERNA S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA
ingegneria@pec.terna.ite, p.u., Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio
Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Via San Michele, 22 - 00153 ROMA
dg-abap.servizio2@beniculturali.itAl Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Centro Operativo Misto di Maratea

Alla dott.ssa Teresa Marino

Al dott. Francesco Tarlano

Al geom. Oscar Frassetti

OGGETTO: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" in attuazione della prescrizione di cui al parere di questo Ministero prot. n. ST/1217298 del 18/03/1998 ricompresa nella n. 2 e n. 8 del DHC/VIA/3062 del 19/06/1998.
Richiedente: TERNA S.p.A.

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 - Progetto di saggi archeologici preventivi da effettuarsi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata di loc. Caloric nel Comune di Rotonda (PZ) in ottemperanza alla nota MIBACT DGABAP n. 25874 del 15/09/2017 - PARERE DI COMPETENZA

In riferimento al procedimento indicato in epigrafe, all'esito del sopralluogo congiunto effettuato dal personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza con TERNA S.p.A. in data 10/05/2018 per definire dimensioni, esatto posizionamento e modalità di esecuzione dei saggi archeologici preventivi da effettuarsi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata di loc. Caloric nel Comune di Rotonda (PZ) in ottemperanza alla nota prot. MIBACT DGABAP n. 25874 del 15/09/2017, esaminato il "Progetto di saggi archeologici preventivi" trasmesso da TERNA S.p.A. a questo Ufficio il 16/07/2018 e acquisito agli atti con prot. MIBACT-SAR-BAS n. 2002 del 17/07/2018, si comunicano le seguenti valutazioni.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, approva il Progetto di saggi archeologici preventivi trasmesso da TERNA S.p.A. unitamente al curriculum vitae dell'archeologo professionista che lo ha redatto (dott. Salvatore Greco), a condizione che le indagini a farsi vengano eseguite nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel progetto presentato e delle prescrizioni di seguito elencate:



A. Serrao n. 11 - 85100 POTENZA - tel. 0971323111 - 0971323261 - E-mail: sabap-bas.archeopz@beniculturali.it
Elettronica n. 7 - 85100 POTENZA tel. 0971489411 - Fax. 0971489428 - E-mail: sabap-bas.paesaggio@beniculturali.it
PEC: mibac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it - C.F.: 80005840766
<http://www.sabap.basilicata.beniculturali.it>

- i saggi archeologici dovranno essere effettuati nel corso della fase di progettazione esecutiva in modo tale che gli esiti di tali indagini definiscano il progetto esecutivo dell'opera, preliminarmente alla fase di cantierizzazione;
- i saggi archeologici dovranno essere eseguiti da uno o più archeologi professionisti incaricati dalla Committenza, che ne assumerà l'onere economico, e in possesso di adeguati requisiti scientifici, i cui *curricula vitae* dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza (email: sabap-bas.archeopz@beniculturali.it);
- gli archeologi incaricati opereranno sotto la Direzione scientifica di questa Soprintendenza nella persona del Funzionario archeologo territorialmente competente, che indicherà le modalità di intervento e gli standard di documentazione da produrre (www.sabap.basilicata.beniculturali.it/index.php?it/600/area-archeologia, Sezione Saggi Archeologici). Gli archeologi incaricati provvederanno, ove necessario, ai primi interventi di recupero archeologico dei materiali rinvenuti e alla redazione della documentazione grafica, fotografica e schedografica delle evidenze archeologiche e dell'area indagata;
- l'inizio dei lavori e il/i nominativo/i del/degli archeologo/i incaricato/i dovranno essere comunicati con preavviso di almeno 10 giorni (email: sabap-bas.archeopz@beniculturali.it), al fine di predisporre l'opportuna attività di vigilanza da parte del personale tecnico-scientifico di questo Ufficio;
- qualora nel corso dei lavori si intercettassero depositi e/o strutture d'interesse archeologico, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 c, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di chiedere approfondimenti e scavi archeologici, a carico della Committenza, se necessario anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, al fine di chiarire la natura e l'entità delle evidenze archeologiche emerse;
- la Committenza si impegna ad apportare le eventuali modifiche, anche sostanziali, al progetto dell'opera che dovessero rendersi necessario per assicurare la tutela archeologica dell'area.

Ogni manomissione e/o distruzione, anche parziale, di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004).

Il presente parere è espresso ai soli fini della tutela archeologica e non sostituisce altre autorizzazioni e/o pareri, anche da parte di questo stesso Istituto, per il rilascio dei quali è necessario adire le procedure previste dalla normativa vigente in materia.


Il Responsabile del procedimento
dot.ssa Teresa Marino

T. Marino

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesco CANESTRINI

F. Canestrini





REGIONE BASILICATA
LA GIUNTA

3.2

DELIBERAZIONE N°

731

SEDUTA DEL

2.3 OTT. 2019

AMBIENTE ED ENERGIA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Legge 23/8/2004 n. 239, art. 1, c. 28 - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 - sexies del decreto legge 29/8/2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27/10/2003, n. 209 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda-Lauria", nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco Nazionale del Pollino". Opere nel Comune di Rotonda (PZ) e di Laino Borgo (CS). Istanza di Terna SpA del 18/05/2017 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. INTESA della Regione Basilicata.

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO****AMBIENTE E ENERGIA**

La Giunta, riunitasi il giorno 2.3 OTT. 2019 alle ore 15,50 nella sede dell'Ente,

		Presente	Astenza
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: Avv. A. Palamone

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive,

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio
e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione/Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione/Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☐ Integrale senza allegati ☐ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA	la L.R.n.12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
VISTE	la D.G.R. n.11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTO	il D.Lgs.n.165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA	la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.";
VISTA	la D.G.R. n. 227/2014 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
VISTA	la D.G.R. n. 694/2014 e ss.mm.ii, avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";
VISTA	la D.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA	la D.G.R. n.524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.";
VISTO	il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA	la D.G.R. n. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione";
VISTA	la Legge n.241/1990;
VISTO	il D.Lgs.16 marzo 1999, n.79;
VISTA	la Legge Costituzionale n.3/2001;
VISTO	il D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387, " <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i> ";
VISTA	la Legge 23 agosto 2004, n.239;
VISTA	la Legge Regionale 22 ottobre 2007, n.19;
VISTA	la Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale);
VISTA	la Legge Regionale 15 febbraio 2010 n.21 avente ad oggetto " <i>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 gennaio 2010 n.1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale</i> ";
VISTO	il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico " <i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i> ";

VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n.2260/2010 " <i>Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1, art.3 – Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici</i> ";
VISTA	la D.G.R. n.41 del 19 gennaio 2016 contenente modifiche ed integrazioni al Disciplinare approvato con la D.G.R. n.2260/2010;
VISTO	il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 " <i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> ";
VISTO	il Decreto Legislativo 16 settembre 2011, n.159 come modificato dal D.Lgs. n.218/2012;
VISTO	il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 " <i>Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture</i> ";
VISTO	il D.M. del M.I.S.E. 15 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 02/4/2012 " <i>Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome</i> ", meglio conosciuto come " <i>burden sharing</i> ";
VISTA	la Legge Regionale 26 aprile 2012, n.8;
VISTA	la Legge Regionale 9 agosto 2012, n.17 avente ad oggetto " <i>modifiche alla legge regionale n.8/2012</i> ";
VISTA	la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.54 recante " <i>Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010</i> "
VISTA	la Legge Regionale 22 novembre 2018, n.38 pubblicata nel B.U.R.B. n.50 del 22 novembre 2018;
VISTA	la Legge Regionale 13 marzo 2019, n.4 " <i>Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata</i> " pubblicata nel B.U.R.B. n.12 (speciale) del 14 marzo 2019;
VISTO	il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto " <i>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> ";
VISTA	la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto " <i>Legge di Stabilità regionale 2019</i> ";
VISTA	la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto " <i>Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021</i> ";
VISTA	la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: " <i>Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021</i> ";
VISTA	la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente per oggetto: " <i>Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 art.3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021</i> ";
VISTA	la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente per oggetto: " <i>Disegno di legge circa "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata"</i> ";
VISTE	le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 248/19, 307/19, 339/19, 451/19, 503/19, 564/19 e 574/19 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019-21;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2016, n.18 recante *"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

VISTO il comma 26, art.1, della Legge 23 agosto 2004, n.239, che stabilisce *"la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggette ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa "intesa" con la Regione o le Regioni interessate"*;

PREMESSO che:

- la Società TERNA S.p.A., in qualità di soggetto richiedente, in data 18/05/2017 ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico concernente l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di *"variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto Rotonda-Lauria, nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco Nazionale del Pollino, nei Comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS)"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alla richiesta anzidetta, con nota prot. n.14318 del 13/6/2017 ha comunicato agli enti interessati l'indizione di Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 28/6/2017;
- nel corso della riunione istruttoria, tenutasi regolarmente in data del 28/6/2017, preso atto di quanto emerso nel corso dei lavori della stessa e su proposta del rappresentante del MISE-DGMEREEN, la Conferenza ha deciso di procedere in modalità *"semplificata"*, ex articolo 14 bis della L.241/1990;
- la società TERNA S.p.A., in qualità di soggetto richiedente, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.52-ter, comma 1, del DPR n.327/2001 e s.m.i., con nota del 19/07/2017, ha provveduto a depositare il progetto riguardante la *"variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto Rotonda-Lauria, nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco Nazionale del Pollino, nei Comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS)"*, presso gli EE.LL. ed ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la relativa richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del progetto anzidetto;

CONSIDERATO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto all'indizione della Conferenza di Servizi *"semplificata"*, ex articolo 14 bis della L.241/1990, provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso dal 27/07/2017 al 26/08/2017 con la documentazione progettuale, all'Albo Pretorio dei Comuni di Rotonda (PZ) e di Laino Borgo (CS);
- che, con nota prot. n. 82779 del 28/8/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base delle determinazioni rese dalle Amministrazioni interessate alle opere di cui al progetto in questione, ha comunicato la *"conclusione positiva"* della Conferenza di Servizi, invitando le Regioni interessate (Basilicata e Calabria) a rilasciare i rispettivi Atti di Intesa, come previsto dall'articolo 1 - *sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il progetto di che trattasi prevede i seguenti interventi:

- intervento 1 - variante in cavo 150 kV Rotonda-Lauria (5,4 km) e demolizione del corrispondente tratto aereo (3,4 km);
- intervento 2 - demolizione elettrodotto aereo esistente in semplice terna a 220kV Rotonda - Mercure (2,2 km);
- intervento 3- demolizione parziale elettrodotto aereo esistente in semplice terna a 220 kV Rotonda - Micone (3,9 km);
- intervento 4 - demolizione parziale elettrodotto aereo 150 kV Rotonda - Agri (45km di cui 3,4 km nel Parco del Pollino, in parte già eseguita);

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi del dell'articolo 1 -*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e ss.mm.ii., alla formalizzazione dell'Intesa della Regione Basilicata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio concernente il progetto di "*variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto Rotonda-Lauria, nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco Nazionale del Pollino, nei Comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS)*", proposto dalla Società TERNI SpA, gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, inamovibilità delle opere e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

su proposta dell'Assessore al Ramo,

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di procedere alla formalizzazione dell'Intesa, ai sensi del comma 26, art.1, della Legge 23 agosto 2004, n.239, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio concernente il progetto di "*variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto Rotonda-Lauria, nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco Nazionale del Pollino, nei Comuni di Rotonda (PZ) e Laino Borgo (CS)*", proposto dalla Società TERNI SpA, gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, inamovibilità delle opere e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- di trasmettere l'Intesa così formulata, al Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete, per la formalizzazione degli atti di competenza relativi all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti;
- di inviare il presente provvedimento alla Società TERNI S.p.A., presso la propria sede legale e, per conoscenza, al Comune di Rotonda (PZ).

IL RESPONSABILE P.O.

(Ing. Giuseppe Rasola)

IL DIRIGENTE GENERALE

(dott. Michela Busciolano)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs.33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Provvedimenti organi indirizzo politico (art. 23)	
Pubblicazione allegati	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

31.10.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 6 fasciate e da n. / allegato.

Firmato digitalmente da

Rosanna lasala

O = non presente

SerialNumber = IT:LSLRNN60A42G942H

C = IT

Data e ora della firma: 31/10/2019 16:29:34



3.3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^a

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Alla TERNA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria
svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

e, per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
Viale del Policlinico, 2
00185 Roma
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Regione Calabria
Presidenza
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e territorio
Settore Urbanistica
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
urbanistica.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali
Settore 12
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Alla TERNA Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro - Sud
aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n.
239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Via Nomentana, 2 – 00162 Roma - e-mail dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Progetto: costruzione ed esercizio di una variante in un cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della realizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino".

POSIZIONE EL/379

Proponente: TERNA Rete Italia

In riferimento all'intervento in oggetto si trasmette la nota della Regione Calabria prot. 37453 del 2.2.2018

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Scerbo)





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Settore n. 11

Prot. Gen. Siar n. 37453 del 02/02/18

Riscontro alla nota prot. n. 0001110 del 24-01-2018

Al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali
Divisione III^
Pecdg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Al Comune di Laino Borgo
Pec: comune.lainoborgo.cs.it@pec.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art. 1 sexies Decreto legge n. 239/03, convertito in legge n. 290/2003 e s.m.i.

Progetto: costruzione ed esercizio di una variante in un cavo interrato a 150 KV all'esistente elettrodotto "Rotonda" – Lauria" nell'ambito della realizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco del Pollino.

Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 0001110 del 24-01-2018, acquisita al prot. gen. Siar. n. 32349 del 30-01-2018 inerente la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, con la quale si sollecita la trasmissione circa l'esito dell'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti si fa presente che con nota prot. gen. siar. n. 291814 del 19-09-2017, che ad ogni buon fine si allega in copia, è stato richiesto sia al Comune di Laino Borgo che all'Ente Parco Nazionale del Pollino, il parere motivato circa l'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti, nonché la sussistenza o meno di eventuali vincoli gravanti sull'area di intervento.

In riscontro alla stessa si è espresso soltanto l'Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota prot. n. 12730/2017 del 24-10-2017, mentre, a tutt'oggi, il Comune di Laino Borgo non ha trasmesso alcun provvedimento.

Atteso quanto sopra, con la presente si reitera e si sollecita il Comune di Laino Borgo ad adempiere a quanto richiesto con la ns. nota prot. gen. siar. n. 291814 del 19-09-2017, significando che in mancanza, questo Settore sarà impossibilitato a pronunciarsi sulla conformità o meno dell'opera rispetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Il Funzionario

Geom. Luigi Cesare Papaleo

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia

"Cittadella Regionale"
Località Germaneto 88100 – Catanzaro (CZ)
urbanistica.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Da "dg.prog-div3@pec.mit.gov.it" <dg.prog-div3@pec.mit.gov.it>
 "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>,
 "dgrin@pec.minambiente.it" <dgrin@pec.minambiente.it>,
 "svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it" <svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it>,
 "dg.digheidrel@pec.mit.gov.it" <dg.digheidrel@pec.mit.gov.it>,
 A "dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it"
 <dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it>,"ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it"
 <ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it>,"ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it"
 <ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it>,"ingegneria@pec.terna.it"
 <ingegneria@pec.terna.it>

Data giovedì 29 marzo 2018 - 13:17

Protocollo nr: 5216 - del 29/03/2018 - TER_PROG - D.G.Svil. Territorio, Programmazione, Progetti Internaz. variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della realizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino".

Invio di documento protocollato

Oggetto: variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della realizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino".

Data protocollo: 29/03/2018

Protocollato da: TER_PROG - D.G.Svil. Territorio, Programmazione, Progetti Internaz.

Allegati: 3

Allegato(i)

TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.2018.0005216.pdf (686 Kb)

CCF29032018_0005.pdf (615 Kb)

Segnatura.xml (5 Kb)

TRISPA/A2018

0003843 - 30/03/2018

ONE - PMCS

PRES	AD	T. A											
		DSC	ING	PO	NE	CS	CA	RU	AMM	CG	LEG		
AZ		/											
CC		/											

146

PRES	AD	TERNA S.p.A.											
		AD	CA	AMM	EC	SVR	CA	RC	ATI	REC	IA	ALS	SSV
AZ													
CC						/							

SUN-AVC



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^a

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmercen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Alla TERN A S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria
svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

e, per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
dg.digheidre@pec.mit.gov.it

Alla Regione Basilicata
D.G. Dipartimento di Presidenza
dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Energia
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla TERN A Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro - Sud
ingegneria@pec.terna.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica - art.1-sexies Decreto legge n.
239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Via Nomentana, 2 - 00162 Roma - e-mail dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Progetto: costruzione ed esercizio di una variante in un cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della realizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino".


POSIZIONE EL/379

Proponente: TERNA Rete Italia

Si trasmette per il seguito di competenza la nota n. 45743/23AD della Regione Basilicata in merito all'accertamento di conformità urbanistico dell'opera in esame.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)



Referenti

Antonella Antonelli

tel. 06/44123130

antonella.antonelli@mit.gov.it

Maria Teresa Federico

tel. 06/44124225

mariateresa.federico@mit.gov.it


REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Via Vincenzo Verrini, 5 - 86100 POTENZA
Tel. +39 0971 889051 - Fax +39 0971 888088
e-mail: mario.lorenzino@regione.basilicata.it

Prot. 00457m/234D

113 MAR. 2018



Al ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento Infrast.
E Sistemi Informativi e Statistici
Dir. Gen. Sviluppo del Territorio
Programm. E progetti Internaz.
Div. III^A
Via Nomentana, 2
00162 ROMA


Oggetto: Comune di Rotonda - Richiesta accertamento di Conformità Urbanistica - art. 1-sexies D.L.
n. 235/2003, convertito in Legge n. 290/2003 e s.m.i. - Costruzione ed esercizio di una
variante in cavo a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda-Lauria" nell'ambito della
razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" Pos.
EL-379.

In riferimento alla richiesta di accertamento di Conformità Urbanistica sulle opere in oggetto specificate:

- visto il vigente PRG del Comune di Rotonda;

si accerta

che le richiamate opere in progetto, anche se non previste dal PRG vigente nel Comune succitato,
risultano compatibili in quanto non contrastano con le previsioni di sviluppo edilizio-urbanistico delle aree
interessate dall'attraversamento della linea elettrica.



p. l. Dirigente dell'Ufficio
il Responsabile della Posizione Organizzativa
Ing. Vincenzo Zarrillo

Ref. geom. Mario Lorenzino
rec. tel. 0971669051



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n.25874.....

Class DG.ABAP/34.19.04/

Fasc. N. 499.1

Oggetto: [Posizione n. EL-379] Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" in attuazione della prescrizione di cui al parere di questo Ministero prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998 ricompresa nella n. 2 ed n. 8 del DEC/VIA/3062 del 19/06/1998.

Richiedente: Soc. TERNA S.p.A. ;

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i..

Conferenza di Servizi istruttoria del 28 giugno 2017. PARERE.

3.4

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare
Div. IV-Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 Roma
(dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
Via dell'Elettronica, 7
85100 POTENZA
(mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Catanzaro, Cosenza e Crotone
Piazza Valdesi, 13
87100 COSENZA
(mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it)

E, p.c. Segretariato Regionale del MiBACT della Calabria
Via Scylletion - Parco Scolacium -
Roccelletta di Borgia
88021 - CATANZARO
(mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

“ Segretariato Regionale del MiBACT della Basilicata
Corso XVIII agosto 1860, 84
85100 - POTENZA
(mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

14/09/2017



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

E, p.c.

Servizio II
Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
SEDE

(dg-abap.servizio2@beniculturali.it)

“

Servizio III
Tutela del patrimonio storico
artistico e architettonico
SEDE

(dg-abap.servizio3@beniculturali.it)

“

Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per
le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

“

Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso monumentale
Santa Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

(parcopollino@mailcertificata.biz)

“

TERNA S.p.A.
Direzione Affari Istituzionali e Autorizzazioni
Viale Egidio Galbani, 70
00156 ROMA

(svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it)

Con riferimento al procedimento descritto in oggetto, la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 14318 del 13.06.2017 acquisita agli atti con prot. n. 7560 del 10/03/2017, a seguito dell'istanza formulata dalla Soc. Terna S.p.A. per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. TRSPA/P20170003983 del 18/05/2017, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 convertito, con modificazione dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento concernente l'**autorizzazione unica** alla costruzione e all'esercizio delle opere previste dalla **"Variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria"** da realizzarsi



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

nell'ambito del **"Piano di razionalizzazione"** della rete ad alta tensione interessante l'area del **"Parco del Pollino"**, elaborato e sottoposto in valutazione nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza ad una delle prescrizioni contenute nel parere di questo Ministero prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998, ricompresa nelle prescrizioni n. 2 ed 8 del DEC/VIA n. 3062 del 19/06/1998, indicando la prima conferenza di servizi istruttoria per il giorno 28 giugno 2017.

CONSIDERATO che con **Decreto VIA n° 3062 del 19/06/1998** del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali è stato emesso il parere di compatibilità ambientale positivo relativo al Progetto di **"Realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV atto a collegare la stazione elettrica di Laino (CS) con quella di Rizziconi (RC)"**, con prescrizioni tra cui:

- **prescrizione n.1:** *"...dovrà essere dismessa la linea elettrica a 380 kV Laino-Rossano (terna 322) tra la stazione di Laino ed un punto da individuare tra le località Colle Vigilante e Vallone Volpone";*
- **prescrizione n.2:** *"Entro un anno dall'inizio dei lavori di costruzione del nuovo elettrodotto dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto sull'ipotesi di riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino;*
- **prescrizione n.8:** *"dovranno essere integralmente recepite le prescrizioni dettate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali riportate nella nota n. ST/412/7298 del 18 marzo 1998, (...) così come integralmente riportate nel presente decreto."*

CONSIDERATO che nel succitato parere di V.I.A. favorevole con prescrizioni dell'ex-Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici di questo Ministero, **prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998 al terzo punto delle prescrizioni si stabiliva:**

- *"che venga attuato un piano di razionalizzazione della rete AT nell'area del Parco del Pollino, finalizzato al riassetto dei collegamenti 220/150 KV nell'intorno delle stazioni elettriche di Rotonda e Laino, che preveda la riduzione del numero di linee uscenti dalle stazioni suddette di almeno due entità, con una diminuzione delle percorrenze all'interno del Parco di circa 40-50 km (detto piano dovrà essere elaborato entro un anno dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'elettrodotto in questione)".*

CONSIDERATO che:

- in merito all'ottemperanza della prescrizione n. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA/3062 emanato in data 19 Giugno 1998 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Terna con note del 16/04/2014 (prot. n. TRISPA/P2014/0004691) e del 10/10/2014 (prot. n. TRISPA/P2014/0011805) ha trasmesso la documentazione relativa al **"Progetto su ipotesi di riassetto linee 150 kV e 220 kV delle SE di Laino e Rotonda"**;
- con Decreto prot. DVADEC-2015-0000070 del 31/03/2015, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, acquisendo il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1743 del 2010312015 ha



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

SERVIZIO V

espreso parere favorevole all'ottemperanza della prescrizione n. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale 1998-3062 del 19.06.1998;

PRESO ATTO che il *"Progetto sull'ipotesi di riassetto linee 150 kV e 220 kV delle SE di Laino e Rotonda"* elaborato al fine di ottemperare della prescrizione 2 relativa al riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino nell'ambito del Parco del Pollino, prevede l'attuazione dei seguenti interventi:

- **INTERVENTO 1: Variante in cavo 150 kV dell'elettrodotto aereo 150 kV Rotonda – Lauria (Lunghezza 5,1 km) e demolizione del corrispondente tratto aereo (Lunghezza 3,4 km);**
- **INTERVENTO 2: Demolizione dell'elettrodotto aereo esistente in semplice terna a 220 kV Rotonda – Mercure (Lunghezza 2,2 km);**
- **INTERVENTO 3: Demolizione parziale dell'elettrodotto aereo 220 kV Rotonda - Mucone All. (Lunghezza 3,9 km);**
- **INTERVENTO 4: Demolizione dell' elettrodotto aereo 150 kV Rotonda - Agri (Lunghezza totale 45 km di cui 34 nel Parco del Pollino);**

CONSIDERATO, inoltre, che, in merito all'effettivo grado di avanzamento dell'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla prescrizione di questo Ministero, in considerazione di quanto emerso nel corso del sopralluogo con la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del 6 maggio 2015, questa Direzione Generale, con nota prot. n. 18856 del 06/08/2015, ha chiesto di acquisire:

- **una dettagliata relazione con relativa cartografia sulle opere di dismissione fino ad oggi effettivamente attuate;**
- **un dettagliato cronoprogramma degli interventi da effettuarsi opportunamente distinti e cartografati per fasi temporali di attuazione.**

PRESO ATTO che dal suddetto cronoprogramma e dalla documentazione di progetto trasmessa si conferma come, **a distanza di circa 19 anni dalla emanazione del DEC/VIA n. 3062 del 19/06/1998**, ad eccezione dell'**Intervento n. 4 "Demolizione elettrodotto 150 kV Rotonda-Agri"** in corso di realizzazione (porzione di elettrodotto ancora da demolire di circa 5,2 km su una lunghezza totale del tratto da demolire pari a 45 km di cui 34 nel Parco del Pollino), la completa attuazione degli interventi da realizzarsi in ottemperanza alla su citata prescrizione sarebbe prevista **per circa metà del 2019**;

CONSIDERATO che, pertanto, questo Ministero, dovendo esprimersi in merito all'**"attuazione"** del suddetto Piano di razionalizzazione della rete AT nell'area del Parco del Pollino, finalizzato al *"riassetto dei collegamenti 220/150 kV nell'intorno delle stazioni elettriche di Rotonda e Laino...."* con parere prot. n. 7880 del 22/03/2016 della ex-Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, ha dovuto constatare la **non attuazione** dei suddetti interventi ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione di cui al terzo punto del parere ST/412/7298 del 16/03/1998, richiamata dalla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n° 3062 del 19/06/1998;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che l'area oggetto degli interventi, interessando il territorio del comune di Rotonda della Regione Basilicata in Provincia di Potenza, e del comune di Laino della Regione Calabria, in Provincia di Cosenza, ricade in una vasta area di grande pregio naturalistico, paesaggistico ed ambientale all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.12357 del 16/05/2014 questa Direzione Generale, nel richiedere alla Società la trasmissione della medesima documentazione anche alle Soprintendenze di settore competenti per territorio, ha chiesto a queste ultime le proprie valutazioni fornendo le necessarie precisazioni in merito alle verifiche da effettuare **circa la congruità del progetto alle prescrizioni** disposte in sede di pronuncia di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. TRISPA/P2017 0004734 del 10/10/2014, la Società proponente ha provveduto a trasmettere la medesima documentazione alle Soprintendenze competenti per territorio;

CONSIDERATO che:

A) in merito agli interventi ricadenti nel territorio della Regione CALABRIA, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con nota prot. n. 10268 del 08/08/2017, acquisita agli atti con prot. n. 23761 del 21/08/2017, a conclusione della propria istruttoria, ha trasmesso il seguente parere:

"In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SLA trasmesso a questo Ufficio dalla Società TERNA S.p.A. con nota n. 5268 del 12/07/2017 pervenuta il 19/07/2017 ed assunta al protocollo con il n. 9442 del 20/07/2017, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio Servizio V, n. DG.ABAP/34.19.04/ prot. 18689 del 23/06/2017 si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e n. 8 del DEC/VIA/3062 del 19/06/1998.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Laino B. e Laino C.: Vincolo paesaggistico -D.Lgs. n°42 del 22/01/2004 - D.P.R. del 15/11/1993 "Istituzione del Parco Nazionale del Pollino".

1.2 Beni Architettonici

1.2.a Dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n°42 del 22/01/2004, gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero, nelle sue immediate vicinanze:

- Comune di Laino Borgo (CS) - Santuario delle Cappelle, Chiesa del Santo Spirito, Cappella del Soccorso, Cappella San Biagio.
- Comune di Laino Castello (CS) - Chiesa di San Teodoro, Chiesa delle Vergini.

1.3. Beni archeologici

1.3.a Il tratto di competenza (comuni di Laino Borgo e Laino Castello) non ricade in zona interessata da situazione vincolistica o da previsioni vincolanti, né sono presenti zone



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

sottoposte a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) nelle aree nelle immediate vicinanze di quelle interessate dal progetto in esame

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.4. Beni archeologici

2.4.b Il documento relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico elaborato dalla dott.ssa Sonia Antonelli prevede un potenziale archeologico generalmente alto per l'area interessata dal progetto, con un rischio assoluto medio per il tratto interessato dal cavidotto interrato e dal nuovo sostegno; nello specifico inoltre al tratto identificato come UT 13 (nel comune di Laino Borgo (CS) in loc. ad est di Casa Tarantino) la dott.ssa Antonelli assegna un grado di rischio relativo "alto", motivato dal ritrovamento, in area limitrofa a quella interessata dall'installazione del cavidotto interrato, di frammenti ceramici e di un frammento di pietra lavorata.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto - Costruzione ed esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino - nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

1. Sia ripristinato l'originario stato dei luoghi in coincidenza della sezione di scavo lungo il tracciato interessato dall'intervento;
2. Sia minimizzato l'impianto di cantiere e dei percorsi di servizio con particolare cura a non arrecare danni al soprasuolo;
3. Le aree di cantiere siano localizzate in posizione contigua alle zone interessate dall'intervento e siano adeguatamente delimitate. Tutte le operazioni di cantiere e lo stoccaggio dei materiali si svolgano all'interno di queste aree;
4. Nessun rifiuto di cantiere sia abbandonato sul territorio ed il materiale di risulta sia smaltito secondo le norme di legge;
5. Non venga danneggiata la vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente ed al termine dei lavori sia ripristinato al completo ed originario stato dei luoghi;
6. tutte le attività che implicino movimento terra di qualsiasi genere dovranno essere sottoposte ad assistenza continua da parte di personale archeologo in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica (specializzazione o dottorato di ricerca) o di comprovata esperienza, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di redigere l'eventuale relativa documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima schedatura dei reperti);



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

7. *sarà inoltre necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.);*
8. *dovrà essere comunicato a questa Soprintendenza con congruo anticipo il nominativo del personale archeologo incaricato delle attività di cui al punto 6 affinché questa Soprintendenza possa esercitare la direzione scientifica per le attività che le competono con oneri a carico della committenza."*

B) in merito agli interventi ricadenti nel territorio della Regione BASILICATA, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 7636 del 06/09/2017, acquisita agli atti con prot. n. 25479 del 12/09/2017, a conclusione della propria istruttoria, ha trasmesso il seguente parere:

"In merito all'istanza presentata da TERNA S.p.A. concernente l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio delle opere previste dalla "Variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria", da realizzarsi nell'ambito del "Piano di razionalizzazione" della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" elaborato e sottoposto in valutazione nell'ambito della procedura della verifica di ottemperanza ad una delle prescrizioni contenute nel parere di questo Ministero prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998, ricompresa nelle prescrizioni n. 2 ed 8 del Decreto VIA n. 3062 del 19/06/1998, e in particolar modo in merito all'intervento 1 (propedeutico alla realizzazione anche degli interventi 2, 3 e 4), in ottemperanza al medesimo Decreto VIA, relativo alla variante in cavo 150 kV dell'elettrodotto aereo 150 kV Rotonda - Lauria (Lunghezza 5,1 km) e demolizione del corrispondente tratto aereo (Lunghezza 3,4 km), visti i relativi elaborati progettuali, questa Soprintendenza, in risposta alla richiesta di codesta Direzione Generale n. 18689 del 23-06-2017, acquisita con nota prot. n. 2275 del 26-06-2017, in ottemperanza alla Circolare n. 5 del Direttore Generale PBAAC, comunica le valutazioni di competenza:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO RICADENTE NELLA REGIONE BASILICATA

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a *Parco Nazionale del Pollino istituito con D.P.R. 15 Novembre 1993 pubblicato sulla G.U. del 13 gennaio 1994 n. 9;*

1.1.b *nell'area interessata dall'intervento insistono le seguenti tipologie di vincolo ai sensi dell'art. 142 D.L. n. 42/04:*

- *fasce di rispetto fluviale art. 142 comma 1 lett. c;*
- *parco nazionale art. 142 comma 1 lett. f;*
- *aree boscate art. 142 comma 1 lett. g;*
- *area gravata da usi civici art. 142 comma 1 lett. h;*

1.1.c *il territorio è disciplinato dal PTP approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 50/85;*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

SERVIZIO V

1.1.d con riferimento all'opera in progetto, gli interventi ricadono all'interno delle seguenti zone:

- *zona C3 - paesaggi di rilevante interesse (art. 10 delle NTA);*
- *zona B - boschi di casa (art. 7 delle NTA);*
- *zona CS nuclei rurali (art. 12 delle NTA).*

1.3 Beni archeologici

1.3.a Per quanto riguarda i lavori in oggetto relativi al territorio ricadente nella Regione Basilicata, si comunica quanto segue:

- *la situazione vincolistica nei territori oggetto del lavoro si limita alla presenza dell'area vincolata di Calorie (con decreto D.D.R. 29-11-2013) in agro di Rotonda (F. 1; P. 424/p, 439, 440, 916/p, 922, 923), che ricade a circa 200 m in linea d'aria dall'area interessata dalle attività di scavo;*
- *nei territori di Castelluccio Inferiore e di Viggianello, anch'essi interessati marginalmente dai lavori, le aree dichiarate d'interesse archeologico particolarmente importante (Vigna della Corte a Castelluccio e Pezzo La Corte a Viggianello), risultano a distanze maggiori dalle aree interessate dai lavori.*

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a Dal riscontro degli atti effettuati, si è verificato che le opere previste nella proposta di "variante in cavo interrato a 150 kW e la demolizione del corrispondente tratto aereo dell'esistente elettrodotto Rotonda - Lauria", riducono l'impatto visivo risultando migliorative rispetto al contesto paesaggistico tutelato, realizzando uno dei primi interventi diretti alla verifica di ottemperanza a cui il suddetto piano è finalizzato.

2.3. Beni archeologici

Nella relazione archeologica è segnalato un dato archeologico puntuale, con una rete di evidenze particolarmente diffusa e capillare nelle aree circostanti, pertanto si ritiene che, visto il popolamento sparso nell'area, vi siano buone possibilità di intercettare nuove evidenze archeologiche durante i tavoli.

Il dato da ricognizione segnalato nella relazione archeologica è particolarmente carente a causa della copertura vegetazionale che in gran parte delle aree oggetto dei lavori non permette un buon survey, essendo il grado di visibilità spesso scarso o nullo.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

3.a. Per quanto riguarda la tutela paesaggistica, considerato che le opere previste in progetto non inseriscono elementi detrattori nel contesto paesaggistico tutelato, in quanto l'intervento è funzionale e propedeutico alla dismissione delle altre tratte, per le quali si richiede di essere informati sull'avanzamento, si esprime parere favorevole all'intervento 1, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *le operazioni di scavo dovranno essere eseguite da idonei rinterri affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi;*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

SERVIZIO V

- dovrà prevedersi la sistemazione anche a verde ove preesistente dei piazzali, delle aree di servizio nonché delle piste dismesse al termine dei lavori;
- dovrà essere ridotto al minimo il taglio delle alberature esistenti.

3.b Per quanto riguarda la tutela archeologica, si prescrive quanto segue:

- si ritiene opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, Co. 8, del D.Lgs. 50/2106, effettuando una serie di saggi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata. Il progetto di tali indagini andrà concordato con lo scrivente ufficio. Il parere definitivo sulla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo sulla base degli esiti di tali indagini;
- dal momento che la relazione archeologica, pur evidenziando nell'area oggetto dei lavori la presenza puntuale e diffusa di testimonianze archeologiche, non ne ha consentito una se pur parziale localizzazione, anche dato l'insufficiente grado di visibilità riscontrato in fase di survey, si ritiene indispensabile che tutte le operazioni di movimentazione terra vengano costantemente controllate da professionisti qualificati, i cui curricula dovranno essere sottoposti allo scrivente ufficio. Ciò al fine di evitare la distruzione di depositi archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo;
- resta inteso che in caso di rinvenimenti, questo ufficio potrà richiedere l'esecuzione di scavi stratigrafici, anche in estensione, a cura e spese della società proponente, nonché, nell'eventualità che i resti debbano essere conservati in situ, la progettazione di adeguate varianti."

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti di tutela dei beni archeologici, il Servizio II di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 25677 del 13/09/2017, acquisita agli atti con prot. n. 25708 del 14/09/2017, a conclusione della propria istruttoria, ha trasmesso il seguente parere:

"In riferimento al progetto in argomento, si fa seguito alla richiesta di codesto Servizio V, prot. n. 18689 del 23/06/2017, nonché ai pareri di competenza inviati con nota prot. 10268 dell'8.08.2017 dalla SABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, e nota prot. 7336 del 6.09.2017 dalla SABAP della Basilicata ed alle precisazioni ottenute per le vie brevi.

Visti i relativi elaborati progettuali si concorda con le valutazioni espresse dalle Soprintendenze citate ovvero, in particolare:

- per quanto riguarda il territorio di pertinenza della SABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, considerato che le opere da realizzare sono localizzate lungo la sede stradale e, di conseguenza, sebbene il potenziale rilevato dalla Relazione Archeologica sia considerato medio-alto, le probabilità di intercettare depositi archeologici risulta contenuta e la realizzazione di scavi preventivi provocherebbe una situazione di disagio o addirittura pericolo per gli utenti e gli operatori, si ritiene preferibile il ricorso al controllo archeologico in corso d'opera secondo le modalità definite nel citato parere;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

- per quanto riguarda il territorio di pertinenza della SABAP Basilicata, si ritiene opportuna l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, co. 8, del D.Lgs. 50/2106, mediante la realizzazione di una serie di saggi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata, secondo le modalità indicate dalla citata Soprintendenza. Inoltre, "dal momento che la relazione archeologica, pur evidenziando nell'area oggetto dei lavori la presenza puntuale e diffusa di testimonianze archeologiche, non ne ha consentito una se pur parziale localizzazione, anche dato l'insufficiente grado di visibilità riscontrato in fase di survey", si concorda con la richiesta di un controllo archeologico in corso d'opera per il restante tracciato dell'opera da realizzare.

Resta inteso che il parere definitivo sulla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo sulla base degli esiti dei controlli e delle indagini preventive, ove richieste, e che in caso di rinvenimenti, sarà facoltà degli uffici territoriali competenti richiedere l'esecuzione di scavi stratigrafici, anche in estensione, a cura e spese della società proponente, nonché, nell'eventualità che i resti debbano essere conservati in situ, la progettazione di adeguate varianti."

PRESO ATTO che l'intervento di cui trattasi, denominato "**Variante in cavo interrato a 150 kV "Rotonda-Lauria" e Demolizioni.**", come comunicato dalla Soc. Terna con nota prot. n. TE/P2016/0002931 del 24/05/2016 e confermato nella "**Scheda sintetica del progetto**", già ricompreso tra gli interventi relativi al "**Riassetto rete nord Calabria**", rientra nel piano di riassetto e razionalizzazione della rete 220 kV e 150 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino ricadente nel territorio del Parco del Pollino e aree adiacenti denominato "**Piano di Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino**", elaborato in Ottemperanza alla Prescrizione n. 2 del decreto DEC/VIA/3062 del 19.06.1998;

VALUTATO che, la Variante proposta, consistente in 5,1 km di cavo interrato e 300 m di linea aerea per l'allaccio alla rete esistente, insieme alla "**contestuale demolizione di n. 4 elettrodotti per una lunghezza complessiva di circa 14,7 km**", non occupando nuove aree ma sviluppandosi lungo la viabilità esistente, sarà completamente interrato e pertanto non produrrà ulteriori alterazioni del contesto paesaggistico;

VALUTATO che, complessivamente, le opere di demolizione previste con l'attuazione di tutti gli interventi richiamati in premessa, consentendo la restituzione al territorio di corridoi tecnologici per una lunghezza complessiva di oltre 14 km in una zona ove ancora persiste una consistente presenza di linee aeree di varia tipologia, **dovrebbero contribuire alla riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali delle infrastrutture di trasmissione presenti sul territorio** in una vasta area di grande pregio naturalistico, paesaggistico ed ambientale all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino;

VALUTATO che, quindi, l'Intervento 1, concorre alla realizzazione del quadro degli interventi di demolizione finalizzati alla ottemperanza del terzo punto delle prescrizioni contenute nel parere di questo Ministero prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998, ricompresa nelle prescrizioni n. 2 ed 8 del Decreto VIA n. 3062 del 19/06/1998;

QUESTO MINISTERO



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

SERVIZIO V

VISTE le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, viste le valutazioni delle Soprintendenze competenti per territorio, acquisito il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale, esaminati gli elaborati progettuali così come presentati nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui trattasi, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, in conformità con i pareri istruttori formulati, **ritiene di poter esprimere parere favorevole al "Progetto di Variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" da realizzarsi nell'ambito del "Piano di razionalizzazione" della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. sotto il profilo della tutela dei beni archeologici, considerate le motivazioni espresse dalle Soprintendenze territorialmente competenti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1.1. per quanto attiene agli interventi ricadenti in regione Calabria, nel territorio di pertinenza della SABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, considerato che le opere da realizzare sono localizzate lungo la sede stradale e, di conseguenza, sebbene il potenziale rilevato dalla Relazione Archeologica sia considerato medio-alto, le probabilità di intercettare depositi archeologici risulta contenuta e la realizzazione di scavi preventivi provocherebbe una situazione di disagio o addirittura pericolo per gli utenti e gli operatori, si ritiene preferibile il ricorso al controllo archeologico in corso d'opera secondo le modalità definite nel citato parere;

1.2. per quanto attiene agli interventi ricadenti in regione Basilicata, nel territorio di pertinenza della SABAP Basilicata, si ritiene opportuna l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, co. 8, del D.Lgs. 50/2106, mediante la realizzazione di una serie di saggi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata, secondo le modalità indicate dalla citata Soprintendenza. Inoltre, "dal momento che la relazione archeologica, pur evidenziando nell'area oggetto dei lavori la presenza puntuale e diffusa di testimonianze archeologiche, non ne ha consentito una se pur parziale localizzazione, anche dato l'insufficiente grado di visibilità riscontrato in fase di survey", si concorda con la richiesta di un controllo archeologico in corso d'opera per il restante tracciato dell'opera da realizzare

1.3. Resta inteso che il parere definitivo sulla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo sulla base degli esiti dei controlli e delle indagini preventive, ove richieste, e che in caso di rinvenimenti, sarà facoltà degli uffici territoriali competenti richiedere l'esecuzione di scavi stratigrafici, anche in estensione, a cura e spese della società proponente, nonché, nell'eventualità che i resti debbano essere conservati in situ, la progettazione di adeguate varianti."

2. sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici, per quanto attiene, in generale, agli interventi previsti sull'intero tracciato:

2.1. le operazioni di scavo dovranno essere eseguite da idonei rinterri affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi in coincidenza della sezione di scavo lungo il tracciato interessato dall'intervento;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

- 2.2. *sia minimizzato l'impianto di cantiere e dei percorsi di servizio con particolare cura a non arrecare danni al soprasuolo;*
- 2.3. *dovrà prevedersi la sistemazione anche a verde ove preesistente dei piazzali, delle aree di servizio nonché delle piste dismesse al termine dei lavori;*
- 2.4. *dovrà essere ridotto al minimo il taglio delle alberature esistenti.*
- 2.5. *Le aree di cantiere siano localizzate in posizione contigua alle zone interessate dall'intervento e siano adeguatamente delimitate. Tutte le operazioni di cantiere e lo stoccaggio dei materiali si svolgano all'interno di queste aree;*
- 2.6. *Nessun rifiuto di cantiere sia abbandonato sul territorio ed il materiale di risulta sia smaltito secondo le norme di legge;*
- 2.7. *Non venga danneggiata la vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente ed al termine dei lavori sia ripristinato al completo ed originario stato dei luoghi;*

Si ribadisce, infine, che l'ottemperanza alla prescrizione di cui al terzo punto del parere prot. n. ST/412/7298 del 18/03/1998, potrà essere verificata soltanto a seguito della completa attuazione di tutti gli interventi citati in premessa e ricompresi nel citato "Piano di razionalizzazione della rete AT nell'area del Parco del Pollino".

Sarà cura della Soc. Terna Rete Italia, al fine di consentire il monitoraggio delle fasi attuative finalizzate all'ottemperanza, trasmettere, con cadenza semestrale, a questa Direzione Generale ed alle Soprintendenze competenti per territorio un rapporto che attesti, anche mediante adeguata documentazione fotografica, l'avanzamento degli interventi, compreso quelli di ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati.

IL RUP

(U.O.T.T. n. 9)

(Arch. ~~Rocco~~ R. Tramutola)

IL DIRIGENTE

(Arch. Roberto BANCHINI)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Caterina BON VALSASSINA)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIOSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLA BASILICATA

SOLO MAIL

art. 47, D.Lgs. 82/2005

3.5

MIBACT-SAR-BAS
UPROT
0002133 27/07/2018
Cl. 34.19.04/45Alla TERNA S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA
ingegneria@pec.terna.ite, p.c., Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio
Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Via San Michele, 22 - 00153 ROMA
dg-abap.servizio2@beniculturali.itAl Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
dgmcreen.dg@pec.mise.gov.it
dgmcreen.div04@pec.mise.gov.it

Al Centro Operativo Misto di Maratea

Alla dott.ssa Teresa Marino

Al dott. Francesco Tarlano

Al geom. Oscar Frassetti

OGGETTO: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" in attuazione della prescrizione di cui al parere di questo Ministero prot. n. S1/41217298 del 18/03/1998 ricompresa nella n. 2 e n. 8 del DEC/VIA/3062 del 19/06/1998.

Richiedente: TERNA S.p.A.

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 - Progetto di saggi archeologici preventivi da effettuarsi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata di loc. Calorie nel Comune di Rotonda (PZ) in ottemperanza alla nota MIBACT DGABAP n. 25874 del 15/09/2017 - PARERE DI COMPETENZA

In riferimento al procedimento indicato in epigrafe, all'esito del sopralluogo congiunto effettuato dal personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza con TERNA S.p.A. in data 10/05/2018 per definire dimensioni, esatto posizionamento e modalità di esecuzione dei saggi archeologici preventivi da effettuarsi in corrispondenza della tratta limitrofa all'area vincolata di loc. Calorie nel Comune di Rotonda (PZ) in ottemperanza alla nota prot. MIBACT DGABAP n. 25874 del 15/09/2017, esaminato il "Progetto di saggi archeologici preventivi" trasmesso da TERNA S.p.A. a questo Ufficio il 16/07/2018 e acquisito agli atti con prot. MIBACT-SAR-BAS n. 2002 del 17/07/2018, si comunicano le seguenti valutazioni.


Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, **approva il Progetto di saggi archeologici preventivi trasmesso da TERNA S.p.A. unitamente al curriculum vitae dell'archeologo professionista che lo ha redatto (dott. Salvatore Greco), a condizione che le indagini a farsi vengano eseguite nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel progetto presentato e delle prescrizioni di seguito elencate:**

- i saggi archeologici dovranno essere effettuati nel corso della fase di progettazione esecutiva in modo tale che gli esiti di tali indagini definiscano il progetto esecutivo dell'opera, preliminarmente alla fase di cantierizzazione;
- i saggi archeologici dovranno essere eseguiti da uno o più archeologi professionisti incaricati dalla Committenza, che ne assumerà l'onere economico, e in possesso di adeguati requisiti scientifici, i cui *curricula vitae* dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza (email: sabap-bas.archeopz@beniculturali.it);
- gli archeologi incaricati opereranno sotto la Direzione scientifica di questa Soprintendenza nella persona del Funzionario archeologo territorialmente competente, che indicherà le modalità di intervento e gli standard di documentazione da produrre (www.sbap.basilicata.beniculturali.it/index.php?it/600/area-archeologia, Sezione Saggi Archeologici). Gli archeologi incaricati provvederanno, ove necessario, ai primi interventi di recupero archeologico dei materiali rinvenuti e alla redazione della documentazione grafica, fotografica e schedografica delle evidenze archeologiche e dell'area indagata;
- l'inizio dei lavori o il/i nominativo/i del/degli archeologo/i incaricato/i dovranno essere comunicati con preavviso di almeno 10 giorni (email: sabap-bas.archeopz@beniculturali.it), al fine di predisporre l'opportuna attività di vigilanza da parte del personale tecnico-scientifico di questo Ufficio;
- qualora nel corso dei lavori si intercettassero depositi e/o strutture d'interesse archeologico, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di chiedere approfondimenti e scavi archeologici, a carico della Committenza, se necessario anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, al fine di chiarire la natura e l'entità delle evidenze archeologiche emerse;
- la Committenza si impegna ad apportare le eventuali modifiche, anche sostanziali, al progetto dell'opera che dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell'area.

Ogni manomissione o/o distruzione, anche parziale, di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004).

Il presente parere è espresso ai soli fini della tutela archeologica e non sostituisce altre autorizzazioni e/o pareri, anche da parte di questo stesso Istituto, per il rilascio dei quali è necessario adire le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Marino



Il SOTTINTENDENTE
Arch. Francesco CANESTRINI





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio IV - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Digita qui il testo

DGPRES

2038511-P-21/12/2017



3.6

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dir. Generale per l'Energia Nucleare
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica - Div. III / Reti Elettriche
(PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)
Via Molise, 2 (00187 Roma)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare/Dir. G. per i rifiuti
l'Inquinamento / Div.ne IV Inquinamento
atmosfera, acustico ed elettromagnetico
(PEC: dgrin@pec.minambiente.it)
Via Cristoforo Colombo, 44
(00147 Roma)

E.p.c. Alla Soc. TERNA Rete Italia / S.p.A
Direzione Ingegneria e Asset Manager
Progettazione e Realizzazione Impianti
Centro Sud -APRI
(PEC: ingegneria @pec.terna.it)
Via Aquileia, 8
(80143 Napoli)

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia
Struttura: DGMEREEN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000269 - 05/01/2018 - INGRESSO

Oggetto: Progetto Soc. Terna Rete Italia S.p.A "Costruzione ed esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto Rotonda - Lauria...", nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante il Parco del Pollino, nelle Province di Cosenza e Potenza. Domanda TRISPA/P20170003983-18/05/2017 (PTO/ Elenco Doc.ti EG10022FACSC0018-Rev.00/2016, -Rel. Tecn. Illustrativa RG10022FACSC001-Rev.00 2016, -Rel.ne CEM -RG10022FACSC0035-Rev.00/2016, -Planimetrie DPA -DG10022FACSC0037-Rev00/2016/...SC0038-Rev.00/2016);==Pos. EL-379.

Con riferimento alla domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della variante di elettrodotto in oggetto (prot. MiSE - DGMEREEN n. 0014164/12.06.2017),
visti:

-gli elaborati del progetto di cui al PTO/ Elenco Doc.ti EG10022FACSC0018 (Rel.ne Tecniche, -Corografia, Planimetrie), tramite link: "...https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/5SY3Hf1O9d881nB.";


-i motivi e l'ubicazione degli interventi (C.ni di Rotonda/PZ e di Laino Borgo/CS), -la descrizione delle opere, -le caratteristiche dell'elettrodotto, -la valutazione dei CEM (Rel.ne Tecnica III.va RG10022FACSC001-Rev.00/2016 Rel.ne CEM, -RG10022FACSC0035-Rev.00/2016, -Corografie DG10022FACSC0020-Rev.00/...CSC0021/Rev.00 2016, -Plan.trie DPA -DG10022FACSC0037/T.le1-2-Rev00/2016/...SC0038-Rev.00/2016, v. PTO/Elab.ti);

fermo restando, nella realizzazione e nell'esercizio dell'elettrodotto in progetto, il rispetto della Legge Quadro n. 36/22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("..limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità in corrispondenza delle aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi e scolastici.....") nonché, dell'art 6 dello stesso Decreto e del DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz);

nel rappresentare parere positivo al progetto per gli aspetti di competenza, si osserva che, ove l'unità catastale part. 219, F.1 -C.ne di Rotonda/PO, (v. Pan.tria DG10022F_ACSC 0038-Rev.00/2016), risulti un recettore di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, a carico della stessa deve essere rispettato l'obiettivo di qualità.

A parte quanto sopra non si hanno ulteriori osservazioni, a condizione che sia garantita l'efficienza sul lungo periodo delle schermature magnetiche, ove valutate nel computo della fascia di rispetto CEM dell'elettrodotto in cavo interrato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
(Dott. Pasqualino Rossi)



Referente

Aleandro Renzi (Tel.06-59943827)

e-mail: a.renzi@sanita.it



INVIATA PER PEC

IRISPA/P2018
0000242 - 29/01/2018

Spett.le
Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Ufficio IV - Prevenzione rischio chimico, fisico e
biologico
Viale Giorgio ribotta, 5
00144 Roma (RM)
dgprev@postacert.sanita.it

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV
Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare**
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

**Oggetto: Posizione n. EL-379 - Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino
Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998.
Variante in cavo a 150 kV "Rotonda - Lauria" e Demolizioni.
Riscontro nota prot. DGPRES 0038511-P- del 21/12/2017**

Facciamo seguito alla nota DGPRES 0038511-P del 21/12/2017 del Ministero della Salute con la
quale viene espresso parere positivo al progetto in oggetto.

Nella stessa nota viene posta attenzione al recettore individuato come "R01" nella
documentazione trasmessa, evidenziando che qualora lo stesso risulti un recettore di cui all'art.4 del DPCM
8 luglio 2003, a carico dello stesso deve essere rispettato l'obiettivo di qualità.

Detto ciò siamo ad evidenziarVi che per errore, nella scheda "strutture potenzialmente sensibili"
presente all'interno della Relazione n. doc. RG10022F_ACSC0035 rev. 00 a pag. 27 la struttura R01 era
riportata con numero di particella corrispondente al vecchio frazionamento ovvero part. 219 Fg.1 Comune di
Rotonda (PZ) in luogo di part. 971 Fg.1 Comune di Rotonda (PZ) come invece giustamente riportato nella
planimetria n. doc. DG10022F_ACSC0038 rev.00.

In riferimento alla destinazione d'uso della struttura individuata come R01 si evidenzia che dalla visura catastale la stessa risulta attualmente accatastata in classe B/7, "*Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto*", il che conferma l'analisi visiva svolta che la individua come una "cappella votiva" motivo per cui può ritenersi non assimilabile ad un recettore sensibile di cui all'art.4 del DPCM 8 luglio 2003.

Vi rimettiamo in allegato la Relazione "Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto" n. doc. RG10022F_ACSC0035 revisionata (rev.01) che riporta la scheda del recettore R01 aggiornata catastalmente come sopra indicato.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al nostro ing. Enrico Tapolin Tel. 081/3454202 e-mail: enrico.tapolin@terna.it - ingegneria@pec.terna.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile


(Michele Bennato)

Allegati:

ALL. - RG10022F_ACSC0035_rev.01



3.8

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-379. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Potenza ed il parere del Comando dei VVF di Cosenza, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni specificate nei pareri stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Litterio)

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

2010312018

Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
POTENZA**
UFFICIO PREVENZIONE
www.vigilfuoco.it

- A **TERNA RETE ITALIA S.P.A**
Direzione Ingegneria e Asset Management – APRI/CS
Via Aquileia, 8 - 80143 Napoli
pec: ingegneria@pec.terna.it
- Al **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
D.G. Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare – Divisione IV – Infrastrutture e
sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
- Al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
pec: dgrin@pec.minambiente.it
- Al **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Settore Rischi Industriali
- Al **Comune di Rotonda (PZ)**

OGGETTO: Razionalizzazione Rete Alta Tensione are Parco del Pollino
Variante in cavo a 150 kV "Rotonda – Lauria" e Demolizioni
Posizione n. EL-379

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 1946 del 13/02/2018, ed in esito all'esame della documentazione ad essa allegata, questo Comando ai sensi della Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010, vista la relazione a firma dell'ing. Giovanni Antonio Saraceno iscritto all'Albo degli Ingegneri di Reggio Calabria n. 1629 attestante il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi, per quanto di propria competenza, esprime, **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che vengano osservati gli impegni assunti in fase progettuale e che sia data attuazione alle seguenti prescrizioni:

1. Considerato che gli elaborati progettuali consegnati ricomprendo l'intero tracciato - ricadente nei comuni di Rotonda (PZ), Laino Borgo (CS) e Laino Castello (CS) - **si precisa che il presente parere è riferito esclusivamente alla sola parte del progetto ricadente nell'area di competenza del Comando Provinciale VV.F. di Potenza**
2. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate le Norme di Prevenzione Incendi previste dal D. Lgs. 139/2006 e dalla Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010.
3. Qualora, in fase di realizzazione dell'elettrodotto, dovessero essere apportate modifiche, tali da rappresentare un variazione delle condizioni di rischio rispetto a quelle dichiarate, dovranno essere riattivate le procedure di cui alla Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010

Il Responsabile dell'istruttoria Tecnica
DVD ing. Emilio MILANO





Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COSENZA
"Ubicumque periculum, ibi vigiles"

Ufficio PREVENZIONE

Pratica N° 27480
Prot. N. 2091

15.03.2018

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
VIA AQUILEIA, 8
80143 NAPOLI

COMUNI DI
87014 LAINO BORGO
87015 LAINO CASTELLO

MINISTERO SVIL. ECONOMICO
Dir. Gen. Mercato Elettr. - Div. IV
VIA MOLISE, 2
00187 ROMA

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL AMRE
Dir. Gen. per i Rifiuti e Inquinam. - Div. IV
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA

Oggetto: Valutazione progetto.

TERNA RETE ITALIA S.P.A. -
RETE ALTA TENSIONE PARCO DEL POLLINO - VARIANTE IN CAVO
A 150 kV "Rotonda - Lauria" e Demolizioni.

Si fa riferimento all'istanza del **19.02.2018** intesa ad ottenere il **parere di conformità antincendio** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 per l'attività di cui all'oggetto.

Al riguardo si comunica che dall'esame della documentazione tecnica presentata il progetto è **rispondente** alla vigente normativa antincendio di cui alla Lett. Circ. DCPREV. Prot. n. 7075 del 27.04.2010

A lavori ultimati non dovrà essere prodotta la S.C.I.A. in quanto l'attività non rientra fra quelle incluse nell'allegato I al D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

AVVERTENZE:

- 1) Il presente parere è relativo alla sola sicurezza antincendio, ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n° 151;
- 2) Dovranno essere richieste alle Autorità competenti le eventuali autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti.

/ca

Il Funzionario Istruttore
I.A.E. Arch. Gerardo FERITO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
P.D. Dott. Ing. Massimo CUNDARI

DIRETTORE
VICE-LINGIERE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-379. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Potenza ed il parere del Comando dei VVF di Cosenza, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni specificate nei pareri stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Litterio)

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

2010312018

Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
POTENZA**
UFFICIO PREVENZIONE
www.vigilfuoco.it

- A **TERNA RETE ITALIA S.P.A**
Direzione Ingegneria e Asset Management – APRI/CS
Via Aquileia, 8 - 80143 Napoli
pec: ingegneria@pec.terna.it
- Al **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
D.G. Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare – Divisione IV – Infrastrutture e
sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
- Al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
pec: dgrin@pec.minambiente.it
- Al **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Settore Rischi Industriali
- Al **Comune di Rotonda (PZ)**

OGGETTO: Razionalizzazione Rete Alta Tensione are Parco del Pollino
Variante in cavo a 150 kV "Rotonda – Lauria" e Demolizioni
Posizione n. EL-379

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 1946 del 13/02/2018, ed in esito all'esame della documentazione ad essa allegata, questo Comando ai sensi della Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010, vista la relazione a firma dell'ing. Giovanni Antonio Saraceno iscritto all'Albo degli Ingegneri di Reggio Calabria n. 1629 attestante il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi, per quanto di propria competenza, esprime, **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che vengano osservati gli impegni assunti in fase progettuale e che sia data attuazione alle seguenti prescrizioni:

1. Considerato che gli elaborati progettuali consegnati ricomprendo l'intero tracciato - ricadente nei comuni di Rotonda (PZ), Laino Borgo (CS) e Laino Castello (CS) - **si precisa che il presente parere è riferito esclusivamente alla sola parte del progetto ricadente nell'area di competenza del Comando Provinciale VV.F. di Potenza**
2. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate le Norme di Prevenzione Incendi previste dal D. Lgs. 139/2006 e dalla Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010.
3. Qualora, in fase di realizzazione dell'elettrodotto, dovessero essere apportate modifiche, tali da rappresentare un variazione delle condizioni di rischio rispetto a quelle dichiarate, dovranno essere riattivate le procedure di cui alla Lettera Circolare DCPREV n.7075 del 27/04/2010

Il Responsabile dell'istruttoria Tecnica
DVD ing. Emilio MILANO





Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COSENZA
"Ubicumque periculum, ibi vigiles"

Ufficio PREVENZIONE

Pratica N° 27480
Prot. N. 2091

15.03.2018

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
VIA AQUILEIA, 8
80143 NAPOLI

COMUNI DI
87014 LAINO BORGO
87015 LAINO CASTELLO

MINISTERO SVIL. ECONOMICO
Dir. Gen. Mercato Elettr. - Div. IV
VIA MOLISE, 2
00187 ROMA

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL AMRE
Dir. Gen. per i Rifiuti e Inquinam. - Div. IV
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA

Oggetto: Valutazione progetto.

TERNA RETE ITALIA S.P.A. -
RETE ALTA TENSIONE PARCO DEL POLLINO - VARIANTE IN CAVO
A 150 kV "Rotonda - Lauria" e Demolizioni.

Si fa riferimento all'istanza del **19.02.2018** intesa ad ottenere il **parere di conformità antincendio** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 per l'attività di cui all'oggetto.

Al riguardo si comunica che dall'esame della documentazione tecnica presentata il progetto è **rispondente** alla vigente normativa antincendio di cui alla Lett. Circ. DCPREV. Prot. n. 7075 del 27.04.2010

A lavori ultimati non dovrà essere prodotta la S.C.I.A. in quanto l'attività non rientra fra quelle incluse nell'allegato I al D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

AVVERTENZE:

- 1) Il presente parere è relativo alla sola sicurezza antincendio, ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n° 151;
- 2) Dovranno essere richieste alle Autorità competenti le eventuali autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti.

/ca

Il Funzionario Istruttore
I.A.E. Arch. Gerardo FERITO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
P.D. Dott. Ing. Massimo CUNDARI

DIRETTORE
VICE-LINGIERE



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COSENZA
"Ubicumque periculum, ibi vigiles"

Ufficio PREVENZIONE

Pratica N° 27480
Prot. N. 2091

15.03.2018

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
VIA AQUILEIA, 8
80143 NAPOLI

COMUNI DI
87014 LAINO BORGO
87015 LAINO CASTELLO

MINISTERO SVIL. ECONOMICO
Dir. Gen. Mercato Elettr. – Div. IV
VIA MOLISE, 2
00187 ROMA

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL AMRE
Dir. Gen. per i Rifiuti e Inquinam. – Div. IV
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA

Oggetto: Valutazione progetto.

TERNA RETE ITALIA S.P.A. -
RETE ALTA TENSIONE PARCO DEL POLLINO – VARIANTE IN CAVO
A 150 kV "Rotonda – Lauria" e Demolizioni.

Si fa riferimento all'istanza del **19.02.2018** intesa ad ottenere il **parere di conformità antincendio** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 per l'attività di cui all'oggetto.

Al riguardo si comunica che dall'esame della documentazione tecnica presentata il progetto è **rispondente** alla vigente normativa antincendio di cui alla Lett. Circ. DCPREV. Prot. n. 7075 del 27.04.2010

A lavori ultimati non dovrà essere prodotta la S.C.I.A. in quanto l'attività non rientra fra quelle incluse nell'allegato I al D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

AVVERTENZE:

- 1) Il presente parere è relativo alla sola sicurezza antincendio, ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n° 151;
- 2) Dovranno essere richieste alle Autorità competenti le eventuali autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti.

/ca

Il Funzionario Istruttore
I.A.E. Arch. Gerardo FERITO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
P.D. Dott. Ing. Massimo CUNDARI

DIRETTORE
VICE-LEGGERE

3.9



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servitù e Limitazioni

Pr.:

I3B	17	294
-----	----	-----

- A Comando Militare Esercito 'Basilicata'**
S.M. - Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari
cme_basilicata@postacert.difesa.it
- A Comando Militare Esercito 'Calabria'**
Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
cme_calabria@postacert.difesa.it
- A Ministero dello Sviluppo Economico**
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Oggetto: Rotonda (PZ) e Laino (CS) - Terna Rete Italia S.p.A. - Variante interrato a 150 Kv dell'elettrodotto aereo esistente "Rotonda-Lauria". PR. N. EL-379.

e, p.c.: **A TERNA RETE ITALIA S.p.A.**
pec: ingegneria@pec.terna.it

Riferimento: foglio n. 4123 di prot. del 21.06.2017.

In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
Col. G.A.r.n. Fernando SERRATI'



3.10

**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**

Ufficio: *Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio*

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo

M_D MARSUD0022120

data

27/06/2017

pr. di c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare

☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr.

//

***Al.* PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE BASILICATA (PEC)**

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ROMA P.E.C. (PEC)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE -ROMA P.E.C. (PEC)**

Argomento:

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda – Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad Alta Tensione interessante l'area del "Parco del Pollino". Proponente: Società "TERNA S.p.A. Posizione M.i.S.E. EL-379 Conferenza di servizi istruttoria del giorno 28/06/2017.

Posizione: G.1-3/N3 "NA" (26) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota n° 0014318 in data 13/06/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) foglio M_D/E24463/0004123 in data 21/06/2017 del Comando Militare Esercito "Basilicata".

1. Con la nota in riferimento b), il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una conferenza di servizi istruttoria relativa all'autorizzazione per la realizzazione delle opere indicate in argomento, riportando contestualmente il link attivato appositamente, ove visionare la pertinente documentazione tecnico/progettuale.
2. Pertanto, presa visione della citata documentazione ed avendo espletato le previste verifiche, si comunica che questo Comando Marittimo – per quanto di propria specifica competenza, in relazione ai soli interessi della Marina Militare – non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera indicata in argomento.

d'ordine

**IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Marcello DE BONIS**

Documento firmato digitalmente

Da "ao0 cme_calabria" <cme_calabria@postacert.difesa.it>

A "fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it" <fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it>,
"ingegneria@pec.terna.it" <ingegneria@pec.terna.it>

Cc "protocollogenerale@pec.enav.it" <protocollogenerale@pec.enav.it>, "protocollo@pec.enac.gov.it" <protocollo@pec.enac.gov.it>

Data mercoledì 9 agosto 2017 - 14:28

TRISPA/A2017
0009598 - 10/08/2017

Razionalizzazione rete alta tensione "rotonda lauria".

Invio parere

Allegato(i)

8847.pdf (161 Kb)



3.11

COMANDO MILITARE ESERCITO "CALABRIA"

SM - UFFICIO PERSONALE, LOGISTICO, ALLOGGI E SERVITU' MILITARI

Sezione Logistico e Servitù Militari

Via L. Pascali n. 40 - 88100 CATANZARO - PEC: cme_calabria@postacert.difesa.it

Re-D-24464
Prot. n. 8847
Allegati: nr.1

Cod.id. PER-LOG Ind.cl. 10.12.4.3

09 AGO. 2017

88100 Catanzaro

POC: C.le Magg. Ca.sc. LAMA tel. 0961/792230
e-mail: suadservitum@cmechz.esercito.difesa.it

OGGETTO: Razionalizzazione Rete Alta Tensione aerea Parco del Pollino. Ottemperanza prescrizione nr.2 del decreto dec/via/3062 del 19/06/1998. Variante in cavo a 150 Kv "Rotonda Lauria" e demolizioni.

A (VDS ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

~~~~~  
Riferimento:

- a. let. prot. n. 0004734- datata 21/06/2017 della Società Terna Rete Italia;;
  - b. msg prot. n. 0653609/10.12.4.8 datato 03/08/2017 del Comando Forze Operative Sud;
  - c. let. prot. n. 11138/10.12.4.3.33 datata 19/07/2017 del 10° Reparto Infrastrutture.
- ~~~~~

1. Esaminata la documentazione pervenuta a corredo delle lettere in riferimento a., ai sensi della legge sulla regolamentazione delle servitù militari di cui al D. Lgs. N. 66/2010 e n. 90/2010, si esprime "**PARERE FAVOREVOLE**" alla realizzazione dei lavori in oggetto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Difesa a richiedere eventuale risarcimento danni nei limiti dei territori riportati nel progetto in parola.
2. Si considera altresì che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da residuati bellici, e che nella zona interessata potrebbe esserci il rischio di rinvenire ordigni e/o residuati bellici interrati. In merito si specifica che l'eventuale bonifica dei citati ordigni e/o residuati dovrà essere, a richiesta, autorizzata dall'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.

p. **IL COMANDANTE**  
(Col. f. t. ISSMI Giovanni ROSSITTO) a.p.l.  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
Col. tramat RN Guizzardo FAIETA

in data **09** **Apr.** **2017**

## **ELENCO INDIRIZZI**

**A** **REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro  
Formazione e Politiche Sociali  
Settore 12 "Fonti rinnovabili e non Rinnovabili,  
Infrastrutture, Energetiche, Attività Estrattive,  
Risorse Geotermiche Idrocarburi" Lineari  
Cittadella Regionale  
Zona Libeccio -Località Germaneto **88100 CATANZARO**  
PEC: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

**TERNA RETE ITALIA S.p.a.**  
Via Aquileia,8 **80143 NAPOLI**  
pec:ingegneria@pec.terna.it

**e , per conoscenza:**

**COMANDO FORZE OPERATIVE SUD** **80141 NAPOLI**  
SM- Ufficio Operazioni e Addestramento

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio  
II Reparto – IV Divisione – II Sezione  
Piazza della Marina, 4 **00196 ROMA**

**COMANDO FORZE OPERATIVE SUD**  
**COMANDO PER LE INFRASTRUTTURE**  
Corso Malta , 91 **80143 NAPOLI**

**10° REPARTO INFRASTRUTTURE**  
Ufficio Demanio e Servitù Militari **80143 NAPOLI**

**ENAV – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO**  
Divisione MS – Reparto Ostacoli  
Via Salaria, 716 **00138 ROMA**  
PEC: protocollogenerale@pec.enav.it

**FNAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE**  
Dipartimento Sicurezza  
Via di Villa Ricotti , 42 **00161 ROMA**  
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

M\_D - E24463

Prot. 0004654

12/07/2017

3.12



# COMANDO MILITARE ESERCITO "BASILICATA"

## SM - Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servizi Militari

Indirizzo PEI: *cme\_basilicata@esercito.difesa.it*; indirizzo PEC: *cme\_basilicata@postacert.difesa.it*

Prot. n. M\_D E24463 \_\_\_\_\_ Cod.id. 03 LOG Ind.cl. 10.12.2.

85100 – Potenza, \_\_\_\_\_

All.=, ann. =

PdC: C.le. Magg. Ca. Sc. MARCANTONIO (Tel.0971 /45270)

**OGGETTO: Autorizzazione alla Costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda – Lauria".**  
**Società TERNA S.p.a.**

### A VEDASI ELENCO INDIRIZZI

^^^^^^^^^^^^^^^^

#### Riferimenti:

- a. let. n° M\_D SSMD 0019743 in data 15 mar. '13 dello Stato Maggiore della Difesa;
- b. mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014318.13-06-2017. (non a tutti);
- c. let. n. M\_D MARSUD0022120 in data 27 giu. '17 del Cdo Marittimo Sud della MM di TARANTO (non a tutti);
- d. msg. M\_D E26348 REG2017 0643870 in data 28 giu.'17 di COMFOP SUD (non a tutti);
- e. let. n. 6100 in data 03 lug.'17 del 15° Reparto Infrastrutture di BARI (non a tutti);
- f. msg. M\_D ABA001 n. 0029855 in data 05 lug.'17 del Cdo Scuole dell'AM / 3^ Regione Aera di BARI (non a tutti).

^^^^^^^^^^^^^^^^

In merito al procedimento amministrativo in oggetto, il Comandante del Comando Militare Esercito "Basilicata" in qualità di Presidente del Comitato Misto Paritetico della Regione, designato dallo Stato Maggiore della Difesa quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Difesa e a concedere, quindi, il relativo **nulla osta militare** ai sensi dell'art. 334 del D. Lgs. n. 66 / 2010,

#### premessato che:

con la lettera in riferimento "b" il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all'invio degli elaborati progettuali relativi all'intervento in oggetto,

#### considerato che:

- il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con la lettera in riferimento, "c" ha comunicato il proprio nulla contro alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse indicate in argomento;
- il Comando Forze Operative Sud, con il messaggio in riferimento "d", ha espresso parere operativo favorevole in merito a quanto in oggetto;
- il 15° Reparto Infrastrutture di Bari, relativamente agli aspetti demaniali della problematica, con la lettera in riferimento "e" ha espresso il proprio nulla contro, nella considerazione che l'opera relativa al progetto in esame, limitatamente all'installazione, non ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atterraggio, non interferendo con i medesimi immobili militari o zone soggette a vincoli di servitù militari, non ricadendo, altresì, neppure in territori di Comuni militarmente importanti (art. 333 D.Lgs. 66/2010);

- il Comando Scuole dell'AM/3^ Regione Aerea, con la lettera in riferimento "F", ha comunicato il proprio nulla contro alla realizzazione dell'opera di cui trattasi,

**ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- rispetto delle disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/442 del 9 ago. 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
  - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
  - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri;
  - di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV.

Nello specifico, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al **Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare** almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;

- effettuazione di una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs. n. 66 del 15 mar. 2010 – modificato dal D. Lgs. N. 20 del 24 feb. 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta a cura della Ditta richiedente, al competente Reparto Infrastrutture (**10° Reparto Infrastrutture - Ufficio Bonifica Campi Minati** di NAPOLI). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al CME "BASILICATA";
- osservanza del D. Lgs. 22 gen. 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

Tenuto conto, infine, che il presente parere è vincolante, ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente, per tutti gli incombenti di legge.

Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334 del D. Lgs. 15 mar. 2010, n. 66, della legge 24 nov. 2000, n. 340 e del D.P.R. 18 apr. 1994, n. 383.

**IL COMANDANTE**  
**(Col. a. (ter) t.ISSMI Licio DI BIASIO )**

**ELENCO INDIRIZZI**

al f. n. M\_D E 24463 \_\_\_\_\_ Cod.id. 03 LOG Ind.cl. 10.12.2 in data \_\_\_\_\_ di CME Basilicata

**A REGIONE BASILICATA****Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca****Ufficio Energia**

Digita qui il testo

politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it

**POTENZA**

e, per conoscenza:

**COMANDO FORZE OPERATIVE SUD****SM – Ufficio Corsi e Attività Operative Addestrative**

comfopsud@esercito.difesa.it

**NAPOLI****COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA****Reparto Territorio e Patrimonio**

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

**BARI****COMANDO MARITTIMO SUD****Ufficio Infrastrutture e Demanio**

marina.sud@postacert.difesa.it

**TARANTO****15° REPARTO INFRASTRUTTURE**

infrastrutture\_bari@postacert.difesa.it

**BARI****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****D. G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare****Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete**

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**ROMA****Spett.<sup>le</sup> Terna Rete Italia S.p.a.**

ingegneria@pec.terna.it

**NAPOLI**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

3.13

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO  
Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le  
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il  
Nucleare

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete  
Via Molise, 2

00187 – ROMA

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE

Direzione Generale per i rifiuti e  
l'inquinamento

Sezione Elettrodotti

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 – ROMA

dgrin@pec.minambiente.it

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A

Progettazione e Realizzazione Impianti Centro  
Sud

Via Aquileia, 8

ingegneria@pec.terna.it

per conoscenza

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ispettorato Territoriale della Calabria

Via S'Anna Pellaro

89132 – REGGIO CALABRIA

D.G.AT

SEDE

**OGGETTO:** Variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto " Rotonda – Lauria " nell'ambito della razionalizzazione delle rete ad alta tensione interessante l'area del2 Parco Pollino "

Vista l'istanza presentata in data 18/05/2017 con la quale codesta Società s'impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione d'impegno e in conformità a quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe", di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 70820 del 4 ottobre 2007, si rilascia il parere favorevole all'avvio alla costruzione e all'esercizio della variante in oggetto.

La scrivente prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Calabria, la prevista verifica tecnica per ogni singolo intervento.

Il presente **Nulla Osta** viene concesso in dipendenza della lettera d'impegno e dell'atto di sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

Il Direttore Generale  
(dott.ssa Eva Spina)



Eva Spina  
2017.06.26  
18:18:15 +02'00'





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0005367.27-02-2018

Viale Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
Fax: +39 0971 880082  
PEC: [ambiente@pec.regione.basilicata.it](mailto:ambiente@pec.regione.basilicata.it)  
Email: [segreteria@regione.basilicata.it](mailto:segreteria@regione.basilicata.it)  
Direttore: Dott. Emilia PIEMONTESE

3.14

Potenza, 22 FEB. 2018

Prot. 0034372 /23AB  
Nota trasmessa solo a mezzo p.e.c.

Terna Rete Italia S.p.A.  
[terna.rete.italia@pec.it](mailto:terna.rete.italia@pec.it)  
[ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

C.T.A. di Rotonda (PZ)  
[cta.rotonda@pec.corpoforestale.it](mailto:cta.rotonda@pec.corpoforestale.it)

Ministero dello Sviluppo Economico  
[demirven.direzione@pec.mise.gov.it](mailto:demirven.direzione@pec.mise.gov.it)

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura  
[ufficio.tutela.natura@art.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.tutela.natura@art.regione.basilicata.it)

Oggetto: D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.) Valutazione di Incidenza Ambientale - Trasmissione D.D. n. 23AB.2018/D.105 del 15 febbraio 2018.

Con la presente si trasmette copia della D.D. n. 23AB.2018/D.105 del 15 febbraio 2018 con la quale è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale per il "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione arca Parco del Pollino - Ottemperanza alla Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni. Posizione n. EL 379".

Copia della stessa D.D. viene trasmessa al C.T.A. di Rotonda (PZ) per gli adempimenti di competenza ed al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura per dovuta conoscenza.

L.D/ld

Il responsabile della P.O.C.  
(Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani Programmi e Progetti)

Ing. Gerardo TROIANO

Referenti:  
Ing. Gerardo TROIANO - Resp. P.O. Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani Programmi e Progetti  
e-mail: (informale) [gerardo.troiano@regione.basilicata.it](mailto:gerardo.troiano@regione.basilicata.it)  
istruttore: Dott. Domenico Labanca  
e-mail: (informale) [domenico.labanca@regione.basilicata.it](mailto:domenico.labanca@regione.basilicata.it)



# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE  
23AB

STRUTTURA PROPONENTE

DDP.

N° 23AB 2018/D.00105

del 15/2/2018

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

D.P.R. N. 357/1997 (c.s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.

Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza alla Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni. Posizione n. EL. 379". Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|---------------------|----------|--------------|
|                 |          |                     |          |              |
|                 |          |                     |          |              |
|                 |          |                     |          |              |

### IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |

### LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. ....

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## II. DIRIGENTE

**VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

**VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante "Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, Avvio del sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;

**VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale della D.G.R. 227/2014;

**VISTA** la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante "Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14";

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14";

**VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante "DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";

**VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante "DGR n. 691/2015. Retifica";

**VISTA** la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15";

**VISTA** la D.G.R. n. 1340 dell'11 dicembre 2017 recante "Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";

**VISTA** la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e le successive integrazioni e modificazioni (con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CEE);

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997);

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (e s.m.i.), relativo al "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" (e s.m.i.);

**VISTO** il DM del 03 aprile 2000 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2000, S.O.) (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l'elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000;

**VISTO** il DM del 03 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante "Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000;

**VISTO** il D.M. del 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS)";

**VISTO** il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale (ZPS);

**VISTA** la D.G.R. n. 655 del 6/05/2008, recante "Approvazione della regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MA/ITM del 17/10/2007";

**VISTA** la D.G.R. n. 1386 del 01 settembre 2010, concernente l'aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate - Monitoraggio "dal progetto Bioitaly al countdown 2010";

**VISTA** la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, concernente l'adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione della II Fase del Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9;

**VISTA** la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4 - 10 - 11;

**VISTA** la D.G.R. n. 761 del 27 giugno 2013, concernente l'ampliamento a mare dei siti Natura 2000 della Costa ionica lucana: Costa ionica foce Bradano IT9220090; Costa ionica Basento IT9220085; Costa ionica foce Cavone IT9220095; Costa ionica foce Agri IT9220080; Bosco Pantano di Policoro Costa ionica foce Sinni IT9220055;

**VISTA** la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante "Programma Rete Natura 2000 Basilicata. Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE - Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione dell'avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale (ZPS) RN2000 Basilicata";

**VISTA** la D.G.R. n. 1181 dell'1 ottobre 2014, recante "Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata";

**VISTA** la D.G.R. n. 904 del 7 luglio 2015, recante "Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CEE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 - D.P.R. 120/2003 - D.M. 17 ottobre 2007 - Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano: IT9220080 - Costa Ionica Foce Agri; IT9220085 - Costa Ionica Foce Basento; IT9220090 - Costa Ionica Foce Bradano; IT9220095 - Costa Ionica Foce Cavone";

**VISTA** la D.G.R. n. 310 del 29/03/2016, recante "D.G.R. 904/2015: Attuazione del Piano di Gestione dei Siti dell'Arco Ionico Lucano. Approvazione delle Linee Guida per la protezione e la ricostruzione del sistema dunale dell'Arco Ionico Lucano: interventi prioritari."

**VISTA** l'istanza trasmessa dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede legale in 00156 Roma - Viale Egidio Galbani, 70, il 27 giugno 2017 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/106186, con la quale è stata chiesta la Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), per il "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza alla Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni. Posizione n. EL 379" ricadente nella Z.P.S. "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" - codice IT9210275;

**CONSIDERATO** che l'intervento di che trattasi non è direttamente connesso alla conservazione della Z.P.S. e pertanto, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, è da assoggettare alla Valutazione di Incidenza;

**RILEVATO** che sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, risulta quanto segue:

- l'istanza è corredata della documentazione prevista dall'Art. 5 del DPR n. 357/1997 ed in particolare dello Studio della Valutazione di Incidenza (SVI) necessario ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso;
- con nota n. 117149/23AB del 17 luglio 2017 l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto all'Ente Parco Nazionale del Pollino di esprimere il preventivo parere ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); tale parere è pervenuto tramite il Ministero dello Sviluppo Economico con nota acquisita il 23 gennaio 2018 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/13192.

• **Caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato.**

La Z.P.S. "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" codice IT9210275 è costituita dai territori ricompresi nella parte lucana del Parco Nazionale del Pollino. Si caratterizza per essere area di grande interesse naturalistico e paesaggistico. Costituisce area di riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli rapaci. Presenta una buona diversità sia botanica che faunistica. Gli Habitat presenti nella Z.P.S., di che trattasi, sono rappresentati da: Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli; Formazioni erbose secche semiaaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (stopesa fioritura di orchidee); Ombroscie con *Quercus* spp. Sempre verdi; Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*; Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*; Boschi di *Quercus fr. inetta*; Foreste di *Ilex aquifolium*; Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodieta; Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*; Foreste di *Quercus ilex*.

Tra le specie animali presenti nell'area del Parco si richiamano le seguenti: il Capriolo (*Capreolus capreolus*), il Lupo (*Canis lupus*), il Gatto selvatico (*Felis silvestris*), il Cervo (*Cervus elaphus*), il Cinghiale (*Sus scrofa*), il Dromio (*Dromus nitedula*), l'Istrice (*Hystrix cristata*), lo Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), il Tasso (*Meles meles*), l'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il Corvo imperiale (*Corvus corax*), il Falco pellegrino (*Falco peregrinus*).

peruginus), il Picchio nero (*Dryocopus martius*), la Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), la Civetta (*Asio noctua*), la Poiana (*Buteo buteo*), il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il Colombaccio (*Columbus palumbus*), il Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*), il Nibbio reale (*Milvus milvus*), il Rigolo (*Oriolus oriolus*), l'Assiolo (*Otus capri*), il Picchio verde (*Picus viridis*), la Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Inoltre si richiama la presenza delle seguenti specie:

Mammiferi: *Erinaceus europaeus* (Riccio europeo), *Talpa romana* (Talpa romana), *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore), *Pipistrellus pipistrellus* (Pipistrello nano), *Lepus europaeus* (Lepre comune), *Apodemus sylvaticus* (Topo selvatico), *Mus domesticus* (Topo domestico), *Vestris cristata* (Istrice), *Vulpes vulpes* (Volpe), *Meles meles* (Lusso), *Mustela nivalis* (Domola), *Mustela putorius* (Puzzola), *Martes faina* (Faina), *Felis silvestris* (Gatto selvatico).

Volatili: *Pernis ptilorhynchus* (Falco pecchiaiolo), *Neophila percnopterus* (Capovaccaio), *Circus gallinus* (Biancone), *Falco tinnunculus* (Gheppio), *Falco tinnunculus* (Falco cuculo), *Perdix perdix* (Starna), *Coturnix coturnix* (Coturnice), *Streptopelia turtur* (Tortora), *Tyto alba* (Barbagianni), *Syrinx aluco* (Allocco), *Prunella modularis* (Passera), *Eritacus rubecula* (Pettiroso), *Luscinia megarhynchos* (Usignuolo), *Monticola solitarius* (Passero solitario), *Turdus merula* (Merlo), *Sylvia atricapilla* (Capinera), *Parus major* (Cinciallegra), *Sitta europaea* (Picchio muratore), *Carrulus glandarius* (Ghiandaia), *Pica pica* (Gazza), *Corvus corone* (Cornacchia), *Corvus corax* (Corvo imperiale), *Fringilla coelebs* (Fringuello), *Cadalis chloris* (Verdone), *Carduelis carduelis* (Cardellino).

Rettili ed anfibi: *Salamandra salamandra* (Salamandra pezzata), *Rana dalmatica* (Rana agile), *Emys orbicularis* (Testuggine d'acqua), *Tarantola mauritanica* (Tarantola maraiola), *Hemidactylus turcicus* (Greco verrucoso), *Lacerta viridis* (Ramarro), *Podarcis sicula* (Lacertola campestre), *Coluber viridiflavus* (Bianco), *Elaphe quatuorlineata* (Cervone), *Natrix natrix* (Biscia dal collare), *Elaphe longissima* (Sactone), *Vipera aspis* (Vipera comune).

#### • Intervento proposto

Il progetto prevede la realizzazione di una variante in cavo interrato a 150 kV all'elettrodotto esistente "Rotonda - Lauria" in agro dei Comuni di Rotonda (PZ), di Laino Borgo (CS) e di Laino Casello (CS), nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del Parco Nazionale del Pollino ed in ottemperanza alla prescrizione n. 2 "...presentare al Ministero dell'Ambiente il progetto sull'ipotesi di riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino. Tale consente una riduzione delle percorrenze delle predette linee all'interno del Parco di circa 40-50 km" del Decreto V.I.A. n. 3062 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in data 19/06/1998, hanno emesso il parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto, presentato da Enel, di "Riduzione di un elettrodotto in doppia trave a 380 kV atto a collegare la stazione elettrica di Laino (CS) con quella di Rizziconi (RC)".

Si evidenzia che gli interventi del progetto in esame sono inclusi tra quelli previsti dall'Accordo di programma relativo al "Riassetto della RTN nell'area del Parco Nazionale del Pollino", sottoscritto dalle Regioni Calabria e Basilicata, dall'Ente Parco Nazionale del Pollino e dai Comuni Lucani e Calabresi interessati che ha l'obiettivo di conciliare le prerogative di sicurezza e continuità proprie del servizio di trasmissione dell'energia elettrica con quelle di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale rappresentato dal Parco del Pollino.

Nello specifico il progetto, presentato da TERNA, sull'ipotesi di riassetto delle linee 150 kV e 220 kV delle S. E. di Laino e Rotonda finalizzato all'ottemperanza della citata prescrizione n. 2, prevede l'attuazione degli interventi di seguito brevemente descritti.

**1. Variante in cavo** dell'elettrodotto 150 kV "Rotonda-Lauria", della lunghezza di circa 5,1 Km, dal nuovo sostegno di transizione S23/1 alla S.E. di Rotonda, con la conseguente demolizione del corrispondente tratto di elettrodotto aereo della lunghezza di circa 3,4 km. Il nuovo elettrodotto in cavo si svilupperà lungo la viabilità esistente nei territori comunali di Rotonda (PZ), per circa 1,8 km, e Laino Borgo (CS), per circa 3,3 km. Il cavo verrà interrato per la parte ricadente nel Parco del Pollino, a partire dalla stazione di Rotonda sino al sostegno 252 della linea aerea esistente di collegamento tra la Stazione di Rotonda e la Stazione di Lauria. In particolare partirà dallo stallo del nuovo quadro 150 kV della stazione e, varcando la recinzione, si dirigerà in direzione N.O. per circa 1.100 metri lungo la strada Vicinale delle Calorie. Si innesterà quindi nella ex strada Nazionale Rotonda-Valsinni, ora S.P. N°4, e proseguendo in direzione N.E. per 800 metri raggiungerà il Fiume Mercure, di confine tra il comune di Rotonda (PZ) ed il Comune di Laino Borgo (CS). Dal confine di Regione proseguirà nella stessa direzione N.E. per ulteriori 200 metri e devierà, innestandosi

sulla strada Provinciale Rotonda-Castelluccio in direzione N.-N.O. costeggiando la Centrale termoelettrica del Mercure. Dopo 1.000 metri raggiungerà la contrada Pianette e proseguirà in direzione O.-S.O. per 700 metri raggiungendo la strada Comunale Finimara Pianette. Da qui proseguirà in direzione O.-S.O. per 700 metri circa fino a raggiungere l'area nella quale verrà posato il traliccio per la trasformazione in cavo aereo. Dal sostegno porta-terminale cavo (posto lateralmente alla linea esistente) verrà realizzata la nuova campata aerea tra il nuovo sostegno (253 bis) e l'esistente (253). Il nuovo elettrodotto sarà realizzato in cavo 150 kV in terna semplice, suddiviso in nove tratti con otto buche-giunti intermedie. Ciascun tratto sarà costituito da una terna di tre cavi unipolari formati dal conduttore in alluminio o in rame avrete una sezione pari a 1.600 mm<sup>2</sup>, dall'isolante in XLPE, dalla schermatura in alluminio e dalla guaina esterna in polietilene. La messa in opera avverrà con scavo a cielo aperto, avente una larghezza di 0,70 metri ed una profondità di 1,5 metri (quota piano di posa), su di un letto di sabbia o di cemento magro dallo spessore di 10 cm circa. I cavi saranno ricoperti sempre con il medesimo tipo di sabbia o cemento magro, per uno strato di circa 40 cm, sopra il quale sarà posata una lastra di protezione in cemento armato. Ulteriori lastre verranno collocate sui lati dello scavo, allo scopo di creare una protezione meccanica supplementare. La restante parte della trincea sarà riempita con materiale di risulta e/o di riporto, di idonee caratteristiche. Nel caso di passaggio su strada, i ripulisti della stessa (sottofondo, binder, tappetino, ecc.) saranno realizzati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni degli enti proprietari della strada stessa. I cavi saranno segnalati mediante rete in P.V.C. rosso, collocata al di sopra delle lastre di protezione. Ulteriore segnalazione sarà realizzata mediante la posa di nastro monitor a circa metà altezza della trincea. All'interno della trincea è prevista l'installazione di un Trinibo Ø 50 mm entro il quale potranno essere posati cavi a Fibra Ottica e/o cavi telefonici/segnalamento. L'attraversamento fluviale del Mercure avverrà con la tecnica T.O.C. che minimizza l'interferenza con l'alveo.

Il sostegno a traliccio dotato di terminali per la trasformazione in cavo aereo, sarà del tipo "PG" Palo Gatto, a semplice terna, costituito da angolari di acciaio zincati a caldo e bullonati. La fondazione del traliccio sarà formata da una platea costituita da un blocco di calcestruzzo armato poggiato sul fondo dello scavo e da una serie di platee (parallelepipedi a pianta quadrata) sovrapposte, n. 4 colonnini a sezione circolare/quadrata, inclinati secondo la pendenza dei montanti del sostegno e n. 4 "monconi/dime" annegati nel calcestruzzo al momento del getto, collegati ai montanti del sostegno.

**2. Demolizione dell'elettrodotto** aereo esistente in semplice terna a 220 kV Rotonda-Mercure della lunghezza di circa 2,2 Km, dalla S. E. di Rotonda alla Centrale Mercure.

**3. Demolizione parziale dell'elettrodotto** aereo esistente in semplice terna a 150 kV (ex 220 kV) Rotonda-Maccone All. della lunghezza di circa 3,9 km, dalla S. E. di Rotonda al sostegno 196 esistente del medesimo elettrodotto.

**4. Demolizione parziale elettrodotto** aereo 150 kV Rotonda- Agri della lunghezza totale di 45 km, di cui 34 Km nel Parco del Pollino. Gli interventi di demolizioni di circa 14,7 km di elettrodotti aerei con la rimozione di 52 sostegni, verranno effettuati mediante lo smantellamento delle linee esistenti secondo le seguenti fasi:

- recupero dei conduttori, delle funi di guardia e degli armamenti;
- smontaggio della carpenteria metallica dei sostegni;
- demolizione delle fondazioni dei sostegni previo scostamento del terreno prospiciente l'area dei pilastri di fondazione fino ad una profondità di 50-100 cm dal piano campagna, demolizione del colonnino fuoriuscente in c.a., chiusura dello scavo con lo stesso materiale scavato.

#### Vincoli

Nel sito di realizzazione dell'opera insistono le seguenti tipologie di vincolo ai sensi dell'art 142 D.L. n. 42/04:

- fasce di rispetto fluviale - art. 142 comma 1 lett. c);
- parco nazionale - art. 142 comma 1 lett. f);
- aree boscate - art. 142 comma 1 lett. g);
- area gravata da usi civici - art. 142 comma 1 lett. h);
- Inoltre le opere ricadono all'interno del perimetro dei seguenti siti della Rete Natura 2000:
- Z.P.S. IT9210275 - Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi;
- Z.P.S. IT9310303 - Pollino e Orsomarso;

Le opere ricadono anche all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

In riferimento al Piano Straicio per l'assetto idrogeologico dell'A. di B. della Calabria, all'interno del quale è compresa interamente l'area di studio, non sono state individuate interferenze tra le

pericolosità di zone a rischio frana con i tracciati delle opere in progetto, mentre, per quanto riguarda il rischio e la pericolosità per inondazione, il tracciato dell'elettrodotto in cavo interferisce con una Zona di attenzione per rischio idraulico.

### **Impatti**

Il cavidotto interrato non eserciterà impatti negativi sul sito in esame in quanto quasi totalmente interrato, il tratto terminale di allaccio alla rete esistente ha una lunghezza di circa 300 metri, coincidente al tratto in demolizione, è paragonabile ad una sostituzione, le linee dismesse, con l'eliminazione dei conduttori e dei sostegni, produrranno un impatto positivo.

### **Rumore**

Il rumore si avrà nella fase di cantiere causato dai mezzi meccanici durante la realizzazione della trincea e la movimentazione dei materiali e sarà temporaneamente limitato ad una ventina di giorni per singola sezione di cantiere. La fauna locale reagirà alla presenza del cantiere allontanandosi inizialmente dalle fasce di territorio circostanti il sito per poi ricolonizzare i medesimi habitat a conclusione dei lavori. Il cantiere per la realizzazione del cavo si snoderà quasi per la sua totalità lungo la viabilità esistente ove sussiste già un disturbo acustico dovuto al traffico veicolare e comunque l'impatto acustico cumulato sarà localizzato alle immediate adiacenze dell'asse stradale. In pratica la localizzazione del cantiere in area antropizzata rende l'impatto acustico reversibile e complessivamente basso.

In fase di esercizio il rumore sarà di modesta entità e sarà causato dal vento che, se particolarmente intenso, può provocare il "fischio" dei conduttori e dall'effetto corona che determina il leggero ronzio a volte percepito nelle immediate vicinanze dell'elettrodotto in condizioni di elevata umidità dell'aria. Questo tipo di impatto si riduce con la distanza e si annulla a poche decine di metri dalla linea. L'elettrodotto in cavo non costituisce fonte di rumore.

### **Atmosfera**

Le emissioni in atmosfera sono dovute agli scarichi delle macchine ed alle polveri sollevate da mezzi meccanici nelle fasi di realizzazione del cavidotto, durante la messa in opera del sostegno metallico e nelle fasi di demolizione dei tralicci e delle fondazioni. Le emissioni di gas e polveri connesse con i mezzi d'opera utilizzati avranno un carattere fortemente localizzato. Il cantiere, infatti, avrà di per sé dimensioni contenute in quanto non si estende contemporaneamente lungo tutto il tracciato ma avanzerà lungo di esso per tratti.

### **Suolo e sottosuolo**

Le attività di cantiere produrranno un'occupazione temporanea e trascurabile di suolo connessa con le attività di smontaggio dei sostegni e dei conduttori. Non produrranno né sottrazione definitiva né frammentazione di habitat. L'elettrodotto in cavo verrà posizionato sotto la sede stradale e le attività di cantiere non impiegheranno grandi aree contemporaneamente ma avanzeranno per singola tratta. L'occupazione di suolo in fase di esercizio sarà imputabile ad un solo sostegno di nuova realizzazione che misurerà in pianta circa 4,5 x 4,5 m e sarà ubicato in posizione adiacente (circa 25 m) ad uno esistente da demolire, se suolo scarsamente vegetato. L'elettrodotto in cavo, essendo interrato, non produrrà in fase di esercizio alcuna sottrazione di suolo.

I materiali di risulta verranno trasportati a rifiuto, lasciando le aree utilizzate sgombrare e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone. Il materiale scavato verrà depositato temporaneamente presso l'area di cantiere e successivamente riutilizzato per il riintegro degli scavi, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità per il riutilizzo in sito. In caso i campionamenti eseguiti forniscano un esito negativo, il materiale scavato sarà destinato ad idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente e il riempimento verrà effettuato con materiale inerte di idonee caratteristiche.

### **Campi elettromagnetici**

Un elettrodotto in tensione in cui circola una corrente è fonte di un campo elettrico, proporzionale alla tensione della linea stessa, ed un campo magnetico proporzionale alla corrente che vi circola. Entrambi i campi decrescono rapidamente con la distanza, anche se in misura diversa. Per gli elettrodotti in cavo, la presenza dello schermo metallico collegato a terra nei vari tratti rende di fatto il campo elettrico nullo all'esterno del singolo cavo che compone l'elettrodotto e quindi il rispetto della normativa vigente è sempre garantito indipendentemente dalla distanza dall'elettrodotto.

### **• Contenuti dello Studio di Incidenza**

Lo Studio di Valutazione di Incidenza, in forma semplificata come previsto dalla fase di screening, descrive l'intervento previsto, analizza la flora, la fauna e gli habitat del sito Natura 2000 interessato, analizza i potenziali impatti diretti o indiretti dell'intervento sulle specie e sugli habitat, descrive le misure di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell'intervento proposto non rilevandosi incidenze significative sul sito Natura 2000. L'intervento non determina frammentazione ambientale tale da impedire lo spostamento della fauna nell'ambito dello stesso habitat. Non vi saranno interferenze significative sul suolo, sottosuolo e sulle falde idriche. L'intervento così come previsto non avrà interferenze sia dirette che indirette sulle specie di flora e di fauna elencate nella scheda identificativa del sito.

I contenuti dello Studio della Valutazione di Incidenza fanno riferimento all'allegato "G" del Regolamento emanato con il DPR n. 357/1997, seppur in forma semplificata come previsto dalla fase di screening, e possono essere considerati soddisfacenti in relazione all'intervento previsto non particolarmente impattante.

#### • **Parere dell'Ente Parco Nazionale del Pollino**

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita il 23 gennaio 2018 e registrata in parti data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/13192, è pervenuto il parere favorevole dell'Ente Parco Nazionale del Pollino in merito al **"Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni"** con prescrizioni che di seguito si riportano:

1. sia fatto obbligo al proponente di procedere alla riattivazione della procedura di incidenza, per l'approvazione preventiva, per ogni eventuale variante significativa al progetto approvato;
2. sia fatto obbligo al proponente di ripristinare lo stato dei luoghi in particolare lungo le zone di scavo del tracciato interessato dall'intervento;
3. sia fatto obbligo al proponente evitare, compatibilmente con le esigenze di cantiere il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
4. sia fatto obbligo al proponente evitare di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente;
5. sia fatto obbligo al proponente evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
6. il proponente alla fine delle opere, dovrà trasmettere relazione e adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attesti la conclusione dell'intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto in sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi.

In riferimento al parere di che trattasi, si ritiene che le prescrizioni siano sostanzialmente attinenti e condivisibili al tipo di intervento previsto e troveranno riscontro nelle prescrizioni che accompagnano il parere di cui al presente atto.

#### • **Esito dell'Istruttoria:**

Dall'esame della documentazione prodotta si rileva, quindi, che l'intervento proposto non determinerà impatti rilevanti sia sugli habitat che sulle specie animali tutelate dalla Z.P.S. e, quindi, non risulteranno in contrasto con i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.) né rientrano tra i divieti richiamati dagli articoli 5 e 6 del D.M. del 17 ottobre 2007 e del D.P.G.R. n° 65 del 19 marzo 2008.

Sulla base della documentazione esaminata per il **"Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni"**, non si evidenziano incidenze significative per la Z.P.S. **"Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi"** - codice I19210275, e pertanto si ritiene che possa essere espresso il parere favorevole di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 (e s.m.i.) subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. **Osservare**, nella fase di esecuzione dell'intervento tutte le **"Misure di Mitigazione ed attenuazione"**, riportate nello Studio di Incidenza, necessarie ad evitare che vengano danneggiate, mutilate o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati, dalla realizzazione dell'intervento previsto.



2. **Adottare** nella fase di realizzazione dell'intervento ogni misura di mitigazione possibile al fine di contenere le emissioni di polveri e di rumore.
3. **Rispettare** le norme previste dal vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'A. di B. della Calabria relativamente alle aree di attenzione per il rischio idraulico.
4. **Procedere** alla riattivazione della procedura di incidenza, per l'approvazione preventiva, per ogni eventuale variante significativa al progetto approvato.
5. **Ripristinare** lo stato dei luoghi in particolare lungo le zone di scavo del tracciato interessato dall'intervento.
6. **Evitare**, compatibilmente con le esigenze di cantiere il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. **Evitare** di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente;
8. **Evitare** di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
9. **Trasmettere** alla fine delle opere una relazione con adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attestino la conclusione dell'intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

**RITENUTO**, sulla base della succitata istruttoria, che gli effetti del "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottimiperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni", così come valutato e nell'osservanza delle prescrizioni sopra richiamate, non pregiudichino l'integrità del Sito della Rete Natura 2000 interessato ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicati agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997;

**RICHIAMATO** che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (c.s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell'intervento con le specie e gli habitat della Z.P.S. interessata e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi;

#### **DETERMINA**

- Di **ESPRIMERE** parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 (c.s.m.i.), relativa al "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottimiperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **Osservare**, nella fase di esecuzione dell'intervento tutte le "Misure di Mitigazione ed attenuazione", riportate nello **Studio di Incidenza**, necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'intervento previsto.
2. **Adottare** nella fase di realizzazione dell'intervento ogni misura di mitigazione possibile al fine di contenere le emissioni di polveri e di rumore.
3. **Rispettare** le norme previste dal vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'A. di B. della Calabria relativamente alle aree di attenzione per il rischio idraulico.
4. **Procedere** alla riattivazione della procedura di incidenza, per l'approvazione preventiva, per ogni eventuale variante significativa al progetto approvato.
5. **Ripristinare** lo stato dei luoghi in particolare lungo le zone di scavo del tracciato interessato dall'intervento.
6. **Evitare**, compatibilmente con le esigenze di cantiere il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. **Evitare** di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente;
8. **Evitare** di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
9. **Trasmettere** alla fine delle opere una relazione con adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attestino la conclusione dell'intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

• Di **SPECIFICARE** espressamente che il sunnuncionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola comparibilità ambientale dell'intervento con le specie e gli habitat della Z.P.S. interessata e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

• Di **PORRE** in capo al Proponente l'obbligo di:

- 1) comunicare all'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale, al Corpo Carabinieri Forestale - Comando Stazione territorialmente competente le date di inizio ed ultimazione dei lavori;
- 2) presentare all'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale, per l'approvazione preventiva, ogni eventuale variante al progetto valutato;

• Di **TRASMETTERE** copia della presente Determinazione:

- Alla Società Terna Rete Italia S.p.A. in qualità di proponente;
- Al C.T.A. di Rotonda (PZ) per gli adempimenti di competenza derivanti dall'art. 15 del DPR 357/1997 (e s.m.i.);
- all'Ufficio Regionale Tutela della Natura per dovuta conoscenza.

L'ISTRUTTORE Domenico Labanca

IL RESPONSABILE P.O. Gerardo Troiano

IL DIRIGENTE Emilia Piemontese

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

D.P.R. N. 357/1997 (c.s.m.l.) - Valutazione di Incidenza.

Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto per la razionalizzazione della rete ad alta tensione area Parco del Pollino - Ottimizzazione alla Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 16.06.98 - VARIANTE IN CAVO A 150 KV ROTONDA-LAURIA e demolizioni. Posizione n. EL 379". Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE Anna Roberti

DATA 21/02/2018

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE Maria Carmela Santoro

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



3.15

**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)  
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 19/03/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 211*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2621 del 28/03/2018**

**OGGETTO: OGGETTO DIRETTIVA HABITAT 92 43 CEE DIRETTIVA UCCELLI 79 409 CEE DPR 357 97 E SMI DGR N 749 2009 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. PROGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI ALTA TENSIONE NELL'AREA DEL PARCO DEL POLLINO - OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. 2 DEL DECRETO DEC/VIA/3062 DEL 19/06/1998 - VARIANTE IN CAVO 150 KV ROTONDA-LAURIA. COMUNI DI LAINO BORGO E LAINO CASTELLO (CS). PROPONENTE: TERNA RETE ITALIA S.P.A., AREA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI CENTRO SUD, VIA ACQUILEIA N. 8 - 80143 NAPOLI. PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE INCIDENZA CON PRESCRIZIONI. .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l’ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del settore “Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza”

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), aut. integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

PREMESSO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente in data 26/06/2018 prot. n. 209428 e successive integrazioni, la società Terna Rete Italia S.p.a., Area Progettazione e realizzazione Impianti Centro Sud, con sede in via Acquileia n. 8 - 80143 Napoli, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza - ai sensi della DGR 749/2009 in merito al progetto per la razionalizzazione della Rete di Alta Tensione nell’area del Parco del Pollino - Ottemperanza prescrizione n. 2 del Decreto DEC/VIA/3062 del 19/06/1998 - Variante in cavo 150 KV Rotonda-Lauria. Interventi ricadenti nei Comuni di Laino Borgo e Laino Castello (CS);

CONSIDERATO CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 13/03/2018, ha formulato parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni;

RITENUTO di fare proprio il parere espresso dalla STV;

## DECRETA

per quanto riportato in premessa e sulla base del parere espresso dalla STV nella seduta del 13/03/2018 (riportato in allegato) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni in merito al progetto per la razionalizzazione della Rete di Alta Tensione nell'area del Parco del Pollino - Ottemperanza prescrizione n. 2 del Decreto DEC/VIA/3062 del 19/06/1998 - Variante in cavo 150 KV Rotonda-Lauria – interventi ricadenti nei Comuni di Laino Borgo e Laino Castello (CS).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna Rete Italia S.p.a., Area Progettazione e realizzazione Impianti Centro Sud, via Acquileia n. 8 - 80143 Napoli, ai Comuni di Laino Borgo e Laino Castello (CS), alla Provincia di Cosenza, al P.N. del Pollino ed all'ARPACal.
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dip. Prov. di competenza – almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di piano.
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di dare atto che il presente giudizio di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Disciplinare sulla valutazione di Incidenza (DGR 749/2009), ha validità di anni 5 (cinque); Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità competente, la procedura di valutazione d'incidenza deve essere reiterata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

**LAROSA ANTONIO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**REILLO ORSOLA RENATA M.**

(con firma digitale)





REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Politiche Ambiente e Territorio  
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE  
VIA – VAS – AIA -VI

Prot. n° 94964 / SIAR

del 15 MAR. 2018

Dipartimento Ambiente e Territorio

Dirigente del Settore n° 4

SEDE

SEDUTA DEL 13.03.2018

Oggetto: Progetto “ **RAZIONALIZZAZIONE RETE ALTA TENSIONE AREA PARCO DEL POLLINO – OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. 2 DEL DECRETO DEC/VIA/3062 DEL 19.06.1998 VARIANTE IN CAVO 150 KV ROTONDA-LAURIA**”- Zona di Protezione Speciale, (ZPS) cod. n. IT9310303, denominata “ **Pollino Orsomarso**” Comuni di Laino Borgo(CS) e Laino Castello (CS) - *Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.*  
Procedura per la Valutazione di Incidenza (DPR 357/1997 e ss.mm.ii e DGR 749/2009).

**Premesso che:**

- la Società **Terna Rete Italia S.p.A.**, con prot. n. 209428/SIAR del 26/06/2017, ha trasmesso la richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 749/2009 e con prot. n.255960/SIAR del 03/08/2017 ha trasmesso chiarimenti alla suddetta pratica;
- Il Dipartimento Ambiente e Territorio, con Protocollo n. 258500 del 07/08/2017, ha richiesto integrazioni al Progetto in epigrafe;
- Con nota Prot. Gen./SIAR n° 292321 del 20/09/2017 e con nota Prot. Gen./SIAR n° 60931 del 20/02/2018 , acquisite agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio, **Terna Rete Italia S.p.A** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

**Visto che:**

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- Richiesta di valutazione d'incidenza;
- Dichiarazione sul valore dell'intervento;
- Ricevute di pagamento per spese istruttorie di € 3.000,00;
- Dichiarazione del Tecnico incaricato di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento di valutazione di incidenza ambientale;
- Parere dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.

La documentazione tecnico-progettuale trasmessa consiste in:

**Piano tecnico delle opere – Parte Generale**

- Inquadramento generale
  - o Doc. n. EG10022F\_ACSC0018: Elenco Documenti
  - o Doc. n. RG10022F\_ACSC0019: Relazione tecnica generale illustrativa
  - o Doc. n. DG10022F\_ACSC0020: Corografia generale interventi 1:10.000
  - o Doc. n. EG10022F\_ACSC0021: Elenco opere attraversate
  - o Doc. n. DG10022F\_ACSC0022: Corografia con opere attraversate

· Appendice A – Beni da asservire

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0024: Elenco Documenti
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0025: Planimetria catastale 1:2000 - Comune di Laino
- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0026: Elenco beni da asservire - Comune di Laino
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0027: Planimetria catastale 1:2000 - Comune di Rotonda
- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0028: Elenco beni da asservire - Comune di Rotonda

· Appendice B – Profili elettrodotti

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0029: Elenco Documenti
- o Doc. n. LG10022F\_ACSC0030: Profilo intervento

· Appendice C – Stralci Strumenti Urbanistici

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0031: Elenco documenti Stralci PRG
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0032: Stralci PRG Comune di Laino
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0033: Stralci PRG Comune di Rotonda

· Appendice D – Valutazione fasce di rispetto e CEM

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0034: Elenco documenti
- o Doc. n. RG10022F\_ACSC0035: Relazione valutazione campi elettrico e magnetico
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0037: Catastale 1:2000 con DPA - Comune di Laino
- o Doc. n. DG10022F\_ACSC0038: Catastale 1:2000 con DPA - Comune di Rotonda

· Appendice E – Caratteristiche componenti elettrodotto

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0045: Elenco documenti
- o Doc. n. RG10022F\_ACSC0023: Elenco Componenti EL 150 kV ST

· Appendice F - Relazione Specialistiche

- o Doc. n. EG10022F\_ACSC0046: Elenco documenti
- o Doc. n. RVFR10024BSAM02158: Relazione Geologica Preliminare
- o Doc. n. DVFR10024BSAM02159\_01: Inquadramento su IGM
- o Doc. n. DVFR10024BSAM02159\_02: Inquadramento su C.T.R.
- o Doc. n. DVFR10024BSAM02159\_03: Inquadramento su Ortofoto
- o Doc. n. DVFR10024BSAM02159\_04: Carta geologica
- o Doc. n. DVFR10024BSAM02159\_05: Carta del Rischio e della Pericolosità da frana e da inondazione
- o Doc. n. RVFR10024BSAM02162: RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

**Documentazione Ambientale**

· RELAZIONE PAESAGGISTICA

- o Relazione Paesaggistica DVFR10024BSAM02154
- o Inquadramento su IGM DVFR10024BSAM02155\_01 1:25.000
- o Inquadramento su CTR DVFR10024BSAM02155\_02 1:10.000
- o Inquadramento su Ortofoto DVFR10024BSAM02155\_03 1:10.000
- o Carta dei vincoli paesaggistici DVFR10024BSAM02155\_04 1:10.000
- o Carta dell'uso del suolo e della vegetazione DVFR10024BSAM02155\_05 1:10.000
- o Fotosimulazioni 01 DVFR10024BSAM02155\_06 varie
- o Fotosimulazioni 02a DVFR10024BSAM02155\_07 varie
- o Fotosimulazioni 02b DVFR10024BSAM02155\_08 varie
- o Fotosimulazioni 03 DVFR10024BSAM02155\_09 varie
- o Fotosimulazioni 04 DVFR10024BSAM02155\_10 varie
- o Fotosimulazioni 05 DVFR10024BSAM02155\_11 varie
- o Fotosimulazioni 06 DVFR10024BSAM02155\_12 varie
- VIEC

- o Valutazione di incidenza DVFR10024BSAM02156
- o Inquadramento su IGM DVFR10024BSAM02157\_01 1:25.000
- o Inquadramento su CTR DVFR10024BSAM02157\_02 1:10.000
- o Inquadramento su Ortofoto DVFR10024BSAM02157\_03 1:10.000
- o Carta Rete Naura 2000 e aree protette DVFR10024BSAM02157\_04 1:25.000



- o Carta dell'uso del suolo e della vegetazione DVFR10024BSAM02157\_05 1:10.000
- o Carta degli Habitat DVFR10024BSAM02157\_06 1:10.000
- RELAZIONE ARCHEOLOGICA
- o Relazione archeologica preventiva RVFR10024BSAM02160
- o Inquadramento su Ortofoto DVFR10024BSAM02161\_01 1:10.000
- o Carta archeologica generale DVFR10024BSAM02161\_02 1:25.000
- o Carta archeologica - Età preistorica DVFR10024BSAM02161\_03 1:25.000
- o Carta archeologica - Età arcaica DVFR10024BSAM02161\_04 1:25.000
- o Carta archeologica - Età classica DVFR10024BSAM02161\_05 1:25.000
- o Carta archeologica - Età ellenistica DVFR10024BSAM02161\_06 1:25.000
- o Carta archeologica - Età romana DVFR10024BSAM02161\_07 1:25.000
- o Carta archeologica - Età tardoantica DVFR10024BSAM02161\_08 1:25.000
- o Carta archeologica - Età medievale DVFR10024BSAM02161\_09 1:25.000
- o Carta archeologica - Età non identificata DVFR10024BSAM02161\_10 1:25.000
- o Carta UT da ricognizione DVFR10024BSAM02161\_11 1:10.000
- o Carta del potenziale DVFR10024BSAM02161\_12 1:25.000
- o Carta del rischio assoluto DVFR10024BSAM02161\_13 1:10.000
- o Carta del rischio relativo DVFR10024BSAM02161\_14 1:10.000
- Copia su supporto informatico dei suddetti elaborati.

### Considerato che:

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in data 19/06/1998, con il Decreto VIA n° 3062, ha emesso il parere di compatibilità ambientale positivo relativo al Progetto, presentato da Enel, di *"Realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV atto a collegare la stazione elettrica di Laino (CS) con quella di Rizziconi (RC)"*, con le seguenti prescrizioni:

- prescrizione n.1 "...dovrà essere dismessa la linea elettrica a 380 kV Laino-Rossano (terna 322) tra la stazione di Laino ed un punto da individuare tra le località Colle Vigilante e Vallone Volpone";
- prescrizione n.2 "...presentare al Ministero dell'Ambiente il progetto sull'ipotesi di riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino;... Tale ipotesi consente una riduzione delle percorrenze delle predette linee all'interno del Parco di circa 40-50 km".

Terna ha inoltrato al MATTM (Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale) in data 8 marzo 2007, una richiesta motivata di revisione della prescrizione n° 1, in cui illustrava, da un lato i motivi per la quale, vista la situazione energetica, infrastrutturale ed ambientale non risultava opportuno procedere con l'attuazione della richiamata prescrizione, e dall'altro il piano di riassetto previsto per l'ottemperanza alla prescrizione n° 2 che, per compensare la mancata dismissione della linea elettrica a 380 kV Laino Rossano (terna 322), prevedeva riduzioni di percorrenze delle linee 150 kV e 220 kV all'interno del Parco doppie rispetto a quanto prescritto.

A seguito di corrispondenza intercorsa tra la Terna e la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, quest'ultima, con nota prot. DSA-2007-0021436 del 30/07/2007, nel confermare la validità della prescrizione n.1, precisava che la stessa poteva essere oggetto di revisione solo a seguito della presentazione di un piano di riassetto da assoggettare a VIA secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

In sintonia con la risposta del MATTM (Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale) del 30 luglio 2007, Terna ha elaborato un Progetto di revisione della prescrizione n.1 del Decreto VIA n.3062 del 19.06.1998 *"Riassetto e razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area nord Calabria"*, e con domanda prot. TE/P2010006389 del 17/05/2010 richiedeva, ai fini della revisione della richiamata prescrizione 1, la pronuncia di compatibilità ambientale indicando nell'oggetto la generica denominazione di *"Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale a 380/220/150 kV nell'Area del Parco del Pollino"* (Studio di Impatto Ambientale Doc. SRIARI10007 rev00 dell'aprile 2010).

Sull'argomento, oltre a successiva corrispondenza, si sono svolti una serie di incontri sfociati, da ultimo, in una nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. DVA-2012-0022821 del 24/09/2012 con la quale la DVA richiedeva a **Terna Rete Italia S.p.A** di produrre uno Studio di Impatto Ambientale riformulato sulla base delle indicazioni ricevute.

Nell'ambito della riunione del 12/12/2013, con la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, la Commissione Tecnica VIA e il Ministero per i Beni Culturali sono stati concordati i contenuti della documentazione integrativa necessaria per la prosecuzione della procedura di VIA soprarichiamata, nonché si è



stabilita l'opportunità di separare per maggior chiarezza l'ottemperanza alla prescrizione 2 dalla Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla richiesta di revisione della prescrizione 1.

**Terna** con note del 16/04/2014 (prot. n. TRISPA/P20140004691) e del 10/10/2014 (prot. n. TRISPA/P20140011805) **ha trasmesso la documentazione relativa al "Progetto su ipotesi di riassetto linee 150 kV e 220 kV delle SE di Laino e Rotonda finalizzata all'ottemperanza della prescrizione n.2 del Decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA/3062 emanato in data 19 Giugno 1998 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.**

Tale progetto prevede l'attuazione dei seguenti interventi:

1. Variante in cavo 150 kV Rotonda-Lauria (5,1 Km) e demolizione del corrispondente tratto aereo (3,4Km);
2. Demolizione elettrodotto aereo esistente in semplice terna a 220 kV Rotonda-Mercure (2,2 Km);
3. Demolizione parziale elettrodotto aereo esistente in semplice terna a 220 kV Rotonda-Mucone (3,9 Km);
4. Demolizione parziale elettrodotto aereo 150 kV Rotonda- Agri (45 km di cui 34 Km nel Parco di cui una parte già realizzata).

Con Decreto prot. DVADEC-2015-0000070 del 31/03/2015, la **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM**, acquisendo il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1743 del 20/03/2015 inerente il progetto presentato da Terna, **ha determinato l'ottemperanza della prescrizione n.2 del Decreto di Compatibilità Ambientale 1998-3062 del 19.06.1998.**

Tutti gli interventi sopra richiamati dalla prescrizione n.2, oggetto del decreto di ottemperanza prot. DVADEC-2015-0000070 del 31/03/2015, sono inclusi tra quelli previsti dall'Accordo di programma relativo al "Riassetto della RTN nell'area del Parco Nazionale del Pollino", sottoscritto dalle Regioni Calabria e Basilicata, rispettivamente in data 2/4/2008 e 20/10/2009, nonché dall'Ente Parco Nazionale del Pollino e dai Comuni Lucani e Calabresi interessati in data 9/5/2008.

Il progetto di riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV nell'ambito del Parco del Pollino prevede complessivamente n. 4 interventi:

**INTERVENTO 1 - Variante in cavo 150 kV dell'elettrodotto aereo 150 kV Rotonda – Lauria e demolizione del corrispondente tratto aereo.**

L'intervento consiste nella realizzazione di una variante in cavo a 150 kV della lunghezza di circa 5,1 km di una parte dell'esistente elettrodotto aereo 150 kV Rotonda – Lauria, dal nuovo sostegno di transizione 523/1 alla SE di Rotonda, con la conseguente demolizione del corrispondente tratto di elettrodotto aereo della lunghezza di circa 3,4 km.

**Interessa la Regione Calabria nei comuni di :**

- Laino Borgo (CS) - Km. 3,3 nuova realizzazione in cavo - Km 1,3 demolizione;
- Laino Castello (CS) - km 0,7 demolizione.

**Totale Km. 3,3 nuova realizzazione in cavo - Km 2 demolizione**

**INTERVENTO 2 - Demolizione dell'elettrodotto aereo esistente a 220 kV "Rotonda - Mercure"**

L'intervento consiste nella demolizione dell'esistente elettrodotto aereo a 220 kV Rotonda – Mercure della lunghezza di circa 2,2 km dalla S.E di Rotonda alla C.le Mercure.

**Interessa la Regione Calabria nei comuni di :**

- Laino Borgo - Km 0,4 demolizione ;
- Laino Castello - km 0,4 demolizione .

**Totale km 0,8 demolizione**

**INTERVENTO 3 - Demolizione parziale dell'elettrodotto 150 kV (ex 220 kV) Rotonda – Mucone All.**

L'intervento consiste nella demolizione dell'esistente elettrodotto aereo a 150 kV Rotonda – Mucone della lunghezza di circa 3,9 km dalla S.E di Rotonda al sostegno 196 esistente del medesimo elettrodotto.

**INTERVENTO 4 - Demolizione parziale dell'elettrodotto 150 kV Rotonda – Agri**

L'intervento consiste nella demolizione dell'esistente dell'elettrodotto aereo 150 kV Rotonda - Agri (lunghezza totale 45 km di cui 34 nel Parco del Pollino).

Detto intervento è stato autorizzato con Decreto MISE n. 239/EL-107/99/2009 del 06/08/2009 insieme alla "Nuova SE Aliano e di raccordi all'elettrodotto 380 kV Laino – Matera e della rete 150 kV alla stazione elettrica", ed è già stato parzialmente completato.

Infatti è ancora in essere un tratto di linea nella parte più prossima alla stazione elettrica di Rotonda (circa 5,2 km) per permettere ad Enel Produzione SpA l'esercizio della Centrale del Mercure. Successivamente a seguito di interventi (di prossima realizzazione) a cura di Enel presso il proprio impianto sarà possibile la demolizione del tratto rimanente della "Rotonda – Agri".



L'opera in cavo è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle leggi vigenti e alle normative di settore, quali: CEI, EN, IEC e ISO applicabili. La Variante all'esistente elettrodotto 150 kV in Semplice Terna "Rotonda - Lauria" sarà realizzato con un elettrodotto in cavo 150kV in semplice terna. L'elettrodotto sarà realizzato in nove tratti con otto buche giunti intermedie. Ciascun tratto di elettrodotto interrato, sarà costituito da una terna di tre cavi unipolari realizzati con conduttore in alluminio o rame, isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. Ciascun conduttore di energia avrà una sezione indicativa di circa 1600 mm<sup>2</sup>.

Le metodologie di messa in opera di elettrodotti in cavo interrato sono distinte in :

- Messa in opera con scavo a cielo aperto;
- Messa in opera con tecnologia "No-Dig" anche detta "Trenchless".

Nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire uno scavo a cielo, come nel caso di impedimenti nel mantenere la trincea aperta per lunghi periodi, come gli attraversamenti trasversali di strade di grande afflusso, svincoli, attraversamenti di canali, ferrovie o di altri servizi di cui non è consentita l'interruzione, la realizzazione dell'elettrodotto avviene mediante l'uso della tecnologia "No-Dig" che permette l'installazione di manufatti sotterranei, nella fattispecie di tubi in cui successivamente saranno contenuti i cavi costituenti l'elettrodotto, senza effettuare alcuno scavo a cielo aperto.

Le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto sono :

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Frequenza nominale              | 50 Hz                |
| Tensione nominale               | 150 kV               |
| Corrente nominale               | 1000 A               |
| Potenza nominale                | 240 MVA              |
| Sezione nominale del conduttore | 1600 mm <sup>2</sup> |
| Isolante                        | XLPE                 |
| Diametro esterno massimo        | 106.4 mm             |

Per le attività di smantellamento di linee esistenti si seguono le seguenti fasi:

- recupero dei conduttori, delle funi di guardia e degli armamenti;
- smontaggio della carpenteria metallica dei sostegni;
- demolizione delle fondazioni dei sostegni.

Le superfici oggetto di insediamento di nuovi sostegni e/o di smantellamenti di elettrodotti esistenti saranno interessate, al termine dei lavori, da interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi.

### Rilevato che:

L'intervento ricade all'interno del Parco Nazionale del Pollino, zona 2, in aree afferenti alla Rete Natura 2000", Zona di Protezione Speciale, (ZPS) cod. n. IT9310303, denominata "Pollino Orsomarso", vasta area montuosa degli Appennini Meridionali a cavallo tra Calabria e Basilicata molto importante per i rapaci. Il perimetro della ZPS corrisponde con quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie per le quali è stata individuata la ZPS stessa. Territorio aspro con rupi calcaree di quota medio-alta con pascoli e zone spesso molto innevate. Sistema di valli boscate su calcare del piano montano e pascoli steppici e stagni perenni. Cime montuose con boschi mesofili e torrenti montani. Bacini idrografici ottimamente conservati. Lunghe valli fluviali incassate che si aprono a formare ampie aree alluvionali. Presenza di Pinus leucodermis. Zone dei valloni maturi e molto originali. Importanti zone di piante endemiche ed orchidee. Siti riproduttivi di Triturus carnifex e Bombina variegata. Aree ornitologiche di elevatissimo valore per la nidificazione di specie rapaci diurne e notturne. Presenza di nuclei di lupo e di capriolo appenninico. Ambienti fluviali ricchi di boschi ripari e foreste di macchia.

### Valutato che :

- L'interferenza con la fauna selvatica è legata essenzialmente all'impatto acustico del cantiere e al breve tratto aereo previsto nella parte terminale del cavidotto per l'allaccio del cavidotto in progetto alla rete esistente.
- Il disturbo legato al cantiere sarà di carattere temporaneo e verrà limitato con l'adozione dei normali accorgimenti operativi.
- Il rischio di collisione contro i cavi dell'elettrodotto è di poca entità in quanto connesso sia al breve tratto aereo previsto sia agli effetti positivi dell'opera.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'P' and a signature with the number '5' below it.



- Per le specie di interesse comunitario presenti nel sito maggiormente sensibili al rischio elettrico dovuto alla collisione come gli uccelli notturni (*Bubo bubo*), ciconidi (*Ciconia ciconia* e *Ciconia nigra*) e gruidi (*Grus grus*), in considerazione delle dimensioni contenute del tratto aereo, della scarsa presenza delle specie nel sito di realizzazione del nuovo breve tratto e di 3 km di linee aeree in dismissione, è atteso complessivamente un **impatto positivo significativo**.
- Il breve tratto aereo di nuova realizzazione, considerata la dismissione del tratto adiacente ha un impatto pressoché nullo in quanto avrà le caratteristiche di una sostituzione per un tratto pari a circa 300 m.
- Sulla vegetazione ed habitat gli effetti ipotizzati sono occupazione di suolo in fase di cantiere, occupazione suolo in fase di esercizio e dismissione linee aeree.
- Per quanto riguarda l'occupazione di suolo, si tratta di aree a vocazione agricola che vengono interessate per un periodo limitato di tempo.
- Nelle aree in cui il grado di naturalità è maggiore, il cantiere produrrà una locale, temporanea e circoscritta alterazione della struttura e della composizione delle fitocenosi con conseguente diminuzione del livello di naturalità della vegetazione dovuto ad asportazione di vegetazione necessaria per le esigenze di cantiere. Tale disturbo si risolverà al termine delle attività di cantiere con il ripristino delle aree occupate.
- In relazione al cantiere per la realizzazione del cavo, che avrà caratteristiche in parte differenti, la maggior parte del cantiere si snoderà su strada senza implicare danni alla vegetazione e di conseguenza senza interferire con habitat naturali.
- In fase di esercizio, l'unica occupazione di suolo definitiva sarà data dall'unico sostegno di nuova realizzazione che sorgerà affianco ad uno esistente da demolire, su un'area scarsamente vegetata.

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la tutela dell'avifauna selvatica;

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTA la DGR n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA"

VISTO il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 749/2009 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra premesso, rilevato e valutato, i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale esprimono Valutazione di Incidenza Positiva per il Progetto **"RAZIONALIZZAZIONE RETE ALTA TENSIONE AREA PARCO DEL POLLINO – OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. 2 DEL DECRETO DEC/VIA/3062 DEL 19.06.1998 VARIANTE IN CAVO 150 KV ROTONDA-LAURIA"** Zona di Protezione Speciale, (ZPS) cod. n. IT9310303, denominata **"Pollino Orsomarso"** Comuni di Laino Borgo (CS) e Laino Castello (CS), Ditta proponente Terna Rete Italia S.p.A., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. siano adottate tutte le misure necessarie a limitare al massimo la rumorosità e la produzione di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera; in particolare, durante le attività di cantiere, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), la Ditta esecutrice dei lavori dovrà ricorrere a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo così come indicato nell'art. 13 (commi 5 e 6) della Legge Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";
2. siano adottate tutte le misure al fine di predisporre la fase di cantiere al di fuori del periodo di riproduzione delle specie protette presenti nel sito;
3. i mezzi di cantiere utilizzino le piste e le strade già esistenti;
4. sia previsto a conclusione dei lavori il ripristino ambientale ed il recupero vegetazionale con l'impianto di specie erbacee, cespugliose e arboree autoctone, scelte fra quelle radicate nella zona;
5. vengano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i pareri e le concessioni previste dalle normative vigenti in materia;
6. siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere preventivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino di seguito riportate:

✓ "sia fatto obbligo al proponente di procedere alla riattivazione della procedura di

















*incidenza, per l'approvazione preventiva, per ogni eventuale variante significativa al progetto approvato";*

- ✓ *" sia fatto obbligo al proponente ripristinare lo stato dei luoghi in particolare lungo le zone di scavo del tracciato interessato dall'intervento";*
- ✓ *" sia fatto obbligo al proponente evitare, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi" ;*
- ✓ *" sia fatto obbligo al proponente evitare di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente";*
- ✓ *" sia fatto obbligo al proponente evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore";*
- ✓ *" il proponente, alla fine delle opere, dovrà trasmettere adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attestino la conclusione dell'intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto in sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi".*

*Resta inteso che la STV ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici inficia il presente parere. Si fa presente altresì che il presente parere non sostituisce in alcun modo visti, pareri, nulla osta in campo ambientale né sostituisce la procedura prevista dall'art. 25 commi 3, 3-bis e 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

### **I componenti della Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

# LA S.T.V.

|          |                                         |                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing.     | Orsola REILLO<br>(Presidente)           |    |
| Ing.     | Salvatore EPIFANIO<br>(Vice Presidente) |    |
| Ing.     | Vincenzo BARONE                         |    |
| Dott.    | Nicola CASERTA                          |    |
| Dott.ssa | Deborah CIMELLARO                       |   |
| Geom.    | Angelo Antonio CORAPI (Rapp. ARPACAL)   |  |
| Dott.    | Saverio CURCIO                          |  |
| Dott.ssa | Rossella DEFINA                         |  |
| Ing.     | Antonino DEMASI                         |  |
| Ing.     | Costantino GAMBARDELLA                  |  |
| Ing.     | Luciano MATRAGRANO                      |  |
| Dott.    | Salvatore SCALISE                       |  |
| Ing.     | Francesco SOLLAZZO                      |  |
| Dott.    | Antonino VOTANO                         |  |



3.16

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI

IL DIRIGENTE

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Potenza 27 GIU. 2017

Prot. 105988/MAY

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale  
Div. IV- Infrastrutture e sistemi di  
rete  
Pec dgmercen.div04@pec.mise.gov.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi del RDL 30 dicembre 1923 n.3267 per interventi di variante in cavo interrato elettrodotto Rotonda-Lauria Integrazione documentazione progettuale ai sensi della DGR n.412 del 31.03.2015 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14.06.2016 con prot.n. 98772, si comunica che a tutt'oggi presso questa Struttura non è pervenuta alcuna documentazione tecnica. Nel manifestare la difficoltà a visionare telematicamente qualsivoglia specifica tecnica per mancanza di dispositivi idonei, si chiedono ai fini dell'espressione del parere ai sensi della normativa citata nell'oggetto la seguente documentazione:

1. Inquadramento catastale dell'intera area di sedime con individuazione colorimetrica di tutte le opere da realizzare
2. quantificazione mc terreno movimentato e sua destinazione in fase di cantierizzazione con individuazione di apposite aree di stoccaggio perimetralmente isolate ai fini del deflusso delle acque vadosi
3. sezioni correnti stato di fatto e di progetto con rappresentazione dell'effettivo taglio di versante da eseguire per l'inserimento dell'opera di che trattasi e di tutti i tutti i presidi destinati all'intercettazione di eventuali livelli idrici sotterranei nonché alla canalizzazione delle acque vadosi
4. rappresentazione morfometrica dello scavo per l'inserimento dell'opera *de qua*
5. quantificazione di eventuale vegetazione arborea intersecante l'area di sedime ai fini della predisposizione dell'intervento compensativo ai sensi della DGR 31 marzo 2015 n. 412

ING. GIUSEPPE ELIGIATO - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - Viale V. VERRASTRO, 5 - 85100 Potenza - Tel. 0971668777 Fax 0971669036 [giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it)  
DOTT.SSA FRANCESCA DI LUCCHIO - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - Viale V. VERRASTRO, 10 - 85100 Potenza - tel. 0971666159 - [francesca.dilucchio@regione.basilicata.it](mailto:francesca.dilucchio@regione.basilicata.it)



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI

IL DIRIGENTE

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

6. planimetria con valutazione dell'intervento sulla circolazione idrica generale e modifiche imposte dall'opera sulla medesima con rappresentazione grafica dei presidi preposti alla raccolta delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso
7. relazione geologica

L'Ufficio rimane a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario.  
Cordialità

LA POC

dott.ssa Francesca DI LUCCHIO

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe ELIGIATO

Spett.le  
**Regione Basilicata**  
Dipartimento Politiche e Forestali  
Ufficio Foreste e tutela del Territorio  
Via Viale Verrastro, 10  
85100 Potenza PZ  
[ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it)

Alla c.a. della  
Dott.ssa Lucchio

p.c. Spett.le  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Direzione Generale per il mercato elettrico, le  
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV  
Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare**  
Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento  
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

TRISPA/P2017  
0005581 - 02/08/2017

**Oggetto: Posizione n. EL-379 - Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino  
Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998.  
Variante in cavo a 150 kV "Rotonda - Lauria" e Demolizioni.  
Riscontro nota prot. 105988 del 27/06/2017**

Con la presente siamo a dar riscontro alla Vostra nota prot. 105988 del 27/06/2017 inviata al  
Ministero dello Sviluppo Economico - Dir.Gen. - Div. IV con la quale viene richiesta un'integrazione alla  
documentazione progettuale ai fini dell'espressione del vostro parere di competenza ai sensi della DGR  
n.412 "Disposizione in materia di vincolo idrogeologico".

Vi specifichiamo che il progetto in oggetto è relativo all'interramento in cavo di un elettrodotto  
aereo a 150 kV esistente appartenente alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Nello specifico l'intero  
tracciato del cavo in questione ripercorre la viabilità esistente, l'unico attraversamento fluviale è previsto in  
sotterranea con modalità di T.O.C. e che l'unico sostegno aereo previsto (di transizione aereo cavo) sarà  
posizionato in area già priva di vegetazione, mentre le demolizioni previste potranno determinare la  
ricostituzione di ambiti boschivi precedentemente compromessi.

Vi riportiamo inoltre che parte delle informazioni richieste, con la vostra nota, sono riportate nella  
documentazione progettuale (P.T.O.) che siamo ad inviarVi su supporto cartaceo, poiché non pervenutovi in  
precedenza.



Vi evidenziamo che tutta la documentazione può anche essere scaricata dal seguente link come indicato nella nota **mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014318.13-06-2017** di avvio del procedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico:


<https://filetransfer.terna.it/link/j5Fvkb5j95leUoKYNpE1Sj>

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ricordiamo che il vostro parere di competenza può essere eventualmente espresso anche in sede di Conferenza dei Servizi.

Infine, eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al nostro ing. Enrico Tapolin Tel. 081/3454202 e-mail: [enrico.tapolin@terna.it](mailto:enrico.tapolin@terna.it) - [ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

Cordiali saluti.

**Il Responsabile**



**(Michele Bennato)**





# PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Piazza XV Marzo n.5 - 87100 Cosenza

Tel. 0984/814800

3.18

Prot. n. 25635

Cosenza li 28 GIU. 2017

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" - Conferenza dei Servizi Istruttoria

Posizione n. EL-379

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e  
l'efficienza energetica, il nucleare  
**Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete**  
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e.p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone  
Piazza dei Valdesi N°13  
87100 Cosenza (Cs)  
mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it

In riscontro alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, trasmessa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con nota mise.AOO\_ENE.Registro Ufficiale U.0014318 del 13-06-2017;

**Vista:**

- la nota trasmessa dal Presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Antonio Iacucci, acquisita al Registro Ufficiale AOO AOO\_ENE del Ministero dello Sviluppo Economico, protocollo n.15092 del 21.06.2017 con la quale è stato individuato a rappresentare l'Ente l'ing. Gianluca Morrone, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, per la trattazione dei procedimenti riguardanti la presente fattispecie al fine della formulazione del parere di competenza dell'Ente in seno alla suddetta Conferenza dei Servizi Istruttoria.
- la nota n. 24818 del 22.06.2017 del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Cosenza a firma dell'ing. Gianluca Morrone in qualità di Responsabile del Servizio e delegato all'adozione dell'Atto, con la quale viene richiesto ai vari settori, ognuno per le rispettive competenze, a voler esprimere il proprio parere.

**Visto:**

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i.;
- la L.R. n°3 del 28/02/1995 e la L.R. n°19 del 16/04/2002 e s.m.i.;
- il Progetto di che trattasi;
- la comunicazione del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio della Provincia di Cosenza Prot. n° C.I. del 23/06/2017 con la quale dall'esame del tracciato di progetto si evidenzia che le linee elettriche, sia quelle in dismissione che di nuova costruzione, non attraversano le strade provinciali di competenza del suddetto Settore.

**Considerato che :**

- Nel sito di realizzazione dell'opera insistono le seguenti tipologie di vincolo ai sensi dell' art 142 DL 42/04:
  - fasce di rispetto fluviale – art. 142 comma 1 lett. c);
  - parco nazionale – art. 142 comma 1 lett. f);
  - aree boscate – art. 142 comma 1 lett. g);
  - area gravata da usi civici - art. 142 comma 1 lett.h);
- gli interventi in progetto riguardano:
  - realizzazione di nuove linee interrate per un totale di 5,1 km, 300 m di linee aeree ed un nuovo sostegno (sostegno 523/1, posto in prossimità del vecchio sostegno da demolire 522 afferente alla linea a 150kV Rotonda-Lauria)
  - demolizioni di circa 14,7 Km di elettrodotti aerei e di 52 sostegni che interesseranno i territori comunali di Laino Castello (CS), Laino Borgo (CS), Rotonda (PZ) e Viggianello (PZ).

**Tenuto conto che :**

- nelle aree interessate dalla demolizione è prevedibile un progressivo recupero delle condizioni naturali;
- la nuova linea sarà costituita per lo più da tratti interrati, tale da ridurre l'impatto visivo, ed inoltre gli effetti di intrusione sul paesaggio del nuovo tratto di linea area, unitamente all'unico sostegno da realizzare, risultano trascurabili.

**Tanto premesso e considerato**, si esprime *parere favorevole*, ai fini paesaggistici ed ambientali, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/04, alla realizzazione delle opere in progetto.

Inoltre si comunica che, dalle note/pareri degli Uffici interessati (Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio - Settore Ambiente) pervenute e sopra riportate non emergono osservazioni ed elementi ostativi al procedimento in oggetto.

Pertanto si esprime di concerto agli altri Settori di questa Amministrazione **PARERE POSITIVO** alla realizzazione delle opere oggetto della Conferenza dei Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELEGATO ALL'ADOZIONE DELL'ATTO  
Ing. Gianluca Morrone







# COMUNE DI ROTONDA

## (PROVINCIA DI POTENZA)

3.19

### SETTORE TECNICO

Via Roma n° 56 - CAP. 85048 - TEL. 0973/661005 - FAX 0973/661006 -  
e-mail: [comune@comune.rotonda.pz.it](mailto:comune@comune.rotonda.pz.it) - pec: [protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it](mailto:protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it)

PROT. N. 4288 DEL 04/07/2017

Rif. Posizione n. EL-379

**Alla Società Terna S.P.A**

c/o Terna Rete Italia S.p.A.

Direzione Ingegneria e Asset Management  
APRI/CS - Via Aquileia, n. 8 - 80143 Napoli

[ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

**Al Ministero Dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  
e l'efficienza energetica, il nucleare

Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, n. 2 - 00187 ROMA

[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" e Demolizioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino". Posizione n. EL-379.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete - a mezzo nota mise.AOO-ENE.REGISTROUFFICIALE.U.0014318 del 13/06/2017 per il rilascio alla Società Terna S.P.A., ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" e Demolizioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino";

**RICHIAMATA** la nota dell'Ufficio Tecnico comunale di Rotonda prot. n. 3899 del 19/06/2017 di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV -



# COMUNE DI ROTONDA

## (PROVINCIA DI POTENZA)

### SETTORE TECNICO

Via Roma n° 56 - CAP. 85048 - TEL. 0973/661005 - FAX 0973/661006 -  
e-mail: [comune@comune.rotonda.pz.it](mailto:comune@comune.rotonda.pz.it) - pec: [protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it](mailto:protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it)

Infrastrutture e sistemi di rete del nominativo del referente dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) incaricato dell'istruttoria del procedimento de qua;

**CONSTATATO** che la Società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., a mezzo nota prot. TRISPA/P2017 - n. 004734 del 21/06/2017, acquisita in atti del Comune di Rotonda con prot. n. 4242 del 04/07/2017, ha trasmesso la documentazione progettuale per la verifica e/o il rilascio del parere di conformità urbanistica di competenza;

**ESAMINATA** la suddetta documentazione progettuale riguardante la costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" e Demolizioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino";

#### VISTI

- la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento (P. T. C.) del Pollino, approvato con legge regionale n. 24 del 5 luglio 2002;
- Il Regolamento Urbanistico comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16 marzo 2017;
- il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 900 del 31 ottobre 2001 e con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28 dicembre 2001;

#### ACCERTATO

che l'intervento proposto risulta COMPATIBILE e, quindi, CONFORME URBANISTICAMENTE con le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici citati;

#### RILASCIATA

per quanto di competenza, alla Società Terna S.p.A. **PARERE FAVOREVOLE** alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" e Demolizioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" sulla base della documentazione progettuale esaminata ed acquisita, per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., a mezzo nota in atti del Comune di Rotonda con prot. n. 4242 del 04/07/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Antonio Palmieri)





INVIATA PER P.E.C.

TRISPA/P2017  
D007481 - 12/12/2017

Spett.le

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per il mercato elettrico, le  
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2

**00187 Roma (RM)**

PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)


**Oggetto: Posizione n. EL-379 - Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino  
Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998.  
Variante in cavo a 150 kV "Rotonda - Lauria" e Demolizioni.**

**Valutazione di incidenza Parco del Pollino**

Con la presente siamo ad inoltrarVi la nota pervenutaci dall'Ente Parco Nazionale del Pollino  
relativa al parere sulla Valutazione di Incidenza per l'opera in oggetto nostro protocollo in ingresso  
TRISPAA20170010932 del 20/09/2017.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile**

  
**(Michele Bennato)**

Da "parcopollino@mailcertificata.biz" <parcopollino@mailcertificata.biz>

A "REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI" <ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it>, "TERNA RETE ITALIA PROGETTAZIONE E REALIZ. IMPIANTI" <ingegneria@pec.terna.it>, "REGIONE CALABRIA DIP. POLITICHE DELL'AMBIENTE" <valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it>

Data venerdì 15 settembre 2017 - 16:03

TRISPA/A2017

0010932 - 20/09/2017

**A00 Parco Pollino - 15/09/2017 - 0011003**

---

PARERE SU VALUTAZIONE DI INCIDENZA N. 22/2017

---

**Allegato(i)**

Segnatura.xml (3 Kb)

022\_LETTERA\_TRASMISSIONE\_TERNA\_ROTONDA\_LAURIA.pdf.p7m (425 Kb)

Copia\_DocPrincipale\_022\_LETTERA\_TRASMISSIONE\_TERNA\_ROTONDA\_LAURIA.pdf (419 Kb)

PARERE\_V.I.\_N.22.p7m (133 Kb)



Alla REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Cittadella Regionale Loc.tà Germaneto  
**88100 CATANZARO**  
[valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente ed Energia  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
Via Vincenzo Verrastro n. 5  
**85100 POTENZA**  
[ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it)

Spett.le TERNA RETE ITALIA  
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud  
Via Aquileia n. 8  
**80143 NAPOLI**

**Oggetto: Trasmissione Parere su procedimento di Valutazione di Incidenza**  
**Rif. Prot. n. 00007763 del 27/06/2017**

Nell'ambito della procedura di emissione di parere di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli art. 23 e ss.ii. D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 357/1997, si trasmette, per il seguito di competenza, il seguente parere:

| Parere                                                                                  | Ditta richiedente                                                                                                     | Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parere<br/>Valutazione<br/>Incidenza<br/>Ambientale<br/>n. 22 del<br/>15/09/2017</b> | <b>TERNA RETE ITALIA</b><br>Progettazione e Realizzazione<br>Impianti Centro Sud<br>Via Aquileia n. 8<br>80143 NAPOLI | <ul style="list-style-type: none"><li>Razionalizzazione rete alta tensione area Parco Pollino – Ottemperanza prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998 – variante in cavo a 150 kV “Rotonda-Lauria” e demolizioni - da realizzarsi nel Comune di Rotonda (PZ) e nei Comuni di Laino borgo (CS) e Laino castello (CS)</li></ul> |

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**D'Ordine del Direttore**  
**Rag. Marialuisa PALERMO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Alla REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente e Territorio

Cittadella Regionale Loc.ità Germaneto

**88100 CATANZARO**

[valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

Alla REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente ed Energia

Ufficio Compatibilità Ambientale

Via Vincenzo Verrastro n. 5

**85100 POTENZA**

[ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it)

Spett.le TERNA RETE ITALIA

Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud

Via Aquileia n. 8

**80143 NAPOLI**

**Oggetto: Trasmissione Parere su procedimento di Valutazione di Incidenza  
Rif. Prot. n. 00007763 del 27/06/2017**

Nell'ambito della procedura di emissione di parere di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli art. 23 e ss.ii. D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 357/1997, si trasmette, per il seguito di competenza, il seguente parere:

| Parere                                                                                  | Ditta richiedente                                                                                                     | Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parere<br/>Valutazione<br/>Incidenza<br/>Ambientale<br/>n. 22 del<br/>15/09/2017</b> | <b>TERNA RETE ITALIA</b><br>Progettazione e Realizzazione<br>Impianti Centro Sud<br>Via Aquileia n. 8<br>80143 NAPOLI | <ul style="list-style-type: none"><li>Razionalizzazione rete alta tensione area Parco Pollino – Ottemperanza prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998 – variante in cavo a 150 kV “Rotonda-Lauria” e demolizioni - da realizzarsi nel Comune di Rotonda (PZ) e nei Comuni di Laino borgo (CS) e Laino castello (CS)</li></ul> |

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**D'Ordine del Direttore  
Rag. Maria Luisa PALERMO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa





## **ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione  
85048 Rotonda (PZ)

Originale

### **PARERE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE N. 22 del 15-09-2017**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE RETE ALTA TENSIONE AREA PARCO POLLINO – OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. 2 DEL DECRETO DEC/VIA/3062 DEL 19.06.1998 – VARIANTE IN CAVO A 150 KV "ROTONDA-LAURIA" E DEMOLIZIONI - DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTONDA (PZ) E NEI COMUNI DI LAINO BORGO (CS) E LAINO CASTELLO (CS) RICHIEDENTE: TERNA RETE ITALIA – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI CENTRO SUD – VIA AQUILEIA N. 8 – 80143 - NAPOLI**

**IL DIRETTORE F.F.**

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 28/06/2017, con la quale, ai sensi dell'art. 26 comma 4 dello Statuto dell'Ente, sono state conferite allo scrivente le funzioni di direzione con connessa potestà decisionale dal 01/07/2017 fino al 30/09/2017;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 22.10.2008 con la quale, in attuazione dei disposti dell'art. 27 del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente;

**Richiamata** la determinazione n. 107 del 03.02.2009, con la quale è stata attribuita al Settore Pianificazione Sviluppo Socioeconomico la responsabilità dei procedimenti di resa dei pareri nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza;

**Vista** l'istanza individuata in oggetto, finalizzata ad acquisire il Parere consultivo di questo Ente nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.;

**Visti** gli elaborati progettuali relativi agli interventi di riassetto delle linee elettriche TERNA a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino come di seguito:

1. Variante in cavo 150 kV Rotonda-Lauria (5,1 Km) e demolizione del corrispondente tratto aereo (3,4Km);
2. Demolizione elettrodotto aereo esistente in semplice tema a 220 kV Rotonda-Mercure (2,2 Km);
3. Demolizione parziale elettrodotto aereo esistente in semplice tema a 220 kV Rotonda-Mucrone (3,9 Km);
4. Demolizione parziale elettrodotto aereo 150 kV Rotonda- Agri (45 km di cui 34 Km nel Parco di cui una parte già realizzata);

**Dato atto** che il competente ufficio ha provveduto in data 13/09/2017, a effettuare la necessaria istruttoria della predetta istanza al fine di verificarne gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'istanza stessa;

**Vista** la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) «concernente la conservazione dell'avifauna selvatica»;

**Vista** la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

**Vista** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, «Regolamento di attuazione della direttiva

92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna», modificato ed integrato dal DM 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, recante "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Pollino";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, recante "Riperimetrazione del Parco Nazionale del Pollino";

Viste le "Misure di Salvaguardia", allegate al D.P.R. 15/11/93;

Vista la proposta del Piano per il Parco e le relative Norme Tecniche di Attuazione, deliberati dal Consiglio Direttivo dall'Ente parco con provvedimento n.32 del 17.05.2011, previo parere favorevole della Comunità del Parco reso con Deliberazione n. 2 del 06.05.2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 22 dicembre 2003, n. 2454, "Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza" recante "Disciplinare – Procedura sulla Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. 357/97 e s. m. i. – Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell'avifauna selvatica»);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria 4 novembre 2009, n. 749, "Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009);

Considerato che dall'analisi istruttoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non emergono elementi ostativi al proseguimento e alla chiusura favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza in oggetto;

Per tutto quanto sopra richiamato, alla luce delle documentazioni recepite, fatti salvi tutti gli altri pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altre attività di competenza di altri enti;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

da intendersi come esercizio di parere consultivo, ai sensi dell'art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza sotto identificata:

- con richiedente: TERNA RETE ITALIA – Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud – Via Aquileia n. 8 – 80143 - NAPOLI
- per l'intervento: *Razionalizzazione rete alta tensione area Parco Pollino – Ottemperanza prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998 – variante in cavo a 150 kV "Rotonda-Lauria" e demolizioni - da realizzarsi nel Comune di Rotonda (PZ) e nei Comuni di Laino borgo (CS) e Laino castello (CS)*
- con istanze e documentazioni al prot.: n. 7763 del 27/06/2017
- con documentazione a firma di: Michele Pennato

Si invita l'Autorità competente all'espletamento della Valutazione di Incidenza a disporre, in sede di chiusura del procedimento, le seguenti prescrizioni cui il proponente dovrà attenersi:

- sia fatto obbligo al proponente di procedere alla riattivazione della procedura di incidenza, per l'approvazione preventiva, per ogni eventuale variante significativa al progetto approvato;
- sia fatto obbligo al proponente ripristinare lo stato dei luoghi in particolare lungo le zone di scavo del tracciato interessato dall'intervento;
- sia fatto obbligo al proponente evitare, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- sia fatto obbligo al proponente evitare di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente;
- sia fatto obbligo al proponente evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
- il proponente, alla fine delle opere, dovrà trasmettere relazione e adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attestino la conclusione dell'intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto in sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi.

Il presente parere sarà trasmesso all'Autorità competente e pubblicato per la durata di giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente Parco.

**Giuseppe Milione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**Referente dell'istruttoria**

Dottoe Forestale Giuseppe De Vivo



energy to inspire the world

3.21

Napoli, 17.06.2018  
Prot. DISOCC/LAV/DEM-374

Spett.le  
**Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Ingegneria e Asset Management/  
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud  
Via Aquileia, 8- 80143 Napoli  
PEC: [ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)  
c.a. Ing. Michele Bennato  
c.a. Ing. Enrico Tapolin

e.p.c.  
Spett.le  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Div.IV- Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2- 00187 Roma  
PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Spett.le  
**Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare**  
D.G per i rifiuti e l'inquinamento  
Via C. Colombo, 44- 00147 Roma  
PEC: [dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**Centro SRG Tarsia**  
C/da Ferramonti, 31  
87040 Tarsia – CS

Ns.rif.:DISOCC/TAR/17064

**OGGETTO: Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino- Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998 Variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" e demolizioni**  
**Posizione n. EL-379**

Con riferimento alla comunicazione di avvio procedimento prot. 0014318 del 13.06.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla successiva nota di Terna Rete Italia S.p.A. Prot. TRISPA2017-P0004734 del 21/06/2017, riguardanti le opere in oggetto, con la presente Snam Rete Gas, in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi interferiti (metanodotti ed opere accessorie) dalle realizzande opere, comunica sin d'ora il proprio parere positivo, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto emarginato a condizione che vengano rispettate le prescrizioni tecniche di seguito riportate.

snam rete gas  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino + 39 02 3703.1  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

snam rete gas S.p.A.  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10738291008  
R.E.A. Milano n. 1354271, Partita IVA n. 10738291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio





- Al fine di verificare il rispetto della normativa di sicurezza vigente in materia (D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico), prima dell'inizio dei lavori di posa del cavidotto, nel tratto interferente il nostro impianto in esercizio, il soggetto proponente dovrà fornire alla scrivente Società i disegni di dettaglio (sezioni e planimetrie) del punto di interferenza descritto in oggetto, per il quale si dovranno effettuare gli opportuni rilievi in loco, congiuntamente ai tecnici della società proponente.
- Prima della messa in esercizio dell'elettrodotto, la società proponente, dovrà trasmettere la seguente documentazione:
  - Relazione per accoppiamento conduttivo;
  - Relazione riportante i calcoli delle tensioni indotte sulle nostre condotte, in condizione di esercizio e di guasto della linea elettrica;
  - Tempi di intervento delle protezioni in caso di guasto.

Qualora dallo studio della documentazione sopra elencata risultasse necessario, da parte nostra, realizzare opere di adeguamento ai nostri impianti, gli oneri per la realizzazione di quest'ultimi saranno a carico del soggetto proponente. In tal caso sarà nostra cura inviare, a quest'ultimo, il preventivo di spesa relativo ai lavori di nostra competenza.

Nel ribadire infine che, i nostri impianti sono in pressione ed esercizio, pertanto in prossimità degli stessi, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A., cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

  
 **SNAM RETE GAS**  
Distretto Sud Occidentale  
Head  
Ing. Orazio Fabio Leone




Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
Art. 12 D.M. 294 del 25/10/2016  
V.le Lincoln 81100 Caserta [www.autoritadibacino.it](http://www.autoritadibacino.it)



3.22

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento N. 2 Presidenza  
U.O.A.: "Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo"



Spett. li

**Ministero dello Sviluppo Economico** / D. G. per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare/ Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** / D. G. per i Rifiuti e l' Inquinamento  
PEC: [dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**TERNA Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Ingegneria e Asset Management / Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud  
c.a.: ing. Enrico Tapolin  
PEC: [ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'art.1-sexies del D. Legge 29/08/2003 n.239, convertito, con modificazioni dalla L. 27/10/2003 n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 KV all'esistente elettrodotto "Rotonda-Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino". Comunicazione di Avvio Procedimento e indizione Conferenza di Servizi istruttoria. Pos. EL-379 .

La scrivente Autorità ha acquisito (al Prot. Gen. SIAR n. 225232 del 07/07/2017) la nota prot. n. 14318 del 13/06/2017 trasmessa da Codesto MISE (tramite PEC del 13/06/2017), con la quale ha comunicato l' Avvio del Procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria per l' Elettrodotto interrato menzionato in oggetto.

In riferimento all' intervento di cui trattasi, si comunica quanto di seguito.

Il Comitato Istituzionale di questa "già" Autorità Bacino Regionale di con Delibera n. 27 del 2/08/2011 ha approvato le modifiche da apportare alle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI) ed in particolare agli articoli 2, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Le NAMS del PAI con tali modifiche sono state pubblicate sul "Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II" n. 22 del 1/12/2011, entrando, quindi, in vigore il quindicesimo giorno successivo.

A tal proposito si fa presente, altresì, che sul sito <http://www.regione.calabria.it/abr>, sono disponibili le predette NAMS aggiornate e le stesse sono scaricabili in formato "pdf" dall'apposito link.

Per effetto delle succitate modifiche, questa Autorità non esprime più Parere di competenza in merito alla realizzazione di alcune tipologie di interventi (tra cui quello in oggetto) i cui progetti siano stati o saranno trasmessi a questo Ufficio successivamente al 16/12/2011.

Conseguentemente, la formulazione di qualsivoglia Parere o Nulla Osta in merito alla eventuale interferenza delle opere costituenti il metanodotto in epigrafe con le "aree a rischio" previste del PAI, è demandata alle Amministrazioni Comunali, Provinciali ed agli altri Enti Pubblici interessati territorialmente e/o aventi competenza specifica nella realizzazione dell'intervento medesimo e ciò anche ai sensi dell'art. 5 delle NAMS che attribuisce l'attuazione e gestione del PAI sui propri territori alle stesse Amministrazioni.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Il Referente Delegato**  
Ing. Salvatore Siviglia



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA

mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE I 0017469 18-07-2017

Autorità di Bacino - Direttore Idrografico  
dell'Appennino Meridionale  
Art. 63 c.1 D.Lvo 152/2006 e s.m.i.  
D.M. MATTM 25.10.2016  
" D.G.R. Basilicata N.213/2017

Prot. N. 1118/808

3.23

Potenza, 13/07/2017

Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e  
l'efficienza energetica, il nucleare  
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Mollise, 2 - 00187 ROMA  
(dgmaeen.div04@pec.mise.gov.it)

p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
D.G. per i Rifiuti e l'inquinamento  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
(dgrin@pec.minambiente.it)

p.c. Referente per la Società Terna Rete Italia SpA  
Direzione Ingegneria e Asset management /  
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro  
Sud  
Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI  
(Ingegneria@pec.terna.it)

**Oggetto:** Autorizzazione, ai sensi dell'art.1-sexies del D.L.29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla L. 27 ottobre 2003 n.290 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco del Pollino" - Posizione n. EL-379 - Riscontro Vs nota prot. 14318 del 13/06/2017.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, pervenuta con il prot. n. 1197/8002 del 13/06/2017, con la presente si comunica che il territorio interessato non è di competenza della scrivente AdB la quale, pertanto, non ha titolo a esprimersi sul progetto.

Si prega, quindi, di tener conto di tale comunicazione all'atto dell'invio di eventuali nuove note inerenti l'oggetto.

Il Segretario Generale Delegato  
Ing. Antonio ANATRONE

Rif. Dr. Enzo D'Andrea



3.24

INVIATA TRAMITE PEC  
ingegneria@pec.terna.it

TRISPA/P2017  
0004800 - 26/06/2017

Spett.le

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per il mercato elettrico, le  
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare -

Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2

00187 ROMA

PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

p.c.

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare**

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico

Via C.Colombo, 44

00147 ROMA

PEC: [dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**Oggetto:** EL-379 Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza  
Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998- VARIANTE IN CAVO A 150 kV  
"ROTONDA - LAURIA" e Demolizioni

**Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre  
1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici**

La scrivente Società Terna Rete Italia S.p.A., in qualità di procuratrice della Società Terna S.p.A.  
giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per Notaio Luca Troili in Roma, in virtù della Direttiva  
Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello  
sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità  
mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, trasmette a Codesto  
Ministero:

- DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Distinti saluti

CC: CA-AI-AUC

Il Responsabile



(Michele Bennato)

## DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

**Oggetto:** Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

**Progetto:** Razionalizzazione Rete Alta Tensione area Parco del Pollino - Ottemperanza Prescrizione n. 2 del decreto dec/via/3062 del 19.06.1998- VARIANTE IN CAVO A 150 kV "ROTONDA - LAURIA" e Demolizioni

**Titolare:** Terna S.p.A.  
Via Egidio Galbani, 70  
00156 ROMA

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Michele Bennato, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla pagina <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/Interferenza.asp> alla data del 10/04/2017 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

| n. | Latitudine N | Longitudine E Greenwich |
|----|--------------|-------------------------|
| 1. | 39°58'56.95" | 15°59'58.45"            |
| 2. | 39°57'49.71" | 16° 1'23.50"            |

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993..

Il Responsabile



(Michele Bennato)





**COMUNE DI LAINO CASTELLO**

(Provincia di Cosenza)

[www.comune.lainocastello.cs.it](http://www.comune.lainocastello.cs.it)

Piazza 1° Maggio 18 – Tel 0981/82249 – Fax 0981/82004

[amministrazione@comune.lainocastello.cs.it](mailto:amministrazione@comune.lainocastello.cs.it)

3.25

mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0001819.23-01-2018

Prot. N. 380

Lì, 22 gennaio 2018

Inviata a ½ PEC (non segue originale)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per il mercato elettrico  
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise n. 2  
00187 **ROMA**  
[Dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:Dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

e, p.c. Spett.le **REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Politiche dell'Ambiente  
Viale Europa Loc. Germaneto  
88100 **CATANZARO**  
[dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Presidenza U.O.A. Foreste ecc.  
Viale Europa Loc. Germaneto  
88100 **CATANZARO**  
[forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it)

OGGETTO: Autorizzazione costruzione e esercizio variante in cavo interrato a 150 kV elettrodotto  
“Rotonda-Lauria” nell’ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione  
interessante l’area del Parco Nazionale del Pollino – Pos. N. EL-379.

In riferimento alla Vostra nota mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014318 del  
13.06.2017, si trasmette in allegato il nulla osta relativo al tratto ricadente nel territorio di questo Ente;

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(geom. Francesco DE DIEGO)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)



# COMUNE DI LAINO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

[www.comune.lainocastello.cs.it](http://www.comune.lainocastello.cs.it)

**UFFICIO TECNICO**

Piazza 1° Maggio 18 – Tel 0981/82249 – Fax 0981/82004

[ufficiotecnico@comune.lainocastello.cs.it](mailto:ufficiotecnico@comune.lainocastello.cs.it)

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riferimento alla conferenza di servizi istruttoria indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di una variante in cavo interrato a 150 kV all'esistente elettrodotto "Rotonda - Lauria" nell'ambito della razionalizzazione della rete ad alta tensione interessante l'area del "Parco Nazionale del Pollino", richiesta dalla società Terna;

RILEVATO che, relativamente al tratto ricadente nel territorio del Comune di competenza, trattasi di lavori smantellamento di un tratto di linea elettrica esistente;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004;

## D I C H I A R A

- 1) Che il menzionato progetto è conforme ai dettami dello strumento urbanistico vigente in questo Comune;
- 2) che l'intervento da realizzare ricade in zona "E" (zona agricola) del vigente P.R.G. e che non esistono vincoli inibitori al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- 3) Che l'area interessata dall'intervento da realizzare ricade all'interno dell'area del Parco Nazionale del Pollino e, pertanto, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 142, lettera f) del Decreto legislativo n. 42/2004.
- 4) CHE gli interventi previsti non contrastano con quanto stabilito dal Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e non interessano aree sottoposti a vincoli.
- 5) La compatibilità delle opere progettate con le vigenti misure di salvaguardia alla luce dell'avvenuta adozione del QTRP con Decreto del Consiglio Regionale della Calabria n° 300 del 22.04.2013, ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 19/2002.

Dalla Residenza Municipale li 22.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento firmato digitalmente  
da De Diego Francesco