

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo

Assessore Marchiello Antonio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	02	03
DG	18	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **19/04/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei, in entra-esce, alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano nel comune di Maddaloni (CE).

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b) la società TERNA S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, ha presentato istanza, ai sensi del richiamato art.1-sexies, al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)- Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari ed all'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica)- D.G. per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo – Sezione Elettrodotti, (Direzioni oggi entrambe confluite nel Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano"nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-465;
- c) l'intervento è costituito dalle seguenti opere:
 - realizzazione della nuova Stazione Elettrica 150 kV Maddaloni, costituita da una sezione a 150 kV del tipo unificato TERNA;
 - realizzazione dei nuovi raccordi aerei, in entra-esce, alla futura Stazione elettrica 150 kV Maddaloni dall'elettrodotto 150 kV "Airola - S. Sofia cd Durazzano";
- d) con nota prot. mise n. 7382 del 09.03.2021, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato l'Avvio del procedimento e, contestualmente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art.14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- e) con successiva nota prot. m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA 0058092.12-04-2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza dei servizi sopra citata, invitando la Regione Campania a rilasciare l'atto di Intesa previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che la proposta progettuale si inquadra nella più ampia pianificazione di sviluppo della rete proposta da TERNA in Regione Campania anche in linea con il "Piano Energetico Ambientale Regionale" redatto dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 21/07/2016 approvato con DGR n. 377 del 15/07/2020;

PRESO ATTO che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali si evince che:

- a) nel rispetto del "Codice di Rete", Terna ha l'obbligo di connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale qualsiasi utente ne faccia richiesta;
- a) RFI ha richiesto a Terna la realizzazione della sua nuova sottostazione elettrica nata per lo sviluppo dell'Alta Velocità come riportato nella Sezione "Interventi per le connessioni alla RTN" allegata al Piano di sviluppo anni 2016-2017 approvato in data 25 febbraio 2020;
- b) la connessione avverrà attraverso la realizzazione dei nuovi raccordi aerei, in entra-esce, alla futura Stazione elettrica 150 kV Maddaloni dall'elettrodotto 150 kV "Airola – S. Sofia cd Durazzano";
- c) detti raccordi di lunghezza pari a circa 54 metri e 69 metri, verranno realizzati mediante lo smantellamento dell'esistente sostegno P.10 dell'elettrodotto 150 kV Airola – S. Sofia cd Durazzano (appartenente alla RTN) e l'inserimento di n. 2 nuovi sostegni con mensole a bandiera, contrassegnati dai n. P.9° e P.9B, che consentiranno il collegamento alla RTN della nuova stazione elettrica 150 kV Maddaloni; l'intervento nel complesso, compresa la ritesatura delle campate esistenti, avrà una lunghezza di circa 632 metri e riguarderà le campate dall'esistente palo 9 al futuro palo 9/A e dal futuro palo 9/B al futuro palo 10/A, quest'ultimo già incluso nella variante autorizzata con Decreto n. N. 239/EL-391/292/2019 del 12 settembre 2019;
- d) tale soluzione di connessione consente di sfruttare in sinergia le infrastrutture già presenti sul territorio, minimizzando il peso delle infrastrutture in ambito urbano;
- e) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dalle opere elettriche in questione, con le modalità di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- f) le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni, risultano di assenso rispetto al progetto presentato;
- g) tenuto conto di quanto sopra, e valutate le risultanze del procedimento istruttorio, l'Amministrazione competente ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sopra citata;
- h) l'intervento si configura come "opera di rilevante interesse pubblico" in quanto nasce dall'esigenza di rafforzare la Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- i) TERNA è chiamata a garantire la sicurezza, la qualità, la continuità e l'economicità nel tempo della trasmissione di energia elettrica in Italia;

RITENUTO di dover esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Dipartimento Energia), dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano"nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-465.

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - Dipartimento Energia, dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano"nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-465;;
2. di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - alla Società Terna Rete Italia Spa;
 - alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive;
 - alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
 - all'Ufficio Competente per la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	202	del	19/04/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 02 DG 18	03 00

OGGETTO :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei, in entra-esce, alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano nel comune di Maddaloni (CE).

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo Assessore Marchiello Antonio</i>	827	20/04/2023 20/04/2023
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Farina Raffaella Dott. Giulivo Italo</i>	19074 16500	17/04/2023 20/04/2023

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	19/04/2023	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/04/2023

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali
Divisione: III[^]

Comune di Maddaloni
Settore Urbanistica
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

e per conoscenza:

Ministero della Transizione Ecologica
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari
Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture
Energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la Qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Regione Campania
D.G. Sviluppo Economico
U.O.D. Energia efficientamento e risparmio energetico
Green Economy e bioeconomia
(Referente Intesa ai sensi del D.L. 239/03)
uod.500203@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Presidenza
capo.gab@pec.regione.campania.it

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
aot.napoli@pec.terna.it

TERNA S.p.A.
Autorizzazione e concertazione
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto Legge n. 239/2003, convertito in legge n. 290/2003 e s.m.i..

Progetto: Costruzione ed esercizio della Nuova S.E. a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entrata alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd "Durazzano" nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania

POSIZIONE EL/465

Proponente: TERNA Rete Italia S.p.A.

Si rende noto che con nota 7382 del 09.03.2021 il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ha dato comunicazione di avvio del procedimento unico autorizzativo a costruire ed esercire le opere elettriche indicate in oggetto, facenti parte della Rete elettrica nazionale di trasporto.

L'istanza di autorizzazione, formulata ai sensi dell'articolo 1 – sexies – del Decreto Legge n. 239/2003 del 29 agosto 2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è stata presentata al Ministero autorizzante con nota TERNA/P20210012620 del 15.02.2021 dalla Società TERNA Rete Italia S.p.A., nella sua qualità di Soggetto proponente.

Il progetto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. a) della legge 241/1990, è scaricabile dalle Amministrazioni ed Enti interessati al *link* indicato nella medesima nota MiTE n. 7382/2021:

<https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/vGJn49IJz2U5Fgo>

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: **MiTEDiv05/EL-465**

Ciò premesso, la scrivente Divisione, nell'ambito delle proprie competenze, deve procedere all'accertamento della conformità urbanistica delle opere.

Nel caso di specie, ricadendo le opere nel territorio della Regione Campania, l'attività di verifica e di accertamento in materia urbanistica è stata delegata ai singoli Comuni direttamente interessati, come previsto dal Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011.

Si chiede pertanto a codesto Comune di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati.

Si evidenzia che l'accertamento di conformità urbanistica richiesto si configura quale verifica delle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti rispetto all'opera proposta, e **si sostanzia essenzialmente nell'enunciazione di conformità/non conformità rispetto alle stesse prescrizioni.**

L'accertamento di conformità urbanistica, infatti, **non equivale in alcun modo ad un parere sulla realizzabilità dell'opera.** Gli Enti locali interessati potranno esprimere il loro motivato parere in merito alla realizzabilità dell'opera in sede di Conferenza di Servizi, presso il Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito del richiamato procedimento unico di autorizzazione di cui al D.L. 239/2003 e ss.mm.ii..

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere formale comunicazione in ordine alla conformità/non conformità dell'opera al fine della necessaria trasmissione dell'esito dell'accertamento al Ministero della Transizione Ecologica.

A tal proposito si richiama l'attenzione sui termini perentori stabiliti per la chiusura dell'*iter* autorizzativo, come già indicati nella citata comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica n. 7382/2021.

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali
Div. III
Via Nomentana, 2
00162 ROMA
PEC: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Maria Sgariglia)

Firmato digitalmente da

Maria Sgariglia

CN = Maria Sgariglia
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Referente per la Società Terna S.p.A.

Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Via Aquileia 8 - 80143 NAPOLI
PEC: aot-napoli@pec.terna.it
Salvatore Savino tel.: 3201715985
e-mail: salvatore.savino@terna.it

Referente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

Antonella Antonelli tel. 06/44123130

antonella.antonelli@mit.gov.it

II



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione
 della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 Dipartimento per l'Energia e il Clima
 D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
 energetici e geominerari Div. V – Regolamentazione delle
 infrastrutture energetiche
 Via Molise, 2 - 00187 ROMA
 PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 Dipartimento per l'Energia e il Clima
 D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
 Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione elettrodotti
 Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
 PEC: cress@PEC.minambiente.it

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A.
 Funzione Autorizzazioni e Concertazione
 Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma
 PEC: autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it


OGGETTO

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della Nuova S.E. a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano'' nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania. Posizione n. **EL-465**

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, verificata l'aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si esprime assenso, per gli aspetti di competenza dello scrivente ufficio, alla relativa autorizzazione.

Referente
 D.rssa F.Ena

Il Direttore dell'Ufficio 4
 Firmato digitalmente
 Dott. Pasqualino Rossi.
 ROSSI PASQUA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al **Ministero della Transizione Ecologica**

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Divisione V- Regolamentazione delle infrastrutture energetiche

dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-465. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Caserta, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nel parere stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE

(MARSELLA)

Doc. firmato digitalmente ai sensi di legge

MM/af



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica – Ufficio Prevenzione Incendi e
Rischio Industriale.

Al Ministero della Transizione Ecologica – D.G.
Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare – Divisione IV –
Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 00187 ROMA

Al Ministero della Transizione Ecologica –
Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

Al Sindaco del
Comune di MADDALONI

E, p.c.

A Terna Rete Iatlia S.p.A. – Direzione Territoriale
Centro Sud – Unità Progettazione e
Realizzazione Impianti
Via Aquilea 8, 80143 Napoli
Pec: aot-napoli@pec.terna.it

FASCICOLO NR. 32613

Oggetto: SOCIETA' TERNA SPA - Realizzazione nuova S.E. 150 kV Maddaloni e relativi
raccordi a 150 kV in entra – esce dall'elettrodotto 150 kV Airola – S. Sofia cd
Durazzano, in Comune di Maddaloni (CE) – numero di classifica EL-465
Attività contemplate del DPR 151/11: Attività non soggetta al controllo – Realizzazione
elettrodotto interrato ad A.T.
Valutazione del Progetto ai sensi della Circolare MI prot. 3300 del 06/03/2019

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto prot. 5997 del 31/03/2021, inerente l'attività
in argomento, questo Comando esprime per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione
dell'elettrodotto in cavo interrato ad A.T. (150 kV), non rilevando interferenza nel tracciato, previsto negli
elaborati grafici allegati, con attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del DPR 151/11.

Per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere
rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la
specificata attività.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD Ing. Giovanni DE DONA
(*firmato digitalmente*)

IL COMANDANTE REGGENTE
(D'ELISEO)
(*firmato digitalmente*)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica – Ufficio Prevenzione Incendi e
Rischio Industriale.

Al Ministero della Transizione Ecologica – D.G.
Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare – Divisione IV –
Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 00187 ROMA

Al Ministero della Transizione Ecologica –
Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

Al Sindaco del
Comune di MADDALONI

E, p.c.

A Terna Rete Iatlia S.p.A. – Direzione Territoriale
Centro Sud – Unità Progettazione e
Realizzazione Impianti
Via Aquilea 8, 80143 Napoli
Pec: aot-napoli@pec.terna.it

FASCICOLO NR. 32613

Oggetto: SOCIETA' TERNA SPA - Realizzazione nuova S.E. 150 kV Maddaloni e relativi
raccordi a 150 kV in entra – esce dall'elettrodotto 150 kV Airola – S. Sofia cd
Durazzano, in Comune di Maddaloni (CE) – numero di classifica EL-465
Attività contemplate del DPR 151/11: Attività non soggetta al controllo – Realizzazione
elettrodotto aereo.

Valutazione del Progetto ai sensi della Circolare MI prot. 3300 del 06/03/2019

Il presente parere sostituisce quello del 3/5/2021 prot. 7956 e del 8/6/2021 prot. 10103

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto prot. 5997 del 31/03/2021, inerente l'attività
in argomento e all'aggiornamento degli elaborati progettuali, inoltrati con nota prot. 8167 del 5/5/2021,
questo Comando esprime per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto
aereo ad A.T. (150 kV), non rilevando interferenza nel tracciato, previsto negli elaborati grafici allegati, con
attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del DPR 151/11.

Per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere
rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la
specificata attività.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD Ing. Giovanni DE DONA
(firmato digitalmente)



DE DONA GIOVANNI
MINISTERO
DELL'INTERNO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
06.06.2021 11:06:58 UTC

IL COMANDANTE REGGENTE
(D'ELISEO)
(firmato digitalmente)



Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento

CASERTA

Palazzo Reale – Viale Douhet, 2/A 81100 Caserta

Al Ministero della Transizione Ecologica

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari
Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture
energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Div. IV – Qualità dello sviluppo/Sezione
elettrodotti
cress@pec.minambiente.it

Al Referente per la società Terna s.p.a.

aot-napoli@pec.terna.it
salvatore.savino@terna.it

Allegati

Classificazione 34.43.01 fasc. 96/21

Risposta al foglio del 04/05/2021 e succ.

Liv. Ser. N° 13778 e succ.

Oggetto: MADDALONI (CE)

Richiesta parere ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

Ditta intestataria: **TERNA spa**

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della Nuova S.E. a 150 KV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 KV Airola – S. Sofia cd Durazzano" nel Comune di Maddaloni (CE) nella Regione Campania

Posizione n. **EL-465**

Parere di competenza

In riferimento all'avvio del procedimento relativo alla costruzione ed all'esercizio della nuova S.E. in oggetto, nel comune di Maddaloni, della società Terna spa e alla richiesta di parere riguardante la realizzazione delle opere riportate in oggetto, questa Soprintendenza,

considerato che dalla scheda sintetica del progetto (elaborato A14IO019RI23572E1) emerge che le opere in progetto consistono nella:

a) realizzazione della S.E. 150 kV, costituita da:

- n. 1 sistema in singola sbarra con isolamento con tecnologia MTS;
- n. 2 stalli linea;
- n. 1 stallo linea per connessione utente;
- n. 1 stallo per TIP con sezionatore verticale;
- edificio Comandi e Servizi Generali;
- edificio punto di consegna alimentazione MT/BT e Telecomunicazione;
- chioschi;



Palazzo Reale – Viale Douhet, 2/A – 81100 Caserta

Tel. 0823 277111 fax 0823 354516 email sabap-ce@cultura.gov.it Pec sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Sito web www.sopri-caserta.beniculturali.it

- n. 1 Fondazione Trasformatori Servizi Ausiliari compresa di pannelli metallici lungo il perimetro e copertura;
- opere accessorie (recinzioni, cancello, gruppo elettrogeno, torre faro, etc.);

b) realizzazione dei nuovi raccordi aerei, in entra-esce, alla futura S.E. Maddaloni dall'elettrodotto 150 kV "Airola - S. Sofia cd Durazzano" nel comune di Maddaloni.

premesso che dalla documentazione digitale pervenuta non risultava chiaramente indicata la situazione vincolistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto la scrivente aveva inviato richiesta di integrazione (Ns. prot. n. 9671-P del 08.06.2021;

considerato che la società proponente inviava chiarimenti (acquisite al Ns. prot. n. 22220-A del 24.10.2022) in merito alle integrazioni richieste;

preso atto che nei citati chiarimenti è emerso che le particelle oggetto di intervento non risultano interessate da vincoli paesaggistici;

pertanto alla luce di quanto emerso,

per quanto di competenza paesaggistica la scrivente soprintendenza non si esprime in merito all'intervento in oggetto.

Per quel che concerne gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico,

visto il comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004;

visto l'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 in materia di archeologia preventiva;

vista la circolare n. 1 del 20/01/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

viste le linee guida approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022;

considerato che l'area oggetto dell'intervento è stata già indagata con la realizzazione di saggi archeologici nell'ambito delle attività relative alla realizzazione delle opere per la costruzione della sottostazione elettrica in riferimento ai lavori del I Lotto Funzionale Cannello-Frasso Telesino – Raddoppio tratta Cannello dell'Itinerario Napoli-Bari, ricadente nel Comune di Maddaloni (CE);

visti i risultati delle indagini condotte nell'ambito delle attività relative alla realizzazione delle opere per la costruzione della sottostazione elettrica in riferimento ai lavori del I Lotto Funzionale Cannello-Frasso Telesino – Raddoppio tratta Cannello dell'Itinerario Napoli-Bari, ricadente nel Comune di Maddaloni (CE);

esaminati igli elaborati progettuali trasmessi da codesta Società,

questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che tutti i lavori di scavo e di movimento terra avvengano in regime di assistenza scientifica qualificata, da un professionista archeologo, in possesso di laurea e specializzazione/dottorato in archeologia che abbia maturato un'esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico il cui curriculum dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza.

Si prescrive che per l'esecuzione delle indagini dovrà essere impiegato un mezzo meccanico dotato di benna liscia.

Dovrà essere prodotta una documentazione grafica e fotografica, redatta secondo gli standard dell'ICCD, da consegnare al Funzionario Archeologo responsabile, sia in formato cartaceo che in formato digitale (in base alle norme scaricabili dal sito della SABAP CE-BN al seguente link: <http://sopri-caserta.beniculturali.it/getFile.php?id=2937>).



Si precisa, inoltre, che i reperti mobili eventualmente rinvenuti nel corso delle indagini dovranno essere sottoposti ad attività di lavaggio, precatalogazione e conservazione all'interno di idonee cassette, la cui consegna a questo Istituto dovrà essere concordata con il funzionario archeologo responsabile.

Qualora nel corso dei lavori si individuassero depositi e/o strutture archeologiche, se ne dovrà dare contestuale comunicazione a questo Ufficio, le indagini dovranno essere condotte con metodo stratigrafico secondo le indicazioni impartite dal Funzionario archeologo competente.

Nel caso di rinvenimenti archeologici questa Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori indagini, anche in estensione, al fine di definire lo sviluppo planimetrico del deposito archeologico e un aumento del numero di operatori impiegati nelle attività di cantiere, compresa la presenza di operai specializzati con esperienza in ambito archeologico.

Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, questa Soprintendenza si riserva di richiedere varianti specifiche al progetto, finalizzate alla tutela archeologica.

Le suddette indagini e le operazioni di controllo archeologico sono da intendersi a carico della committenza.

Si resta, dunque, in attesa di formale comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 gg. lavorativi) della data di inizio dei lavori.

Il Funzionario Architetto
(arch. Antonietta Manco)



Il Funzionario Archeologo
(dott.ssa Antonella Tomeo)




Commissione di garanzia
sr-cam.coreco@beniculturali.it

Per Il Direttore Generale Avocante

dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Gennaro Leva





AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
 Ufficio Territorio e Patrimonio
 Sezione Servitù e Limitazioni

Punti di
 contatto:

L.gt CASTELLANETA
 Tel. 0805418622

Serg. Mag. Capo
 LOPARCO
 Tel. 0805418422

Pratica: **I3B.21.325**

A Ministero della Transizione Ecologica
 Dipartimento Energia e Clima
 Div. V – Regolamentazione Infrastrutture Energetiche
 dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Maddaloni (CE). Proponente: Terna Rete Italia S.p.a.. Procedimento: Costruzione ed esercizio della S.E. a 150 kV e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea Airola – S Sofia e Durazzano. Posizione n. **EL-465**.

e, per conoscenza:

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare cress@pec.minambiente.it

Presidenza del CO.Mi.PA c/o Comando Logistico della M.M. = Napoli =

Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Centro Sud aot-napoli@pec.terna.it

Riferimento: a) foglio n. 7382 del 9.03.2021;
 b) foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000;
 c) foglio n° M_D SSMD 0019743 del 15.03.2013.

1. In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento "a", concernente il progetto per la costruzione ed esercizio della nuova S.E. a 150 kv e linee aeree, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.
2. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in "b" dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.
3. Quanto sopra si partecipa altresì al Comando territoriale in conoscenza al fine dell'eventuale emissione del parere unico interforze del Presidente del Co.Mi.Pa. in sede di conferenza dei servizi, in aderenza alla direttiva in "c" dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla trattazione delle istanze per il rilascio dei pareri militari.

d'ordine

Il Capo Ufficio f.f.

(T. Col. G.A.r.n. DI GENNARO ing. Roberto)



MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO
Ufficio Infrastrutture e Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD
 P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
 P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MARSUD0008706** *data* **15/03/2021 18.39**

pr. do c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare
 ☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr. //

Al. **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**
Regolamentazione delle Infrastrutture Energetiche (PEC)

e. per conoscenza: **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**
Qualità dello Sviluppo/Sezione Elettrodotti (PEC)
TERNA RETE ITALIA S.P.A.- NAPOLI (PEC)
MARISTAT 4° REP. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)

Argomento: **Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003 n.290 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio della nuova S.E. a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea "150 kV Airola – Santa Sofia cd Durazzano" da realizzare nel territorio del Comune di Maddaloni (CE). Proponente: Società "TERNA S.p.A.". Posizione EL-465.**

Posizione: G.1-3/P3 "NA" (84) (da citare nella risposta).

Riferimenti: a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
 b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;
 c) nota n° 0007382 in data 09/03/2021 di codesto Ministero della Transizione Ecologica.

In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale codesto Ministero della Transizione Ecologica ha convocato una conferenza di servizi, afferente la realizzazione dell'opera indicata in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto in parola, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota.

d'ordine
 IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
 C.V. Valter RUSSO

Documento firmato digitalmente

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

Gen. D. Roberto ANGIUS

**Direzione Operazioni Sud**

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento per l'Energia e il Clima
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche

Pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Terna Rete Italia SpA
aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: EL-465 – Impianto Nuova S.E. a 150 kV nel Comune di Maddaloni (CE) –
Proponente Terna Rete Italia SpA

Si fa riferimento alla nota prot. 7382 - del 09/03/2021 - AOO_ENE - AOO_Energia di codesto Ministero relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto.

In proposito si rappresenta che, per motivi di Ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di norma, non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "*Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea*", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.



Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “*Verifica preliminare*”, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “*qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo*”.

Si rappresenta, infine, che la presente comunicazione ha validità del tutto generale in relazione alla valutazione di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, pertanto al fine di ridurre comunicazioni che hanno carattere di ripetitività codesto Ministero è pregato di rendere note le informazioni sopra riportate ai proponenti dei singoli processi, verificando in sede di conferenza dei servizi che gli stessi si siano muniti del predetto parere-nulla osta o della suddetta asseverazione, evitando di estendere comunicazioni ed inviti alla Scrivente.

Distinti saluti

Il Direttore
Ing. Andrea Costantini

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

(ns prot 28993 del 10-03-2021)



Trasmissione a mezzo PEC da:
dipartimento-sud@pec.terna.it

Spett.le
ENAC
Direzione Operazioni - Sede di Roma
Via Gaeta, 3 - 00185 ROMA
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A. - Area Operativa Progettazione
Spazi Aerei/Settore ostacoli
Via Salaria, 716 - 00138 Roma
funzione.psa@pec.enav.it

p.c.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
D.G. Infrastrutture e Sicurezza
Div.IV Infrastrutture energetiche
Via Molise, 2 - 00187 Roma
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Nuova S.E. a 150 kV di Maddaloni e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 150 kV Airola - S.Sofia cd Durazzano” nel Comune di Maddaloni (CE).
Autorizzazione alla costruzione e l’esercizio.

Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona-Proc. n. EL-465.
Trasmissione “Asseverazione di non interesse aeronautico”.

Con riferimento all’oggetto, all’avvio del procedimento del Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia - D.G. Infrastrutture e Sicurezza del 9.3.2021 - prot. n. 7382 ed alle note ENAC-TSU-26/03/2021-0034250-P e ENAV\U\0039333\29-03-2021\OPS/OC/DSA/AND (tutte allegate alla presente), si trasmette **“Relazione tecnica di asseverazione”** che, a seguito verifica circa potenziali ostacoli alla navigazione aerea, attesta il non interesse aeronautico delle opere da realizzare.

Si precisa che tale documentazione è pubblicata su cloud ministeriale dal Ministero della Transizione Ecologica unitamente a tutta la documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione.

Per eventuali ulteriori necessità, si prega di rivolgersi al P.I. Savino Salvatore (cell. 3201715985 – e-mail: salvatore.savino@terna.it).

Distinti saluti.

SS/

All.: c.s.

TERNA RETE ITALIA SpA
Rete Trasmissione Nazionale
Dipartimento Trasmissione Sud
Realizzazione Locale

Il Responsabile

Antonio Limone





U.O. Service e Patrimonio
Licenze e Concessioni/FC

Pratica 31/21bis
DA CITARE SEMPRE NELLA
CORRISPONDENZA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Alla Terna Rete Italia
autorizzazioneconcentrazione@pec.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n.239 convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003 n.290 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio della Nuova S.E. a 150KV Airola – S.Sofia cd Durazzo nel Comune di Maddaloni Posizione EL 465

In riscontro alla nota trasmessa nota dal Ministero della Transizione Ecologica, acquisita al protocollo CDG-0275922-I in data 05/05/2021, considerato che dall'esame della documentazione progettuale visionata sul sito web indicato nella suddetta nota all'indirizzo: <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/vGjn49ljz2U5Fgo>, si è riscontrata la mancanza di interferenze fra i lavori di che trattasi con aree e/o strade in gestione Anas, si comunica che questa Struttura Territoriale non è tenuta a rilasciare alcun parere in merito ai lavori in oggetto. Resta inteso che in caso di varianti in corso d'opera che comportassero interferenze con aree o strade in gestione Anas, dovrà essere trasmessa debita istanza a questa Struttura Territoriale per l'acquisizione del preventivo parere di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Area Amm/va Gestionale

Alessandro Figorella

Signed By Alessandro Figorella

on 27/05/2021 15:31:50 CEST

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

