

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo

Assessore Marchiello Antonio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	02	03
DG	18	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **29/12/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo - Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad Autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b) la società TERNA S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, ha presentato istanza, ai sensi del richiamato art.1-sexies, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza – Divisione IV – Infrastrutture energetiche - per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-522;
- c) il progetto rientra nella categoria di interventi di rinnovo di elettrodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza e che possono essere realizzati con le migliori tecnologie esistenti, ai sensi dell'articolo 1-sexies comma 4-sexiesdecies del Decreto-legge 29/08/2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla Legge 27/10/2003 n. 290 e s.m.i. Pertanto, seppur l'opera non risulta inserita nei Piani di Sviluppo della RTN, è comunque soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 della medesima legge;
- d) l'intervento è costituito dalle seguenti opere:
 1. in ragione della forte antropizzazione del territorio su cui l'elettrodotto si sviluppa è prevista la posa di un cavo interrato a 220kV "Sant'Antimo-Fratta" di lunghezza pari a circa 7,8 Km, pari alla lunghezza dell'elettrodotto aereo esistente;
 2. lo smantellamento di circa 5 km di linea aerea in esercizio con rimozione di n. 17 sostegni esistenti nel tratto aereo interessato dalla variante in cavo interrato;
- e) con nota prot. mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U:0029757.19-09-2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato l'Avvio del procedimento e, contestualmente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- f) con successiva nota prot. m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA 0200135.06-12-2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza dei servizi sopra citata, invitando la Regione Campania a rilasciare l'atto di Intesa previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO, dall'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, che

- a) il progetto, sebbene non inserito nel programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, consentirà di non impattare ulteriormente sul territorio dei comuni interessati evitando di occupare ulteriori aree private e arrecando il minor sacrificio possibile alla comunità;
- b) l'opera, oltre a realizzare il miglioramento dell'attuale situazione del sistema elettrico nell'area di intervento caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete che determinano un livello elevato di indisponibilità annua e di rischio di energia non fornita agli utenti finali, permetterà l'intera demolizione della parte aerea dell'omonimo elettrodotto;
- c) l'intervento è costituito dalle seguenti opere:
 1. la posa di una nuova terna di cavi interrati XLPE (polietilene reticolato), posti ed installati in un'unica trincea della profondità di circa 1,50 m, dipartendo dal futuro terminale arrivo cavo posto nella CP Sant'Antimo giungerà sul futuro terminale arrivo cavo posto nella SE Fratta per una lunghezza di 7,8 km. I cavi verranno posati, preferibilmente, lungo la viabilità esistente nonché, ove necessario, attraverso fondi privati;
 2. l'interramento dei conduttori, unitamente alla demolizione di circa 5 km di linea aerea AT 220kV esistente e 17 sostegni, in aree densamente urbanizzate;
- d) tale soluzione consentirà di smantellare l'elettrodotto aereo esistente ricadente in un'area a forte insediamento urbanistico, rispettando appieno l'obiettivo di qualità relativamente ai campi elettromagnetici e consentendo di non impattare ulteriormente sul territorio con la realizzazione di una variante aerea, evitando di occupare ulteriori aree private e arrecando il minor sacrificio possibile alla comunità;

- e) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dalle opere elettriche in questione, con le modalità di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- f) le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni, risultano di assenso rispetto al progetto presentato;
- g) tenuto conto di quanto sopra, e valutate le risultanze del procedimento istruttorio, l'Amministrazione competente ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sopra citata;
- h) l'intervento si configura come "opera di rilevante interesse pubblico" in quanto nasce dall'esigenza di rafforzare la Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- i) TERNA è chiamata a garantire la sicurezza, la qualità, la continuità e l'economicità nel tempo della trasmissione di energia elettrica in Italia;
- j) la proposta progettuale rientra nella categoria di interventi di rinnovo di elettrodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza e che possono essere realizzati con le migliori tecnologie esistenti, ai sensi dell'articolo 1-sexies comma 4-sexiesdecies del Decreto-legge 29/08/2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla Legge 27/10/2003 n. 290 e s.m.i.;
- k) seppur l'opera non risulta inserita nei Piani di Sviluppo della RTN è comunque soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 della medesima legge ed è in linea con il "Piano Energetico Ambientale Regionale" redatto dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 21/07/2016 approvato con DGR n. 377 del 15/07/2020;
- l) pertanto, gli stessi Uffici regionali propongono di aderire all'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Dipartimento Energia), dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-522;

RITENUTO di dover esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Dipartimento Energia), dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-522;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - Dipartimento Energia, dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-522;
2. di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
 - a. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - b. alla Società Terna Rete Italia Spa;
 - c. alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive;
 - d. alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;

- e. all'Ufficio Competente per la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	808	del	29/12/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 02 DG 18	03 00

OGGETTO :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo - Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo Assessore Marchiello Antonio</i>	827	29/12/2023 28/12/2023
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Farina Raffaella Dott. Giulivo Italo</i>	19074 16500	28/12/2023 28/12/2023

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	29/12/2023	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	29/12/2023

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE,
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali

Divisione: III^A

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo sostenibile
D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Elettrodotti
VA@pec.mite.gov.it

Terna Rete Italia S.p.A.
Dipartimento SUD –Area Tecnica -Realizzazione
Locale Napoli
dipartimento-sud@pec.terna.it
salvatore.dimicco@terna.it

e, per conoscenza:

Regione Campania
Presidenza
capo.gab@pec.regione.campania.it

Regione Campania
D.G. Sviluppo Economico
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico
(Referente Intesa ai sensi del D.L. 239/03)
uod.500203@pec.regione.campania.it

Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE
dirigenteterzosettore@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Comune di Grumo Nevano
Urbanistica
comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it

Comune di Frattaminore
Urbanistica
protocollo.frattaminore@asmepec.it

Comune di Sant'Arpino
Urbanistica
protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it

Comune di Sant'Antimo
Urbanistica
protocollo@pec.comune.santantimo.na.it

TERNA S.p.A.
Autorizzazione e concertazione
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania

Posizione n. **EL-522** (da citare in tutte le comunicazioni)

Con riferimento all'intervento in oggetto si trasmette l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica del Comune di Frattamaggiore, pervenuta alla scrivente Divisione con nota prot. n. 26748 del 13 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE
(*Dott.ssa Maria Sgariglia*)

Firmato digitalmente da

Maria Sgariglia

CN = Maria Sgariglia
C = IT



CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

Città Metropolitana di Napoli

III SETTORE

Ufficio del Dirigente

Tel. 0818890268 – Fax 0818346616. Mail: domenicoraimo@comune.frattamaggiore.na.it

Pec: dirigenteterzosettore@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Protocollo numero 26748 del 13/12/2022

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
D. G. per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali

Div. III - Via Nomentana, 2

00162 ROMA

PEC: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Spett.le TERNA RETE ITALIA SPA

Dipartimento SUD – Area Tecnica Realizzazione Locale Napoli

pec: dipartimento-sud@pec.terna.it

salvatore.dimicco@terna.it

OGGETTO: Progetto: costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania. Trasmissione certificazione di accertamento di conformità urbanistica – art.1-sexies Decreto Legge n.239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i. e certificato di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Frattamaggiore degli atti progettuali di cui all'istanza posizione n. **EL-522**.

PREMESSO

== CHE è stata acquisito al protocollo dell'ente al n.19777 del 26.06.2022 il progetto di cui all'oggetto e classificato in posizione n. EL-522;

== CHE è stato richiesto la pubblicazione all'albo pretorio on-line degli atti trasmessi a questo Ente (mediante comunicazione del link per scaricare gli atti progettuali) e la certificazione attestante la conformità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici comunali;

== **ESAMINATI** gli atti tecnici trasmessi, il vigente PRG ed il regolamento edilizio

SI CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni del PRG vigente e del regolamento edilizio, non ravvisando altresì vincoli sovraordinati.

Si allega inoltre l'attestato di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on-line rilasciato dall'ufficio "messi comunali".

Frattamaggiore li 13.12.2022

Il Dirigente del III Settore
Ing. Domenico Raimo



raimo
domenico
INGEGNERE
13.12.2022
19:04:35
GMT+01:00

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGPRE

Numero di protocollo: 41392

Data protocollazione: 03/10/2022

Segnatura: 0041392-03/10/2022-DGPRE-MDS-P



<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

*Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dipartimento per l'Energia e il Clima

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche

Via Molise, 2 - 00187 ROMA

PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dipartimento Sviluppo sostenibile

D.G. Valutazioni Ambientali

Ex Divisione IV

Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

PEC: VA@pec.mite.gov.it

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Funzione Autorizzazioni e Concertazione

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma

PEC: autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO : Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania Posizione n. **EL-522**

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, verificata l'aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si esprime, per gli aspetti di competenza dello scrivente ufficio, assenso alla relativa autorizzazione.

Il Direttore dell'Ufficio 4
Firmato digitalmente
Dott. Pasqualino Rossi.

Referente
D.rssa F.Ena





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari
Divisione V- Regolamentazione delle infrastrutture energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-522. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visti gli allegati pareri dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Napoli e Caserta, si conferma, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nei pareri stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(MANNINO)

Documento sottoscritto con firma digitale



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
NAPOLI

"In impetu ignis numquam retrorsum"


- A Tema Rete Italia S.p.A. Via Aquileia, 8
80143 NAPOLI e.a. Dott. Michele Bennato - Legale
Rappresentante PEC: ingegneria@pec.terna.it
- A Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica -Area Rischi Industriali
Largo Santa Barbara, 2 00178 ROMA
PEC: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
- A Ministero dello Sviluppo Economico
D. G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete Via Moli-
se, 2 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
- A Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare -
Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento Divi-
sione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico
Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it
- A Sig. Sindaco del Comune di Sant'Antimo
PEC: protocollo@pec.comune.santantimo.na.it
- A Sig. Sindaco del Comune di Grumo Nevano
PEC: [comunegrumonevano@comune.grumo-
nevano.na.it](mailto:comunegrumonevano@comune.grumo-
nevano.na.it)
- A Sig. Sindaco del Comune di Frattamaggiore
PEC: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
- A Sig. Sindaco del Comune di Frattaminore
PEC: protocollo.frattaminore@asmepec.it

OGGETTO: Prevenzione incendi - Nuovo elettrodotto in cavo per il **"rinnovo dell'elettrodotto ae-
reo AT 220 kV "Fratta – Sant'Antimo"** mediante il suo totale interrimento.", nell'ambito del terri-
torio dei Comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore e Frattaminore - Soggetto propo-
nente Terna Rete Italia S.p.A- PARERE DI CONFORMITA'.

Con riferimento all'intervento in oggetto, vista la Lettera Circolare DCPREV prot. n. 7075
del 27.4.2010, esaminata, ai soli fini della prevenzione incendi, la documentazione progettuale
trasmessa a corredo del' istanza di valutazione del progetto prot. n. 44501 26.09.2022 , si
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla realizzazione dello stesso su-
bordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere e degli impianti sia effettuata in conformità a quanto descritto nel progetto stesso ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione;
2. gli elettrodotti, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non devono interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.
3. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186

Il Funzionario Istruttore
LA VEGLIA MICHELE MARIA



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. ADRIANO DE ACUTIS





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO CASERTA
Virtus mea ignem opprimit

Spett.li

TERNA RETE ITALIA S.p.A.
Dipartimento Trasmissione Sud – Area Tecnica –
Realizzazione Locale – Team Autorizzazioni e Servizi
Via Aquilea - NAPOLI
c.a. Sig. LIMONE ANTONIO
dipartimento-sud@pec.terna.it

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
c.a. antonio.frusone@vigilfuoco.it

Sindaco del Comune di Sant'Arpino

Ufficio prevenzione incendi

Pratica N.° 33410

Rif. Nota N. 17393 del 12/10/2022

Oggetto: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - SANT'ARPINO – SNC.
RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO su
Intervento di rinnovo dell'elettrodotto ad alta tensione interrato “Sant’Antimo-Fratta”.
VS Proc.n EL-522.

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto protocollata al N.17393 del 12/10/2022 inerente l'attività in oggetto, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata, esprime parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa, ai criteri tecnici di prevenzione incendi ed alle seguenti indicazioni:

- premesso che trattasi di progetto inerente la dismissione di elettrodotto aereo con realizzazione di nuova linea interrata, attraversante la provincia di Caserta (nel solo Comune di Sant'Arpino), e per la restante parte nei comuni della provincia di Napoli;
- che l'attività in trattazione non ricade tra quelle soggette al controllo dei VV.F. ai sensi del D.P.R.151/2011, poiché non ricompresa nell'all.I del citato decreto;
- che il presente parere viene rilasciato ai sensi della Lettera Circolare 06 marzo 2019 prot.n. 3300 del Ministero Interno – DIP. dei VV.F. - DCPREV;

- che l'elettrodotto ricade per 350 mt. lungo il confine tra il Comune di Sant'Arpino (CE) e Sant'Antimo (NA), su via Barraccone, e per altri 620 mt. internamente nel Comune di Sant'Arpino (CE) lungo le vie Barraccone, A. Volta e Mazzini;
- che relativamente al posizionamento della linea interrata dell'elettrodotto risultano le seguenti attività:
 1. su via Barraccone - Centro Sportivo "Ludi Atellana" – prat.32726. Suddetto impianto sportivo risulta parzialmente in esercizio (rif.to verbale del 16.6.2021) e pertanto ad oggi ancora al di sotto dei limiti di assoggettabilità al D.P.R 151/2011.
 2. su via Barraccone - Centro Commerciale (con supermercato, ecc..) in parte a nome della ditta PAC2000A soc. coop. che svolge attività 69.3.C - locali di esposizione e vendita e att.49.1.A - gruppi elettrogeni – pratica n.31114;
- che per le ulteriori sopra riportate attività vengano rispettate ed assicurate le eventuali distanze di sicurezza previste dalle norme di prevenzione incendi e/o norme tecniche CEI 11-17 specifiche;
- che per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la specifica attività.

Si rimanda comunque per ogni decisione definitiva al parere di Codesta Direzione Centrale.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DV ing. PRISCO GUSTAVO



PRISCO GUSTAVO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
13.02.2023 09:14:14
GMT+01:00

IL COMANDANTE
(PAOLO MASSIMI)



MASSIMI PAOLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
13.02.2023 22:29:14
GMT+01:00



Comando Scuole A. M./3[^] Regione Aerea

P.d.c.: Lgt. Castellaneta E. – Tel. 0805418622 (6702622)
 Indirizzo postale: Lungomare Nazario Sauro 39 – 70121 Bari
 PEI personale: eustacchio.castellaneta@aeronautica.difesa.it
 PEI E. d. O.: aeroscuoleaeroregione3.up@aeronautica.difesa.it
 PEC: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

**A M.A.S.E. – DIPARTIMENTO ENERGIA
 D.G. INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
 Divisione IV – Infrastrutture energetiche
 dgis.div04@pec.mase.gov.it**

FASCICOLO N.: 13A-ost.23.374

ALLEGATIN.: //

OGGETTO: *Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore (NA), Sant'Arpino (CE) – Proponente: Terna s.p.a. – Procedimento: autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., al rinnovo dell'elettrodotto AT a 220 kV Sant'Antimo – Fratta - Posizione n. EL-522. - Parere favorevole con prescrizioni.*

e, per conoscenza:

M.A.S.E. - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

D.G. Valutazioni Ambientali – Divisione IV

va@pec.mite.gov.it

PRESIDENZA DEL CO.M.I.P.A. PER LA REGIONE CAMPANIA

c/o COMANDO LOGISTICO M.M. – Segreteria Particolare del Comandante Logistico

= NAPOLI =

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

c/o Terna Rete Italia s.p.a.

dipartimento-sud@pec.terna.it

Riferimento: a. fgl. prot. n. 146/394/4422 del 09.08.2000;
 b. fgl. prot. n. 0029757 del 19.09.2022.

1. *In esito a quanto comunicato da codesto Dicastero con il foglio in riferimento 'b.', afferente al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66*
2. *Nondimeno, tenuto conto che il suddetto intervento determinerà la demolizione di ostacoli alla navigazione aerea esistenti, si prescrive al proponente il rispetto delle indicazioni della circolare in riferimento 'a.' dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicando le caratteristiche dell'ostacolo orizzontale da dismettere al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di pec aerogeo@postacert.difesa.it.*

d'ordine

**IL CAPO UFFICIO TERRITORIO
 E PATRIMONIO f.f.**
 (Ten. Col. G.A.r.s. Alberto COPPOLA)



**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**

Ufficio Infrastrutture e Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD
P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

fu. do c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare
☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr. //

Al. **PRESIDENTE CO.MI.PA REGIONE CAMPANIA (PEC)**

e, per conoscenza:

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Regolamentazione delle Infrastrutture Energetiche (PEC)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA D.G. - V.A. (PEC)
MARISTAT 4°REPARTO INFRASTRUTTURE E LOGISTICA (PEC)
TERNA S.p.A.
Dipartimento Sud - Area Tecnica - Realizzazione Locale Napoli (PEC)**

Argomento:

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento ricadente nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta. Proponente: Società "TERNA S.p.A.". Posizione n. EL-522.

Posizione: G.1-3/R3 "NA" (38) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;
- c) nota n° 0029757 in data 19/09/2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente convocato una conferenza di servizi tematica afferente la realizzazione del progetto indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del su indicato progetto, come da documentazione progettuale acquisita dal portale web indicato nella summenzionata nota.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Valter RUSSO

Documento firmato digitalmente

copia di cortesia



COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

Caserma "Calò" Via Col. Lahalle, 55 – 80141 Napoli

Indirizzo telegrafico: COMFOPSUD

Indirizzo di PEI: comfopsud@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: comfopsud@postacert.difesa.it



Allegati: 1 (uno)

Annessi: // (///)

Napoli

PDC: 1° LGT. DELLE CURTI Raffaele 1564508

email: suadsezservmil@comfopsud.esercito.difesa.it

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei Comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel Comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania. Posizione n. EL-522. Inoltro parere.

"ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO"

^^

Rif. let. n.:

- a. Mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0029757 in data 19/09/2022 del MiTE;
- b. M_D ABAE837 REG2022 0017225 in data 25/10/2022 del 10° Reparto Infrastrutture (non a tutti).

Seg. let. n.:

- a. M_D AEC60ED REG2022 0135939 in data 19/10/2022;
- b. M_D AEC60ED REG2022 0127573 in data 30/09/2022.

^^

1. Codesto Dipartimento, con la comunicazione in riferimento in "a", ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto.
2. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii., questo Comando, con il documento a seguito in "a.", ha interessato gli aventi causa allo scopo fornire gli elementi di valutazione (emissione del parere, nulla osta o altro atto di assenso) sulla base delle precise competenze, al fine di poter esprimere il parere.
3. Per quanto sopra, esaminata la documentazione pervenuta che attesta la non incidenza della succitata realizzazione con immobili militari, poligoni di tiro, campi o strisce per l'atterraggio, di interesse di questa Amministrazione Militare, si rilascia il NULLA OSTA per conto della Forza Armata Esercito per l'effettuazione dell'opera in oggetto.
4. Inoltre, considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015 al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

IL VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO
(Gen. D. Claudio MINGHETTI)

ELENCO INDIRIZZI

- A
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
Via Molise, 2 - 00187 **ROMA**
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Sviluppo sostenibile – D.G. Valutazioni Ambientali
Div. IV – Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione
da radiazioni ionizzanti
Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 **ROMA**
VA@pec.mite.gov.it
- e, per conoscenza:
- 10° REPARTO INFRASTRUTTURE **NAPOLI**
- SOCIETA' TERNA RETE ITALIA S.p.a.
Dipartimento SUD – Area Tecnica – realizzazione Locale Napoli
Via Aquileia, 8 - 80143 **NAPOLI**
dipartimento-sud@pec.terna.it
- diramazione interna
- SM - Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi **NAPOLI**



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

Risposta a nota n. 102550 del 22/11/2022
Rif. Prot. n. 23049 del 22/11/2022

Spett.le Terna Rete Italia spa
dipartimento-sud@pec.terna.it

e p.c. Al Comune di Acerra
protocollo@pec.comuneacerra.it

al Funzionario Archeologo
dott. Luca Di Franco
luca.di-franco-01@cultura.gov.it

OGGETTO: Comune di SANT'ANTIMO, GRUMO NEVANO, FRATTAMINORE, FRATTAMAGGIORE (NA) – Intervento di rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo - Fratta nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore e Frattaminore tutti in provincia di Napoli e Sant'Arpino in provincia di Caserta". Proc. MiTE n. EL-522 **Procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 25 Decreto Legislativo 50/2016** – Parere di competenza.

In relazione all'istanza in oggetto, acquisita con prot. 23049 del 22/11/2022, pertinente alla trasmissione della Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, si rappresenta quanto segue.

Vista la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, redatta dalla dott.ssa Viviana Germana Mancusi, considerato che i lavori in esame ricadono in un'area di elevato interesse archeologico ma al contempo in zone prevalentemente a forte densità abitativa, questo Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che tutti i lavori interferenti con il sottosuolo, ivi comprese le operazioni di smontaggio della precedente linea aerea, siano eseguiti mediante l'impiego di mezzo meccanico provvisto di benna liscia e con l'assistenza continuativa di un archeologo professionista, dotato dei necessari requisiti formativi e professionali, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni della scrivente Soprintendenza, che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre.

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti archeologici – che andranno tempestivamente comunicati, ai sensi della normativa vigente in materia– a seconda del tipo di evidenza, questo Ufficio si riserva di chiedere eventuali approfondimenti di indagine e/o ampliamenti o anche varianti progettuali, per garantire la tutela del patrimonio archeologico e/o il completamento della documentazione.

Si resta in attesa di comunicazione della data di inizio dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo (almeno 10 giorni), al fine di programmare l'attività di controllo, predisponendo i necessari sopralluoghi, e del *curriculum* del professionista archeologo incaricato che è tenuto a prendere contatti con il funzionario responsabile del territorio, cui si prega di far riferimento per eventuali chiarimenti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile della Tutela Archeologica

Dott. Luca Di Franco

Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

II. DELEGATO

Arch. Valeria Fusco



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L' AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) – 80132 – Napoli

Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente)

E-mail: sabap-na-met@cultura.gov.it; PEC: sabap-na-met@pec.cultura.gov.it

MODULARI
O

MOD

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA

Palazzo Reale - Viale Douhet, 2/A 81100 Caserta

A:

A Terna Italia S.p.a.
Dipartimento Sud-Area Tecnica-Realizzazione
Locale Napoli
dipartimento-sud@pec.terna.it

Risposta a Prot. n. 0014314-A del 11/07/2023
Class. 34.43.01 168/18

Oggetto: Comune di S. Arpino (CE). INTERVENTO DI RINNOVO DELL'ELETTRODOTTO 220 KV SANT'ANTIMO - FRATTA NEI COMUNI DI SANT'ANTIMO, GRUMO NEVANO, FRATTAMAGGIORE E FRATTAMINORE TUTTI IN PROVINCIA DI NAPOLI E SANT'ARPINO IN PROVINCIA DI CASERTA".PROC. MITE N. EL-522.

Parere di competenza con prescrizioni.

Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con n. 00014314-A del 11/07/2023,

- visto il parere espresso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 26081-P del 19/12/2022;
- vista la documentazione archeologica consegnata dalla S.V. e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 0014314-A del 11/07/2023;
- visti gli esiti della indagini archeologiche condotte dalla S.V. dal 31 maggio al 13 giugno 2023 per l'esecuzione di n. 6 saggi archeologici;
- preso atto che il professionista archeologo incaricato dalla S.V., dott. Tommaso Conti, non ha aggiornato lo scrivente Ufficio circa l'attività di indagine archeologica;
- considerato che in corrispondenza del saggio n. 2 è stato individuato un lacerto di battuto di età romana **del cui rinvenimento la scrivente Soprintendenza non è stata informata**, nonostante le indicazioni espresse in tal senso nel parere sopra citato;
- considerato che a causa del mancato aggiornamento relativamente al rinvenimento sopra citato non è stato possibile predisporre specifiche indicazioni in merito all'indagine archeologica di dettaglio e non è stato possibile predisporre un'adeguata copertura della suddetta evidenza;
- preso atto che nel corso dell'indagine dei restanti cinque saggi non sono state riscontrate evidenze archeologiche;
- considerato che il progetto presentato prevede la realizzazione di opere di rinnovo dell'elettrodotto 220 kv S. Antimo-Frattra, in parte ricadenti nel territorio comunale di S. Arpino (CE);
- preso atto degli esiti della Valutazione di Interesse Archeologico, elaborata dalla dott.ssa Viviana Germana Mancusi, in base alla quale sono stati individuati n. 5 siti archeologici (UT 10, 11, 12, 13, 18) nel territorio di S. Arpino;
- preso atto che il sito UT 1, corrispondente ad un'area di necropoli di età ellenistica, pur ricadendo nel territorio del comune di S. Antimo, risulta essere nelle immediate vicinanze del tratto di lavorazione ricadente nel comune di S. Arpino;
- considerato che il comune di S. Arpino sorge in corrispondenza dell'area urbana dell'antica città di *Atella*;
- considerato che il tratto di lavorazione ricadente nel comune di S. Arpino presenta un **rischio archeologico alto**;
- considerato che le opere in progetto prevedono attività di scavo e movimento terra;
- visto il comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004;
- visto l'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e la relativa appendice I.8;
- visto il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 in materia di archeologia preventiva;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
Palazzo Reale - Viale Douhet, 2/A 81100 Caserta - Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516

PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ce@cultura.gov.it SITO WEB: www.sopri-caserta.beniculturali.it

questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla realizzazione delle opere in conformità con quanto dichiarato nella richiesta in oggetto e nella relativa documentazione progettuale consegnata a questo Ufficio,

a condizione

che le opere di scavo previste, nonché tutte le attività di movimento terra, siano effettuate in regime di **assistenza scientifica qualificata** (i cui oneri sono da intendersi a carico della S.V.), da un professionista archeologo, in possesso di laurea e specializzazione e/o dottorato di ricerca in archeologia, che abbia maturato un'esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico professionale. Il professionista archeologo, il cui **curriculum dovrà essere sottoposto all'attenzione** di questa Soprintendenza, dovrà concordare con il funzionario archeologo responsabile tempi e modalità d'esecuzione dell'assistenza e gli standard di documentazione e dovrà tenere costantemente aggiornato questo Ufficio tramite l'invio di un **report settimanale** al funzionario archeologo responsabile.

Questa Soprintendenza prescrive altresì che, quando le lavorazioni raggiungeranno il saggio n. 2, si proceda alla pulizia del lacerto di battuto e ad un'ideale copertura dell'evidenza con Tessuto Non Tessuto.

Si prescrive che per l'esecuzione dello scavo dovrà essere impiegato al di sotto del piano stradale un mezzo meccanico dotato di **benna liscia**. Dovrà essere prodotta una documentazione grafica e fotografica, redatta secondo gli standard ICCD, da consegnare al Funzionario archeologo responsabile sia in formato cartaceo sia in formato digitale (in base alle norme scaricabili dal sito della SABAP CE-BN al seguente link: <http://sopri-caserta.beniculturali.it/getFile.php?id=2937>).

Si precisa inoltre che i reperti mobili eventualmente rinvenuti nel corso delle indagini dovranno essere sottoposti ad attività di lavaggio, precatalogazione e conservazione all'interno di idonee cassette, la cui consegna a questo Istituto dovrà essere concordata con il Funzionario archeologo responsabile.

Qualora nel corso dei lavori si individuassero depositi e/o strutture archeologiche, se ne dovrà dare contestuale comunicazione a questo Ufficio, le indagini dovranno essere condotte con metodo stratigrafico secondo le indicazioni impartite dal Funzionario archeologo competente, eventualmente anche manualmente senza l'ausilio del mezzo meccanico.

Nel caso di ritrovamenti archeologici questa Soprintendenza **si riserva di richiedere ulteriori indagini**, anche in estensione, al fine di definire lo sviluppo planimetrico del deposito archeologico, e un aumento del numero di operatori impiegati nelle attività di cantiere, compresa la presenza di operai specializzati con esperienza in ambito archeologico.

Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, questa Soprintendenza si riserva di richiedere varianti specifiche al progetto, finalizzate alla tutela archeologica.

Tanto rappresentato **si resta in attesa** di formale comunicazione (con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi) da parte della S.V. del **curriculum** dell'archeologo professionista incaricato e della data di **inizio delle attività**. Quanto riportato è relativo alle attività di tutela connesse al profilo archeologico dell'area su cui ricade l'intervento in oggetto.

Il Funzionario Archeologo Responsabile del Procedimento


(Dott.ssa Ilaria Matarese)

ilaria.matarese@cultura.gov.it



IL SOPRINTENDENTE

arch. Gennaro Leva



COMMISSIONE DI GARANZIA
sr-cam.coreco@cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO

Palazzo Reale - Viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta - Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516

PEC: sabap-ce@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ce@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sopri-caserta.beniculturali.it



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI - DIVISIONE XVII – ISPettorato Territoriale Campania
Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

SPETT.LE TERNA ITALIA SPA
DIPARTIMENTO-SUD@PEC.TERNA.IT

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIPARTIMENTO ENERGIA E CLIMA
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA (IS)
DIVISIONE IV INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
EX DIVISIONE V – REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
VIA MOLISE, 2 - 00187 ROMA
DGISSEG.DIV05@PEC.MISE.GOV.IT

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)
DIVISIONE IV - INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E PROTEZIONE DA
RADIAZIONI IONIZZANTI
VIA C. COLOMBO 44 - 00147 ROMA
VA@PEC.MINAMBIENTE.IT

Pratica: Fascicolo 50058 – Nulla Osta n. 1/2023

Rif. PEC:143505 del 12/10/2022 e integrazione documentale 2.12.2022

Oggetto: Intervento di rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo - Fratta nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore e Frattaminore tutti in provincia di Napoli e Sant'Arpino in provincia di Caserta".Proc. MiTE n. EL-522-RILASCIO NULLA OSTA.

Con riferimento all'istanza della Società TERNA ITALIA SPA, acquisita al ns prot. n. 0143505 del 12/10/2022, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70, cap.00156 (C.F./P.Iva

1

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
tel. +39 081/5532832
e-mail: it.campania@mise.gov.it
PEC: dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it
P.IVA 94224420631



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI - DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

11799181000), riguardante la costruzione di linee elettriche, ai sensi della legge 241/90ss.mm.ii. si indica quanto segue:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero delle Imprese e del Made in Italy-DGSCERP-Divisione XVII - Ispettorato Territoriale Campania;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 56 DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii;
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Gennaro Cascone disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 0815532804;
5. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 ss.mm.ii è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy-DGSCERP-Divisione XVII -Ispettorato Territoriale Campania – Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico – Piazza Garibaldi, 19 –Napoli.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELL'IT CAMPANIA

VISTO l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione del medesimo articolo;

VISTO il progetto tecnico allegato secondo il quale l'intervento previsto per l'elettrodotto "Sant'Antimo-Fratta" è destinato al mantenimento delle caratteristiche tecniche e funzionali della linea esistente, utilizzando componenti in ragione delle evoluzioni tecnologiche, ovvero non escludendo la ricostruzione anche con tecnologia diversa (ad esempio interrimento) ma assicurando il rispetto della consistenza funzionale dell'impianto esistente (mantenendo invariati il livello di tensione ed i nodi collegati).

In ragione di quanto sopra e della forte antropizzazione del territorio su cui l'elettrodotto si sviluppa, il rinnovo del collegamento 220 KV "Fratta-Sant'Antimo" avverrà mediante la realizzazione di un cavo di pari a 7,8 Km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta,

2

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
tel. +39 081/5532832
e-mail: it.campania@mise.gov.it
PEC: dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it
P.IVA 94224420631



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI - DIVISIONE XVII – ISPettorato TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico
interessando i Comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Grumo Nevano, Frattamaggiore e
Frattaminore.

VISTA la dichiarazione d'impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra le condutture di energia elettrica da realizzare con i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione elettronica;

VISTA l'integrazione documentale datata 2.12.2022

RILASCIA

per quanto di competenza, il NULLA OSTA ai sensi dell'art. 56dlgs 259/03 ss.mm.ii alla Società in indirizzo secondo il progetto presentato, per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) la posa delle condutture di energia elettrica dovrà essere realizzata in conformità e nel rispetto del progetto prodotto;
- 2) nella posa delle condutture di energia elettrica dovranno essere osservate le norme riportate nella dichiarazione di impegno.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 56 co. 10 del dlgs 259/03 ss.mm.ii "*Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie*".

Il presente Parere è concesso in considerazione dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Amministratore Delegato della Società, con cui solleva il Ministero delle Imprese e del Made in Italy da ogni responsabilità per danni e/o disturbi che possano derivare alle linee di comunicazione elettronica, arrecati a persone e/o cose, per cause dipendenti dall'installazione e dall'esercizio delle proprie condutture elettriche e/o tubazioni metalliche, senza alcun pregiudizio delle clausole



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI - DIVISIONE XVII – ISPettorato TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dal DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii.

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture elettriche in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della stessa; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. qualora in fase esecutiva venissero rilevate interferenze con impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica non valutate in fase preventiva, dovrà contattare i gestori di rete pubblicadi comunicazione elettronica coinvolti, allo scopo di concordare congiuntamente le protezioni da utilizzare a tutela dei predetti impianti, e informare tempestivamente questo Ufficio della modifica intervenuta alla "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" precedentemente prodotta;
4. ad ultimazione lavori è fatto obbligo di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto
5. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della

4

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
tel. +39 081/5532832
e-mail: it.campania@mise.gov.it
PEC: dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it
P.IVA 94224420631



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI - DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA.

6.Si rappresenta che il nulla osta in parola è rilasciato esclusivamente a favore della società in indirizzo ed eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

VISTO

Il Responsabile del procedimento


FT 

VISTO

Il Responsabile U.O. III

Ernesto cav. Villante



Il Dirigente
D.ssa Carmela Cucca


Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli
SO Ingegneria
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 18/1C/2622
RFI NEMI DOT.NA.INGVA00111
PV20220001629

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

**Dipartimento Energia
D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
Via Molise, 2 – 00187 ROMA
pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it**

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

**Dipartimento Sviluppo sostenibile – D.G.
Valutazioni ambientali
Divisione IV – Inquinamento acustico,
elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti
Viale Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA
pec: VA@pec.mite.gov.it**

pec: **TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Dipartimento SUD – Area Tecnica – Realizzazione
Locale Napoli
Via Aquileia,8 – 80143 NAPOLI
pec: dipartimento-sud@pec.terna.it**

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'art 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7, 8 km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore in provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in provincia di Caserta, Regione Campania. Posizione n. EL - 522
Società proponente: Terna S.p.A.,**



In riferimento alla nota d'indizione della Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, si rappresenta che a seguito dell'esame degli elaborati della documentazione tecnica fornita, si esprime parere di massima favorevole per le interferenze ricadenti nei comuni di giurisdizione di questa Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale.

Si ritiene di evidenziare che ogni definitiva autorizzazione, da parte di questa Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale – S.O. Ingegneria, è subordinata alla presentazione e all'esame del progetto esecutivo delle opere soggette alle interferenze con gli impianti ferroviari.

Resta inteso che i lavori relativi alle singole interferenze ferroviarie potranno essere realizzati soltanto dopo che il richiedente avrà espletato le consuete pratiche con i competenti uffici di questa Società.

Con l'occasione si precisa, infine, che preventivamente alla stipulazione delle relative convenzioni regolanti gli attraversamenti in parola, dovranno essere versati gli importi previsti per istruttoria pratica, esame progetto, sorveglianza lavori ed altre spese eventualmente sostenute da questa Società.

Distinti saluti

Il Responsabile

Ing. M. Cerullo



AAG/S.P./L.C
Ns. Rif.31/21

Al Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexiesdel decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo -Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta".Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania Posizione n. EL-522. Indizione, ai sensi dell'art. 14-bisdella legge n. 241/1990, della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona. Convocazione per il giorno 29 novembre 2022.

In riferimento alla nota di codesto Ministero, assunta al prot. Anas CDG-0643211-I del 20.09.2022 concernente la Conferenza dei Servizi in oggetto, considerato che:

- dall'esame della documentazione scaricata dal sito web: <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/ypUDPYFcQgqDhPB> indicato nella nota suddetta, ed in particolare dagli elaborati "DVFX18076B2050118_00 - Planimetria su Ortofoto" e "EVFX18076B2049982_00 - Elenco Opere Attraversate", si evince un interessamento dei lavori a farsi con aree di proprietà Anas, in particolare con la SS 162 N.C. "Asse Mediano";
- questa Struttura Territoriale non rilascia pareri di massima sulle progettazioni, ma esclusivamente su progetti esecutivi e su strade in esercizio, si comunica che la soluzione proposta è compatibile con la situazione in essere, fermo restando che la compatibilità dichiarata, non impegna in alcun modo questa Società nel tempo.

Premesso quanto sopra, si precisa che la presente non costituisce titolo autorizzativo alla materiale esecuzione dei lavori richiesti, che potranno aver luogo, solo dopo che questa Struttura Territoriale avrà emesso il relativo provvedimento autorizzativo disciplinante le modalità esecutive degli stessi,

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



previa acquisizione del progetto esecutivo. Resta inteso che tale progettazione dovrà pervenire a mezzo pec, con file in pdf leggibili e n. 2 copie in forma cartacea e dovrà essere redatta nel rispetto del D.M. 19.04.2006 in caso di intersezioni, dell'art.66 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., in caso di pose di sottoservizi e nel rispetto del D.M. 1.04.1968, in caso di manufatti.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Area Amm/va Gestionale
Alessandro Ficarella

Signed by Alessandro Ficarella

on 27/09/2022 12:58:17 CEST



Centro Direzionale Isola C/1
80143 – Napoli
Fax: 081. 2277280
Tel. Centralino 081.2277.111
acquacampania@pec.it

Società per Azioni
Sede legale in Napoli
Centro Direzionale Isola C/5
Capitale Sociale € 4.950.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 06765250631
R.E.A. Napoli 520104

Napoli, 12 Dicembre 2023

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia
D.G. Infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture Energetiche
Via Molise, 2 – 00187 ROMA
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
D.G. Valutazioni Ambientali
D.G. Infrastrutture
Divisione IV – Inquinamento Acustico,
eletromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti
Viale Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma
PEC VA@pec.mite.gov.it

Terna Rete Italia S.p.A.
Dipartimento SUD – Area Tecnica – Realizzazione
Locale Napoli
Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli
PEC dipartimento-sud@pec.terna.it
Atn. Salvatore Di Micco
E-Mail Salvatore.dimicco@terna.it

Regione Campania
Staff 50.17.92
Impianti e reti del Ciclo Integrato
delle Acque di rilevanza regionale
Ing. Rosario Manzi
staff.ciclointegratoacqua@pec.regione.campania.it

GOPER/AP/1763/23

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Sant'Antimo – Fratta, mediante interrimento di lunghezza pari a 7,8km tra la Cabina Primaria di Sant'Antimo e la Stazione Elettrica di Fratta". Intervento nei comuni di Sant'Antimo, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Frattaminore, in Provincia di Napoli e nel comune di Sant'Arpino in Provincia di Caserta, Regione Campania - Posizione n. **EL-522 – segnalazione interferenze non censite.**

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla Nota prot. m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0200135.06-12-2023, si significa quanto di seguito.



L'elenco delle interferenze, individuate negli atti progettuali, tra le infrastrutture esistenti e l'elettrodotto di progetto risulta mancante del parallelismo e dell'attraversamento degli adduttori principali dell'Acquedotto della Campania Occidentale, di proprietà della Regione Campania, gestiti dalla scrivente Concessionaria Acqua Campania S.p.A.

Nello specifico, in Comune di Sant'Antimo (NA), lungo la via Ugo Foscolo, risultano posati n.2 grandi adduttori acquedottistici - destinati all'alimentazione idrica della città di Napoli - aventi diametro, rispettivamente, 1400 mm e 2100 mm che, da quanto evidenziato nell'elaborato di progetto DVFX18076B2049780 -CAT_API-CP S'Antimo-GMS8, vedranno l'elettrodotto 220kV posato in parallelo prima, ed in attraversamento poi.

Il grado di copertura delle citate condotte risulta pari a circa 1,50 m.

Alla luce di quanto sopra, NULLA OSTA alla realizzazione dell'Elettrodotto in oggetto a condizione che siano concordate con la Scrivente le modalità tecniche di superamento delle evidenziate interferenze.

Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento, si porgono distinti saluti.

Acqua Campania S.p.A.

Gestione Operativa

Il Responsabile

(Ing. Alfredo Postiglione)

