



2.1

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio

UFFICIO: Attività tecnico ecologiche, comunicazione ed educazione ambientale

L'Estensore
Ing. Stefania De Amicis
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dario Ciamponi
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco
(firma)

Il Direttore Regionale
(firma)

Il Componente la Giunta
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 20 GEN. 2020 Deliberazione N. 22

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Marco MARCILIO
con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. FEBBO Mauro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. FIORETTI Piero | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LIRIS Guido Quintino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI Nicoletta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

OGGETTO: Atto d'Intesa regionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino - Torrione". Opere ricadenti nel Comune di L'Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decreto legge 29/08/2003 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTA la Legge 27/10/2003 n. 290 e s.m.i. "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29/08/2003, n. 239 recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.Lgs. 3/04/2006 n.152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 11/11/2014 n.164, di conversione del D.L. n.133 del 12/09/2014 recante "Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

RICHIAMATO l'art. 1-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

PREMESSO CHE:

- la società Terna S.p.A., per il tramite della società controllata Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato in ottobre 2018 al Ministero dello Sviluppo Economico istanza concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, previste nel Piano di Sviluppo approvato nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- tale intervento, della lunghezza di circa 6 km, si propone di sostituire l'attuale linea aerea di collegamento obsoleta e sarà realizzato interamente in cavo con approfondimento di posa di 1,6 m dal p.c.;
- con l'entrata in servizio del nuovo collegamento si procederà all'eliminazione della linea aerea che garantisce l'attuale collegamento tra la Stazione Elettrica Pettino e la Cabina Primaria Torrione;
- la realizzazione delle opere in parola è funzionale a non creare alcun pregiudizio per la sicurezza e la necessaria continuità del servizio di fornitura di energia elettrica;

PRESO ATTO delle note del Ministero dello Sviluppo Economico:

- prot. MISE n. 89647 del 12/11/2018 di avvio del procedimento, a seguito di istanza presentata da Terna S.p.A., per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Pettino-Torrione" nel Comune di L'Aquila (AQ), e indizione della relativa Conferenza dei Servizi semplificata in modalità sincrona;
- prot. MISE n. 92168 del 04/12/2018 di sospensione del procedimento in oggetto per consentire la realizzazione di saggi archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del cratere;
- prot. MISE n. 15001 del 04/07/2019 di comunicazione di riattivazione del procedimento in parola, visto il parere favorevole della Soprintendenza emesso con nota prot. n. 4184 del 26/06/2019;
- prot. MISE n. 23827 del 28/10/2019 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi con l'invito alla Regione Abruzzo a rilasciare l'atto di intesa previsto dall'art. 1-sexies, del decreto legge 239/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 290/2003 e s.m.i. (all. 1);

PRESO ATTO CHE le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni intervenute nei lavori della Conferenza dei Servizi risultano di assenso rispetto al progetto proposto da Terna;

CONSIDERATO CHE, in particolare, con Determinazione n. DPH004/237 del 27/11/2018 l'Ufficio Pianificazione Territoriale, Piani Complessi in Aree Urbane di questa Regione ha accertato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2-3 del DPR 19/04/1994 n. 383, la conformità alla strumentazione urbanistica esistente dell'intervento di cui in oggetto e ha espresso, per quanto di competenza, il parere favorevole al progetto ai fini dell'emissione del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi (all. 2);

RITENUTO quindi potersi procedere al rilascio del consenso richiesto dal MISE per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino – Torrione" nel Comune di L'Aquila (AQ);

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14.9.99, n. 77 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che:

- Il dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, competente nella materia trattata nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- Il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rilasciare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 239/2003, l'intesa per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino – Torrione" nel Comune di L'Aquila (AQ);
2. di stabilire che la società TERNA S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché quelle indicate nei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria;
3. di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
4. dare mandato al competente Servizio Regionale a provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, per il seguito di competenza, e alla adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.



2.2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^a

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica , il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Alla TERNA RETE ITALIA
Direzione Sviluppo Rete
Funzione Autorizzazioni e Concertazione
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Regione Abruzzo
PRESIDENZA
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento turismo, cultura e paesaggio
Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
DPH004 - Ufficio Pianificazione territoriale, Piani complessi in aree urbane
dph004@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali
Servizio politica energetica, qualità dell'aria e SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla TERNA Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud - UPRI
aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003,
convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato " Pettino –
Torrione". Opera ricadente nel Comune de L'Aquila
POSIZIONE EL/407
Proponente: TERNA Rete Italia

Per il seguito di competenza si trasmette la determinazione della Regione Abruzzo
prot. DPH004/237 del 27 novembre 2018 riguardante l'esito dell'accertamento della
conformità urbanistica.

Si ritiene pertanto concluso l'endoprocedimento di competenza.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPH004/ 237**del 27.11.2018**

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO Governo del Territorio Beni Ambientali ed Aree Protette

UFFICIO Ufficio Pianificazione Territoriale, Piani Complessi in Aree Urbane

OGGETTO DPR 383/1994 – Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 290/2003 e s.m.i.
 Progetto di costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino Torrione" opera ricadente in Comune dell'Aquila - Posizione n. EL/407
Accertamento di conformità urbanistica.
 Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DG per lo Sviluppo del Territorio, La Programmazione e i Progetti Internazionali Div III
 Proponente: Terna Rete Italia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTO**

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8;
- l'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 luglio 1977, n.616 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, ai sensi del quale, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e per le opere pubbliche di interesse statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici ed edilizi, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione interessata;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale - DG per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti Internazionali Div III - prot. 18078 del 13.11.2018, acquisita in atti al prot 315138 del 13.11.2018, con la quale si chiede alla Regione *"di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati"*;

VISTI gli elaborati del progetto di che trattasi, così come reperiti al link indicato nella citata nota <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/QPYrx9rEPX3nsY2>;

ESAMINATI gli atti citati e gli elaborati tecnici da cui si evince che:

- il progetto presentato per la conformità urbanistica attiene al **"Progetto di costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino Torrione" opera ricadente in Comune dell'Aquila"** (Posizione n. EL/407);
- Il progetto prevede un intervento di riassetto della rete nell'area urbana dell'Aquila finalizzato all'eliminazione della linea aerea che attualmente garantisce il collegamento tra le Cabine Primarie (CP) denominate Pettino – Torrione con la realizzazione di un collegamento in cavo interrato di lunghezza complessiva di circa 6,0 km, con approfondimento di posa medio di 1,5 m dal p.c., e l'installazione di n. 6 terminali cavo (n° 3 in CP Pettino e n° 3 in CP Torrione).
- Che il nuovo elettrodotto in progetto, in cavo interrato a 150 kV, si sviluppa sulla sede stradale esistente;
- L'opera si qualifica quale urbanizzazione primaria e pertanto urbanisticamente conforme;

VISTI gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 12.04.1994 n. 383 ed i contenuti della Circolare Ministeriale del 24.07.1998;

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 "Norne in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale (art.5, punto 1);

RITENUTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di Direzione Politica (art. 4 della L.R. n.77/ 1999);

PRESO ATTO che

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione regionale;
- non contempla situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 Dlgs n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

fatte salve le determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate all'opera e dagli Organismi preposti alla tutela dell'Ambiente;

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 2-3 del D.P.R. 19.04.1994 n.383:

- la conformità alla strumentazione urbanistica esistente del "Progetto di costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150kV in cavo interrato "Pettino Torrione" opera ricadente in Comune dell'Aquila" (Posizione n. EL/407);

DI ESPRIMERE


- per quanto di competenza, il parere favorevole al progetto in oggetto ai fini dell'emissione del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi.

Si dispone infine l'invio del presente provvedimento:

- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DG per lo Sviluppo del Territorio, La Programmazione e i Progetti Internazionali Div III:
dg_prog-div3@pec.mit.gov.it
- Al Comune dell'Aquila:
protocollo@comune.laquila.postecert.it
- Alla Terna Rete Italia spa:
svr.autorizzazioneconcertazioni@pec.terna.it
- Al Servizio Regionale Politica Energetica Qualità dell'aria SINA -DPC025:
dpc025@regione.abruzzo.it.

Non si allegano al presente provvedimento gli elaborati tecnici relativi all'intervento di che trattasi in quanto forniti in formato digitale.

L'Estensore
Ing. Patrizia De Iulio



Il Dirigente del Servizio
Arch. Bruno Cellupica





2.3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

Divisione III

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico,
le energie e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00100 ROMA
PEC:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con le modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo a 150 kV in cavo interrato "Pettino – Torrione". Opere ricadenti nel Comune dell'Aquila.

Posizione n. EL-407

PARERE DI COMPETENZA

Il progetto nel livello rappresentato dagli elaborati trasmessi, risulta in linea con i requisiti richiesti dalla legge n. 339/86 e i DDMM di attuazione.

TERNA S.p.A. provvede alla trasmissione – a carattere probatorio – e in formato elettronico con firme digitali certificate, alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche:

- del progetto esecutivo delle opere, almeno 60 gg. prima dell'inizio dei lavori, al fine del riscontro di conformità delle opere previste in progetto;
- del verbale di fine lavori corredato dagli accertamenti eseguiti dalla DL in ordine ai materiali utilizzati ed i riscontri eseguiti;
- dei documenti che attestano l'entrata in esercizio delle opere;
- dei certificati di collaudo così come previsto dal punto 3.1.03 del DM 21/3/1988.

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Salza



2.4

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2 - 00187 ROMA

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.

Funzione Autorizzazioni e Concertazione

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma

PEC:

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 150Kv in cavo interrato "Pettino Torrione . Opera ricadente nel comune dell'Aquila. Posizione n.EL-407

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, verificata l'aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla relativa autorizzazione, si esprime parere positivo per gli aspetti di competenza dello scrivente Ufficio, a condizione che, sia garantita sul lungo periodo la continuità dell'efficienza delle schermature, valutate nel computo della fascia di rispetto dell'elettrodotto interrato .

Il Direttore dell'Ufficio 4
Firmato digitalmente
Dott. Pasqualino Rossi

Referente
FE



2.5

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-407. Parere del Ministero dell'Interno


Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF de L'Aquila, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nel parere stesso.

Per IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c.

(Cavriani)

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

MM/af



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

A Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e Sicurezza Tecnica
Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio
Industriale
ROMA

PEC prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Pratica n.23081

Oggetto: Posizione El 407 - Richiesta parere.

Terna Rete Elettrica Nazionale – Pettino-Torrione (AQ)

Con riferimento alla nota prot. n. 11126 del 22/07/2019, si trasmette copia del parere emesso relativo alla Valutazione del Progetto della posizione indicata in oggetto.

IL COMANDANTE
(MALIZIA)

LM/pt



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO L'AQUILA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla **TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE**
c.a. Sig. Limone Antonio
viale Egidio Galbani n° 70
00156 Roma
aot-napoli@pec.terna.it

Al Comune di L'Aquila
protocollo@comune.laquila.postecert.it

Pratica n. 23081

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE, per l'intervento di installazione di un cavo interrato dell'elettrodotto da 150 KV di collegamento tra la stazione elettrica Pettino e la cabina primaria Torrione, ubicate nel Comune di L'Aquila.
Posizione EL407
Parere antincendi per attività non contemplata nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi della Lettera Circolare prot. 3300 del 6.03.2019, in data 23.07.2019, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. Relativamente alle interferenze (parallelismi/attraversamenti) sussistenti tra il cavo interrato dell'elettrodotto da 150 KV, avente uno sviluppo lineare di circa 6 Km, e le tubazioni di trasporto del gas metano della società ZiRete Gas, elencate nella relazione tecnica, siano integralmente rispettate le disposizioni previste dagli articoli 2.6, 2.7 dell'allegato al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17.04.2008.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
DV MICONI LANERANCO

PER IL COMANDANTE
(MALIZIA)

Il Vice Dirigente Vicario
(DV Ing. D'Onofrio Marco)

2.6



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servitù e Limitazioni

Pr.:

| | | |
|-----|----|-----|
| I3B | 18 | 543 |
|-----|----|-----|

A Ministero dello Sviluppo Economico

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare.
Div.IV - infrastrutture e sistemi di rete
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

A Comando Militare Esercito 'Abruzzo'

Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
cme_abruzzo@postacert.difesa.it

Oggetto: L'Aquila (AQ); fg. vari p.lle varie - Società proponente: Terna Rete Italia S.p.A. -
costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato a 150 Kv S/E Pettino - CP
TORRIONE. Pos. EL-407. - (pr. 18/543).

e, p.c.:

A Società Terna Rete Italia S.p.A.

pec: aot-napoli@pec.terna.it

Riferimenti: foglio n. 89647 di prot. del 12.11.2018;

In merito all'avvio del procedimento unico e indizione della Conferenza di Servizi
semplificata comunicato con il foglio in riferimento, verificato che l'intervento non
interferisce con superfici di delimitazioni ostacoli al volo di interesse aeroportuale
militare nè con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M., per quanto di
competenza si esprime il nulla osta, in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica
Militare, alla realizzazione di quanto citato in oggetto.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO f.f.
T.Col. G.A.r.n. DI GENNARO Ing. Roberto



2.7

**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**Ufficio: *Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio*

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I: marina.sud@marina.difesa.itP.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

M_D MARSUD RG18 0040642 19-11-2018



[[Protocollo]

data

[Data]

fu. de o.: Ass.te di Amm.ne C.S.GIUDETTI
e mail: carmelas_giudetti@marina.difesa.it
☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr. //*Al.* [Destinatari] **COMANDO MILITARE ESERCITO “ABRUZZO”***e, per conoscenza:* [Conoscenza] **MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO****MINISTERO dell’AMBIENTE e della TUTELA del
TERRITORIO e del MARE**

Argomento: [Oggetto] **Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 KV, tra la S/E Pettino e la CP Torrione, nel territorio del Comune dell’Aquila - Posizione Mi.SE EL-407**
Proponente: Terna S.p.A. di Roma. - Conferenza di servizi decisoria semplificata, in modalità asincrona.

Posizione: G.1 3/A CH (42) (citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota n°0089647 in data 12/11/2018 del Mi.SE .

1. Con la nota in riferimento b), il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l’avvio del procedimento ed indetto una conferenza di servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, relativa all’autorizzazione per la realizzazione delle opere indicate in argomento, riportando contestualmente il link attivato appositamente, ove visionare la pertinente documentazione tecnico/progettuale.
2. Pertanto, presa visione della citata documentazione ed avendo espletato le previste verifiche, si comunica che questo Comando Marittimo – per quanto di propria competenza, in relazione ai soli interessi della Marina Militare – non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere proposte.

d’ordine

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Marcello DE BONIS) *a.p.o.*

IL CAPO SEZIONE DEMANIO
(C.V. (CP) Danilo FERILLI)



COMANDO MILITARE ESERCITO “*ABRUZZO*”

SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari

Sezione Logistica, Poligoni e Servizi Militari

CASERMA “CAMPOMIZZI” palazzine “A” e “B” ss. 80, n. 5

cme_abruzzo@esercito.difesa.it ; cme_abruzzo@postacert.difesa.it

MDE24461Cod. id. 03 Ind. cl. 10.12.4.3/I3B
Ann.://

L’Aquila,
POC Ass. Amm. Francesco Di Marzio
(0862-412552 int 237)
francesco.dimarzio@persociv.difesa.it

OGGETTO: autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto a 150 kV in cavo interrato “Pettino – Torrione”. Opere ricadenti nel comune dell’Aquila. Posizione n. EL-407. **Prat. 29/2018.**

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^
Rif. f.n. 0089647 in data 12/11/2018.
^^

1. In esito a quanto prospettato con foglio in riferimento, acquisito il parere del competente Organo Tecnico, si esprime parere favorevole all’esecuzione dei lavori richiesti con le modalità conformi al progetto presentato.
2. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo.

IL COMANDANTE
(Gen. B. Giuseppe DI GIOVANNI)

ELENCO INDIRIZZI

A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise, 2
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

ROMA

e, per conoscenza:

REGIONE ABRUZZO
Via Leonardo da Vinci, 6
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

L’AQUILA

PROVINCIA L’AQUILA
Via Monte Cagno, 3
urp@cert.provincia.laquila.it

L’AQUILA

COMUNE L’AQUILA
Via San Berardino, 1
protocollo@comune.laquila.postecert.it

L’AQUILA

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.p.A.
Via Aquileia, 8
ingegneria@pec.terna.it

NAPOLI



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO
Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il
Nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 – ROMA
dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Direzione Generale per i rifiuti e
l'inquinamento
Sezione Elettrodotti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

per conoscenza

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A

Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Via Aquileia, 8
80143 - NAPOLI
aot-napoli@pec.terna.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Ispettorato Territoriale
Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere, 189
00153 - ROMA

D.G.AT
SEDE

OGGETTO: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV tra la stazione elettrica di Pettino e la cabina primaria di Torrione, ricadente nel comune dell'Aquila.

Con riferimento alla nota prot. N. 0089647 del 12 novembre 2018 con la quale codesta Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Div .IV - Infrastrutture e sistemi di rete, ha avviato il procedimento unica in oggetto e unitamente alla dichiarazione prot. N. TERNA/2018-0032602 del 21 novembre 2018, con la quale la Terna Rete Italia S.p.A si impegna a realizzare le opere in questione secondo la dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “ Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazione n.0070820 DEL 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio delle opere elettriche in oggetto.

La scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle interferenze elettriche sia statiche che sotterranee nonché la relazione di calcolo sulla compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e, ad inizio e fine lavori, le relative comunicazioni per poter permettere ai funzionari preposti di effettuare le previste verifiche tecniche.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte di Terna Rete Italia S.p.A, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesta Direzione Generale il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il presente **Nulla Osta** viene concesso in dipendenza della lettera d'impegno e dell'atto di sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Eva Spina)



Eva Spina
2018.11.22
18:08:33 +01'00'



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA
E I COMUNI DEL CRATERE

MIBAC-SABAP-AQ
63
0004184 26/06/2019
Cl. 34.00.00/03/1.23

L'Aquila.

2.10

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C.Colombo, 44 – 00147 Roma
dgrin@pec.minambiente.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud – UPRI
Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli
c.a. Ing. Antonio Limone
antonio.limone@terna.it
c.a. Geom. Salvatore Di Micco
salvatore.dimicco@terna.it
aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Pettino – Torrione". Opere ricadenti nel comune dell'Aquila.

Posizione n. EL-407.

Conferenza di servizi semplificata.

Parere ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D. Lgs 50/2016.

VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n° 137";

VISTO il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo" a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 25 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

IN RISCONTRO alla nota della Società Terna Rete Italia prot. n. 41801 del 11/06/2019 acquisita agli atti di quest'Ufficio in data 11/06/2019 con il prot. n. 3779 del 13/06/2019 con cui venivano trasmesse le integrazioni "addendum alla relazione paesaggistica" dell'ing. Limone e l'esito dei saggi archeologici preventivi a cura del dott. Baglieri;

CONSIDERATI i risultati dell'indagine archeologica così come evidenziato nel sopracitato documento per quanto riguarda l'area di rischio di interferenza delle lavorazioni con zone di interesse archeologico il cui esito è negativo;

ESAMINATA la documentazione pervenuta a questo Ufficio;

CONSIDERATE le caratteristiche di scavo del sottosuolo previste per i lavori in oggetto e il permanere nel tracciato delle lavorazioni di un alto potenziale archeologico così come segnalato nel "documento di valutazione archeologica preventiva art.25 del D.Lgs 50/2016" e nella "carta del rischio archeologico", prodotti da SAXA Studio Associato per l'Archeologia sottoscritto dalla dott.ssa Roberta Leuzzi e acquisita agli atti di quest'Ufficio



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE
Monastero Agostiniano di Sant'Amico - Via San Basilio, 2/a (67100) L'AQUILA - centralino 0862-21701 - segreteria 0862-21730 - 0862-21732

PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-aq@beniculturali.it

questa Soprintendenza

22 15

per quanto di competenza archeologica, esprime parere favorevole ai lavori in oggetto a condizione che **sia garantita l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista** in possesso dei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questa Soprintendenza, con oneri a capo della committenza, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione delle preesistenze, ai sensi del già citato D. Lgs. 42/2004.

Si rappresenta sin da ora che, nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, questa Soprintendenza si riserva la facoltà di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto. Si segnala inoltre che in caso di ritrovamenti archeologici, questa Soprintendenza si riserva la facoltà di rivalutare la compatibilità delle opere in progetto con le eventuali preesistenze emerse.

Si rammenta infine che, qualora durante i lavori di escavazione e demolizione in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.


Al termine delle operazioni, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere prodotta adeguata documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento, da inviare a questa Soprintendenza in copia cartacea e digitale (mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it). Infine, il trasporto nei depositi della Soprintendenza di beni archeologici mobili eventualmente rinvenuti sarà a carico della committenza.

Ai fini paesaggistici, esaminati gli atti progettuali PERVENUTI, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, esprime parere favorevole in quanto lo stesso non produce apprezzabili variazioni sul contesto paesaggistico-edilizio esistente.


L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con congruo anticipo, al fine di poter programmare l'attività di controllo.

Il responsabile del procedimento a cui dovranno fare riferimento i tecnici per le attività archeologiche è il funzionario di zona dott.ssa Deneb Teresa Cesana (denebteresa.cesana@beniculturali.it; tel. 0862 21707).


Il Responsabile del procedimento
per gli aspetti archeologici
(dott.ssa Deneb T. Cesana)



Il Responsabile del procedimento
per gli aspetti paesaggistici
(arch. Gianfranco D'Alò)



IL SOPRINTENDENTE
(arch. M. Alessandra Vittorini)







2.11

Comune dell'Aquila

Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo

Città dell'Aquila

Prot n° 0118055 del 05/12/2018

INTERNA

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare ---
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DG per lo sviluppo del territorio --- Div. III
Dg_prog-div3@pec.mit.gov.it

Terna Rete Italia S.p.A.
svr.autorizzazionieconcertazioni@pec.terna.it

Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport
via XXV Aprile - 67100 L'Aquila
ambiente@comune.laquila.postecert.it

Oggetto: Costruzione ed esercizio elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Pettino - Torrione".
Ex art. 1-sexies del Decreto legge 29 agosto 2003, n° 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n° 290, e s.m.i.
Verifica conformità urbanistica

Rif.: Posizione EL - 407

Visto

La nota Prot. 89647 del 12/11/2018 (AOO_ENE - Energia EL-407) del Ministero dello Sviluppo Economico
acquisita dall'Ente civico al Prot. n° 108864 del 12/11/2018, afferente la realizzazione delle opere
evidenziate;

Gli elaborati progettuali delle opere così come reperibili al link indicato a pagina 3 della nella citata nota
della Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete - del MSE;

Verificato che:

Il progetto prevede la sostituzione dell'attuale linea elettrica aerea con nuovo collegamento tra le cabine
primarie ubicate in località Pettino e Torrione da realizzare con collegamento in cavo interrato della
lunghezza di circa Km 6 e la installazione di n° 6 terminali di cavo;

L'elettrodotto, in cavo interrato da 150 kV, si svilupperà interamente su sedi stradali esistenti;

Trattasi di opere di urbanizzazione primaria da autorizzare ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 29/08/2003, n°
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/10/2003, n° 290 e s.m.i. e da attuare su viabilità
comunale esistente, anch'essa rientrante nel novero delle opere di urbanizzazione primaria (ex art. 4 L.
457/64);

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'infrastruttura di rete descritta con le sedi individuate in progetto per
all'attuazione della stessa.

L'Aquila, 3/12/2018

br.a

Il dirigente
Avv. Domenico de Nardis

2.12
2.15

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di PescaraInoltrata a mezzo Posta Elettronica CertificataPescara, **10 DIC. 2018**Prot. 2018 / 14031 / DRAM

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 – 00187 ROMA
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D.G. per i rifiuti e l'inquinamento
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

Rif. Nota MISE prot. n. 89647 del 12/11/2018

Oggetto: **Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto A 150 kV in cavo interrato "Pettino – Torrione".**

A riscontro della nota in riferimento, lo scrivente ufficio, esaminata la documentazione di progetto, preso atto che gli interventi consistono nella costruzione e nell'esercizio dell'elettrodotto A 150 kV in cavo interrato "Pettino – Torrione" nel comune de L'Aquila, per quanto di competenza e ai soli fini dominicali, esprime parere favorevole ai lavori in oggetto. Ad ogni buon conto il presente parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Le aree del Demanio dello Stato interessate dalle opere, censite al C.T. del Comune de L'Aquila - Fg. 62, p.la 81 e fg. 68, p.le 23 e 28, sono pertinenze della Strada Provinciale n. 80 e pertanto dovranno essere ottenuti i pareri e le eventuali autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore della strada.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

Raffaella NARNI

Referente istruttoria: Domenico Laurenzi
Mail: domenico.laurenzi@agenziademanio.it
Pec: domenico.laurenzi@pce.agenziademanio.it
tel n. 085.4411048 – 334.6111341





2.13

Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA

Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06-4158 6372 - 6376 Fax. 06-4158 6351
Pec: uit.roma@pec.mit.gov.it

Trasmissione via Pec.

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare.
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 – 00187- Roma.
(dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)Terna Rete Italia S.p.A.
Ingegneria e Asset Management
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud
Via Aquileia, 8 – 80143 – Napoli
c.a. Ing. Antonio Limone – Geom. Salvatore Di Micco
(aot-napoli@pec.terna.it)e p. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Via Nomentana, 2 - 00161 - Roma
(svca@pec.mit.gov.it)Spett.le
Strada dei Parchi S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 105
00156 ROMA
(stradadeiparchispa@legalmail.it)

Oggetto: Autostrada A/24 Roma – L'Aquila – Teramo

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29/08/2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27/10/2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio
dell'elettrodotto a 150 kv in cavo interrato "Pettino-Torrione". - Comune dell'Aquila.
Posizione **EL-407**. - Società TERNA S.p.A.Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. 61090 del 04/09/2019 con la quale la Società Terna
Rete Italia S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste dallo Scrivente con la corrispondenza intercorsa,
e da ultimo con nota prot. n. 916 del 15/01/2019.Al riguardo quest'Ufficio, preso atto che gli aggiornamenti eseguiti dalla Società TERNA agli
elaborati progettuali posti alla base del presente procedimento si possono ritenere ottemperanti alle
criticità emerse in fase istruttoria, esprime parere favorevole alle opere in argomento.Corre l'obbligo ribadire, tuttavia, la necessità di sottoporre all'approvazione della Società
Concessionaria ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, specifico e dettagliato progetto di
attraversamento delle aree appartenenti al patrimonio autostradale, il quale sarà alla base dell'atto



convenzionale finalizzato a regolamentare i rapporti tra le parti che verrà sottoposto all'approvazione di questo Ministero Concedente.

Il calcolo del canone annuo da contemplare nel citato atto di convenzione, in funzione di quanto raffigurato negli elaborati ad oggi presentati, dovrà necessariamente tener conto di tutta l'area potenzialmente impegnata, così come definita dalla Legge n. 36 del 22/02/2001.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Placido Migliorino

MIGLIORINO PLACIDO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
13.09.2019 13:03:38 CEST





strada dei PARCHI spa
A24 autostrade A25

2.14

Terna Rete Italia SpA
Ingegneria e Asset Management – Progettazione e
Realizzazione Impianti Centro Sud
Via Aquileia, 8
80143 NAPOLI
invio solo a mezzo pec: aot-napoli@pec.terna.it

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare.
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 ROMA
invio solo a mezzo pec:
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e, p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma
Via Giuseppe Caraci, 36
001157 ROMA
invio solo a mezzo pec: uit.roma@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Via Nomentana, 2
00161 ROMA
invio solo a mezzo pec: svca@pec.mit.gov.it



SDP

18/09/2019 11.07.56

SDP/0015421/2019

Oggetto: A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Pettino - Torrione", in Comune di L'Aquila – Terna Rete Italia SpA. Posizione n. EL-407.

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Toto Holding S.p.A.
Capitale Sociale € 48.114.240,00 interamente versato
C.C.I.A.A. Roma e Part. IVA/Cod. Fisc. 07183041008

Sede Legale:
via G. V. Bona, 105
00156 Roma

☎ 06.41592.1
☎ 06.41592.225
✉ stradadeiparchispa@legalmail.it
✉ info@stradadeiparchi.it




Si riscontra la nota pec prot. 61090 del 4 settembre 2019 di codesta Terna Rete Italia SpA e si comunica che la Scrivente si uniforma, con le medesime prescrizioni, al parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con nota pec prot. 22047 del 13 settembre 2019.

Si resta in attesa, quindi, degli elaborati progettuali esecutivi che, dopo le necessarie verifiche, se condivisi, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione, da sottoporre alla superiore approvazione del Concedente.

Distinti saluti

STRADA DEI PARCHI SpA
SETTORE LEGALE
Il Responsabile dell'Ufficio Catasto e Patrimonio
(Dott. Rocco Sciarrone)



AD/DG/SLG/UCP 220/AQ/065
(Da citare nell'eventuale risposta)

Copia a DGE, DTC



2.15

DTGCE/AQ

Spett.le
Ministero Dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'efficienza energetica, il Nucleare
Div. IV Infrastrutture e Sistemi di Rete
Via Molise, 2
00187 Roma (RM)

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

L'Aquila, 09.01.2019

OGGETTO: Autorizzazione ai Sensi dell'articolo 1-sexies del Decreto Lgge 29 Agosto 2003, n°239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n°290, e s.m.i., alla costruzione edall'esercizio dell'elettrodotto a 150kv in cavo interrato "Pettino- Torrione- Comune di L'Aquila- Parere

In riferimento alla Vs. di pari oggetto, la sottoscritta 2i Retegas S.p.a in qualità di gestore del servizio di distribuzione gas-metano nel territorio del Comune di L'Aquila, con la presente esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'opera, precisando però che per l'intero percorso individuato per la posa del cavidotto sono presenti condotte di distribuzione gas naturale gestite dalla scrivente e poste al servizio della cittadinanza.

Allo scopo di una più immediata individuazione si allega una Tavola di sovrapposizione dalla quale si evince quanto affermato.

Nell'esprimere quindi il nostro **"NULLA OSTA"** alla realizzazione delle Vostre infrastrutture **SI PRESCRIVE CHE** nella realizzazione dell'opera vengano rispettate le condizioni di posa dettate dalle norme tecniche applicabili con particolare riferimento alla **norma UNI 10576** oltre che le prescrizioni di seguito indicate:

- ✓ Si prescrive che preventivamente all'inizio dei lavori l'impresa esecutrice **AVANZI** con congruo anticipo formale istanza di segnalazione delle infrastrutture di distribuzione gas metano presenti nell'area interessata dai lavori al nostro ufficio tecnico competente per territorio utilizzando i seguenti recapiti

2i Rete Gas SpA
Area Operativa di L'Aquila
Indirizzo: Via Australia, 19- 67100 L'Aquila (AQ)
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it



Il sottoscritto Roberto Bastianelli, in qualità di Procuratore della 2i Rete Gas S.p.A., rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e raggiungibile a mezzo mail roberto.bastianelli@2iretegas.it, al numero 3202892158 o a mezzo Pec all'indirizzo 2iretegas@pec.2iretegas.it.

Distinti saluti.

2i Rete Gas S.p.A.

Un Procuratore

Roberto Bastianelli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. la riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i rete gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'unità emittente.

Allegati:

- ✓ Tavola di sovrapposizione c.s.d.

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare
 Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
 Via Molise, 2 - 00187 ROMA
 PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e p.c.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Dipartimento per l'Energia - D.G. Risorse Minerarie ed
 Energetiche
 Sezione UNMIG di Roma
 Viale Boston, 25 - 00144 Roma
 PEC: dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
 Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
 Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
 PEC: dgrin@pec.minambiente.it

TERNA/P2018
 0032607 - 21/11/2018

OGGETTO: Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV tra la Stazione Elettrica di PETTINO e la Cabina Primaria di TORRIONE, ricadente nel comune dell'Aquila.

Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

Con riferimento all'oggetto ed alla relativa istanza di autorizzazione inviata con nota prot. GRUPPO TERNA/P20180027370 del 31/10/2018, si allega "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" che, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 che equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria contemplata dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

L'occasione ci consente di porgere distinti saluti.

SDM/



Terna Rete Italia s.p.A.
 Direzione Territoriale Centro Sud
 Unità Progettazione Impianti
 IL RESPONSABILE


All: c.s.

Oggetto: Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV tra la Stazione Elettrica di PETTINO e la Cabina Primaria di TORRIONE, ricadente nel comune dell'Aquila.

DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la scrivente Terna Rete Italia S.p.A., relativamente al progetto indicato in oggetto:

Dichiara

di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla pagina <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp> alla data del **16/11/2018** e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i seguenti punti di ubicazione del riportati nell'elenco di coordinate geografiche in formato WGS84:

| punto | lat WGS84 | long WGS84 |
|---------|---------------|---------------|
| CP PETT | 42°22'10.43"N | 13°21'27.66"E |
| V1 | 42°22'3.37"N | 13°21'27.85"E |
| V2 | 42°21'50.73"N | 13°21'51.35"E |
| V3 | 42°22'8.74"N | 13°22'14.34"E |
| V4 | 42°22'5.18"N | 13°22'39.26"E |
| V5 | 42°21'51.98"N | 13°23'4.10"E |
| V6 | 42°21'38.48"N | 13°23'12.67"E |
| V7 | 42°21'35.74"N | 13°23'40.37"E |
| V8 | 42°21'36.11"N | 13°24'8.42"E |
| CP TORR | 42°21'32.61"N | 13°24'28.73"E |

Per quanto sopra espresso e secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Distinti saluti.

SDM/



Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
