

Assessore

2.1

Presidente De Luca Vincenzo

Assessore Marchiello Antonio



| DIR.GEN./ DIR. STAFF (*) | | U.O.D. / Staff |
|-----------------------------|----|----------------|
| DG | 02 | 03 |
| DG | 18 | 00 |

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **23/11/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Opere site nel comune di Napoli.

| | | | | |
|-----|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| 1) | Presidente | Vincenzo | DE LUCA | PRESIDENTE |
| 2) | Vice Presidente | Fulvio | BONAVITACOLA | |
| 3) | Assessore | Nicola | CAPUTO | |
| 4) | ” | Felice | CASUCCI | |
| 5) | ” | Ettore | CINQUE | |
| 6) | ” | Bruno | DISCEPOLO | |
| 7) | ” | Valeria | FASCIONE | |
| 8) | ” | Armida | FILIPPELLI | |
| 9) | ” | Lucia | FORTINI | |
| 10) | ” | Antonio | MARCHIELLO | |
| 11) | ” | Mario | MORCONE | |
| | Segretario | Mauro | FERRARA | |

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad Autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b) la società TERNA S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, ha presentato istanza, ai sensi del richiamato art.1-sexies, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza – Divisione IV – Infrastrutture energetiche - per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Opere site nel Comune di Napoli nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-519;
- c) l'intervento è costituito dalle seguenti opere:
 1. la posa di un cavo interrato a 220kV, di lunghezza pari a circa 3400m, attraverso le strade comunali di Via Gabriele Jannelli, Via Domenico Montesano, Via Sergio Pansini, Via Tommaso De Amicis, parte della viabilità interna del 2° Policlinico di Napoli (con accesso da Via T.De Amicis) e Via Gaetano Salvatore;
 2. la demolizione del tratto aereo in esercizio, di lunghezza pari a 2400 metri circa, con rimozione di n.9 sostegni esistenti nel tratto aereo interessato dalla variante in cavo interrato;
- d) con nota prot. mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U:0024684.02-08-2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato l'Avvio del procedimento e, contestualmente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art.14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- e) con successiva nota prot. m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA 0189255.13-11-2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza dei servizi sopra citata, invitando la Regione Campania a rilasciare l'atto di Intesa previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che la proposta progettuale si inquadra nella più ampia pianificazione di sviluppo della rete proposta da TERNA in Regione Campania anche in linea con il "Piano Energetico Ambientale Regionale" redatto dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 21/07/2016 approvato con DGR n. 377 del 15/07/2020;

PRESO ATTO che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali si evince che:

- a) Terna S.p.a., nell'ambito del programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN - Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti 2018, ad integrazione di quanto già in corso nell'ambito dell'intervento denominato "Riassetto rete a 220 kV città di Napoli" (codice 514-P) a sua volta inserito nel Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale -Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti 2015, ha previsto il "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei" con Variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei;
- b) l'opera oltre a realizzare il miglioramento dell'attuale situazione del sistema elettrico nell'area della provincia di Napoli caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete che determinano un livello elevato di indisponibilità annua e di rischio di energia non fornita agli utenti finali, permetterà l'intera demolizione della parte aerea dell'omonimo elettrodotto attualmente costituito da un tratto aereo e da un tratto in cavo interrato XLPE;
- c) L'interramento dei conduttori, unitamente alla demolizione del tratto di elettrodotto aereo e dei 9 sostegni, comporterà un beneficio dal punto di vista paesaggistico liberando aree antropizzate del quartiere Rione Alto – Arenella di Napoli, ivi compresa la zona ospedaliera
- d) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha interessato e coinvolto in sede di conferenza dei servizi gli Enti locali interessati dalle opere elettriche in questione, con le modalità di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- e) le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni, risultano di assenso rispetto al progetto presentato;
- f) tenuto conto di quanto sopra, e valutate le risultanze del procedimento istruttorio, l'Amministrazione competente ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sopra citata;

- g) l'intervento si configura come "opera di rilevante interesse pubblico" in quanto nasce dall'esigenza di rafforzare la Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- h) TERNA è chiamata a garantire la sicurezza, la qualità, la continuità e l'economicità nel tempo della trasmissione di energia elettrica in Italia;

RITENUTO di dover esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Dipartimento Energia), dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Opere site nel Comune di Napoli nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-519;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di esprimere l'intesa, per quanto di competenza, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - Dipartimento Energia, dell'autorizzazione unica sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A., per il tramite della controllata Terna rete Italia Spa, per la costruzione e all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Opere site nel Comune di Napoli nella Regione Campania, classificato con la posizione n. EL-519;
2. di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - alla Società Terna Rete Italia Spa;
 - alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive;
 - alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
 - all'Ufficio Competente per la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|-------------------------|--------------------|
| DELIBERAZIONE n° | 680 | del | 23/11/2023 | DIR.GEN./DIR. STAFF (*) | UOD/STAFF DIR.GEN. |
| | | | | DG 02 DG 18 | 03 00 |

OGGETTO :

Intesa ai fini del rilascio, da parte del MASE, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Opere site nel comune di Napoli.

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|--|--------|---|-----------|----------------------------------|
| PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/> | | <i>Presidente De Luca Vincenzo Assessore Marchiello Antonio</i> | | <i>23/11/2023 22/11/2023</i> |
| DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF | | <i>Dott.ssa Farina Raffaella Dott. Giulivo Italo</i> | | <i>22/11/2023 22/11/2023</i> |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA | |
| DATA ADOZIONE | <i>23/11/2023</i> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | <i>27/11/2023</i> |

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive**
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE,
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali

Divisione: III^A

Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Energia
D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo sostenibile
D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Elettrodotti
VA@pec.mite.gov.it

e, per conoscenza:

Regione Campania
D.G. Sviluppo Economico
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico
(Referente Intesa ai sensi del D.L. 239/03)
uod.500203@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Presidenza
capo.gab@pec.regione.campania.it

Comune di Napoli
Urbanistica
protocollo@pec.comune.napoli.it
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it
urbanistica@pec.comune.napoli.it

Città Metropolitana di Napoli
Cittametropolitana.na@pec.it

Terna Rete Italia S.p.A.
Dipartimento-Sud
Area tecnica
dipartimento-sud@pec.terna.it

TERNA S.p.A.
Autorizzazione e concertazione
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Via Nomentana, 2 – 00162 Roma - e-mail dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Progetto: Costruzione ed esercizio del “Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei”. Intervento nel comune di Napoli, provincia di Napoli. Regione Campania.

POSIZIONE EL/519

Proponente: TERNA S.p.A.

In riferimento all'intervento in oggetto si trasmette l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica del Comune di Napoli, pervenuta alla scrivente Divisione con nota prot. n. PG/2022/660215 del 13/09/2022.

Questa Direzione ritiene pertanto concluso l'iter di competenza.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Sgariglia)



COMUNE DI NAPOLI
Area Urbanistica

Servizio Pianificazione urbanistica generale e Beni Comuni
Il Dirigente

PG/2022/660215 del 13/09/2022

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Programmazione Strategica,
i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione e i progetti internazionali – Divisione III
Pec: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

E p.c. :

Al Vice Sindaco

Al Direttore generale

Alla Città Metropolitana di Napoli
Pec: cittametropolitana.na@pec.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Energia - D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
Pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo sostenibile - D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Elettrodotti
Pec: VA@pec.mite.gov.it

Alla Regione Campania - D.G. Sviluppo Economico
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico
Pec: uod.500203@pec.regione.campania.it

Alla società Terna Rete Italia spa
Dipartimento Sud – Area tecnica
Pec: dipartimento-sud@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n. 290/2003 e s.m.i. Progetto: Costruzione ed esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Intervento nel comune di Napoli, provincia di Napoli. Regione Campania. POSIZIONE EL/519, Proponente: TERNA S.p.A - Parere di conformità urbanistica.

Si fa seguito alla nota U-15054 del 29/08/2022, acquisita con PG/2022/628339 del 29/08/2022, con la quale codesto Ministero ha richiesto allo scrivente Servizio di "pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti", precisando inoltre che "l'accertamento

di conformità urbanistica, infatti, non equivale in alcun modo ad un parere sulla realizzabilità dell'opera. Gli Enti locali interessati potranno esprimere il loro motivato parere in merito alla realizzabilità dell'opera in sede di Conferenza di Servizi, presso il Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito del richiamato procedimento unico di autorizzazione di cui al D.L. 239/2003 e ss.mm.ii..”.

Nella stessa nota veniva comunicata la disponibilità degli elaborati progettuali in modalità telematica al link <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/XSn1HrDXecEouWf>.

In particolare, ai fini della redazione del presente parere di conformità urbanistica, sono stati esaminati in dettaglio i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale illustrativa;
- Planimetria generale su IGM;
- Ortofoto;
- CTR con indicazione delle opere attraversate;
- Planimetria con stralcio PRG Comune di Napoli;
- Sovrapposizione Tracciati su Carta Rischio Frana;
- Sovrapposizione Tracciati su Carta Rischio Idraulico;
- Tavola dei vincoli;
- Relazione Tecnica di valutazione del campo elettrico e magnetico e calcolo della fascia di rispetto con allegati.

Descrizione del progetto

Il progetto in argomento prevede la realizzazione, da parte della soc. Terna Rete Italia Spa, di un elettrodotto interrato 220 kV "Arenella – Colli Aminei" e la conseguente demolizione del tratto di elettrodotto aereo compreso tra l'area di transizione (ubicata in area e-Distribuzione all'altezza del civico 190 di Via Jannelli) e la CP Colli Aminei. A seguito delle opere in progetto l'elettrodotto 220 kV "Arenella - Colli Aminei", risulterà interamente interrato.

Le motivazioni dell'opera, non prevista esplicitamente dallo strumento urbanistico vigente, sono individuate principalmente nel miglioramento sia dell'attuale sistema elettrico, caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete, che del sistema ambientale e paesaggistico delle Colline di Napoli.

Più in dettaglio, come desumibile dalla Relazione tecnica generale illustrativa, si prevede:

- la posa di un cavo interrato a 220 kV, di circa 3.400 m, attraverso le strade comunali di Via Gabriele Jannelli, Via Domenico Montesano, Via Sergio Pansini, Via Tommaso De Amicis, parte della viabilità interna del 2° Policlinico di Napoli con accesso da Via T. De Amicis e Via Gaetano Salvatore;
- la demolizione, a seguito della realizzazione dell'elettrodotto interrato, del tratto aereo di lunghezza pari a circa 2.400 m in esercizio con rimozione di n. 9 sostegni esistenti nel tratto aereo interessato dalla variante in cavo interrato, con evidente miglioramento paesaggistico e ambientale delle aree interessate.

Il nuovo elettrodotto interrato sarà costituito da "una terna composta da tre cavi unipolari realizzati con conduttore in alluminio o rame", di sezione indicativa di circa 2.000 mm, "isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. I cavi saranno interrati e installati normalmente in una trincea della profondità di 1,60 m; nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche per trasmissione dati".

In riferimento alle modalità realizzative, "I cavi saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, e ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm.; in alternativa, saranno protetti con manufatto gettato in opera con rete elettrosaldata previo posizionamento dei tubi PEAD La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale inerte o altro materiale idoneo. Nella fase di posa dei cavi, per limitare al massimo i disagi al traffico veicolare locale, la terna di cavi sarà posata in fasi successive in modo da poter garantire il transito veicolare".

Disciplina urbanistica vigente

Relativamente alla vigente disciplina urbanistica, rileva che il tracciato del nuovo elettrodotto interrato interessante via Jannelli fino quasi alla fine di via T. De Amicis ricade in parte in zona B - *agglomerati urbani di recente formazione*, sottozona Bb -

espansione recente, disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme della "Variante al piano regolatore generale, centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale" approvata con decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 dell'11/06/2004 (di seguito Variante) e in parte in *sede stradale*, disciplinata dall'art. 55 delle norme della Variante. La sola porzione di tracciato interessante la parte finale di via Jannelli dall'incrocio con via privata detta Imperatrice fino all'incrocio con Largo dei Cangiani rientra nell'ambito "32 - *Camaldoli*", di cui all'art. 162 delle norme.

Successivamente, il tracciato devia all'interno dell'area del Policlinico raggiungendo via G. Salvatore ricadendo in zona F - *parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale*, sottozona Fe - Strutture pubbliche o di uso collettivo, di cui agli artt. 45 e 50 delle norme della Variante.

Il tracciato su via G. Salvatore fino alla CP Colli Aminei ricade in zona F - *parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale*, sottozona Fb - Abitati nel parco, di cui agli artt. 45 e 47 delle norme della Variante e interessa in piccola parte la strada esistente in sottozona Fa - *componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio destinate a parco territoriale - Fa1 aree agricole*, disciplinata dagli artt. 45 e 46 delle norme. Inoltre, questa porzione di tracciato rientra nell'ambito "33 - *Selva-Chiaiano*", disciplinato dall'art.162 delle norme.

Per quanto concerne il quadro dei vincoli, si evidenzia quanto segue:

- il tratto iniziale del tracciato su via Jannelli rientra per alcuni metri nel Piano Paesistico Agnano-Camaldoli (DM 6/11/1995) in zona PIR - Protezione integrale con restauro paesistico-ambientale;
- il tratto su via G. Salvatore rientra nel Parco Metropolitan delle Colline, approvato con DPGRC n. 392 del 14/7/2004, in zona C riserva controllata e pertanto risulta sottoposto alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- parte del tracciato su via De Amicis rientra nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.466 del 21.10.2015, nella carta del rischio da frana come R3 rischio da frana elevato;
- il tratto finale dell'attraversamento del II Policlinico e parte del tratto su via G. Salvatore rientra nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n. 466 del 21.10.2015, nella carta del rischio idraulico come R4 rischio idraulico molto elevato;
- alcune porzioni del tracciato rientrano nelle carte di rischio atteso e pericolosità elaborate nel 2004 per l'applicazione del PAI 2002: il tratto iniziale di via Jannelli in parte come R3 - rischio elevato (fattore di pericolosità da frana P1 - area a suscettibilità bassa all'innesco) e in piccola parte come R4 - rischio molto elevato (fattore di pericolosità da frana P3 - area a suscettibilità alta all'innesco); il tratto finale dell'attraversamento del II Policlinico e parte del tratto su via G. Salvatore in aree a suscettibilità di allagamento (fattore di pericolosità idraulica 2).

Conformità urbanistica

Preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare che la conformità urbanistica è subordinata anche al rispetto dell'art. 14 delle norme di attuazione della Variante che prevede la consultazione di "*tutti i soggetti che gestiscono la rete dei servizi e dei relativi impianti*"

Si ricorda, inoltre, che in relazione ai vincoli esistenti, la conformità urbanistica è subordinata al parere degli Enti competenti.

Sempre in via preliminare si evidenzia inoltre che il parere che segue si basa su quanto desumibile dai grafici a disposizione. Ove, dunque, la lettura del progetto, in tutto il suo sviluppo lineare, effettuata ad una scala più adeguata, evidenziasse un tracciato ricadente in sedimi (e quindi sottozone) diversi da quelli rilevabili dallo stato attuale dei grafici, risulterà indispensabile procedere a nuova verifica della conformità urbanistica.

In riferimento alle parti del tracciato ricadenti in sottozona Bb - *espansione recente*, l'art. 33 prevede al comma 2: "*Sono ammessi, ove compatibili con la disciplina delle trasformazioni relative ai singoli edifici, gli adeguamenti delle sedi stradali, le*

modificazioni dei tracciati su ferro, la realizzazione dei corridoi ecologici così come definiti nel successivo articolo 55, nonché la formazione di slarghi, zone di sosta pedonale, parcheggi e simili. Sono ammesse le trasformazioni del sistema dei sottoservizi, nonché le operazioni connesse agli adeguamenti previsti dalle vigenti normative di settore". L'intervento in sottozona Bb è quindi ammissibile in quanto rientrante tra le *"trasformazioni del sistema dei sottoservizi"*.

L'art. 55 delle norme disciplina la *sede stradale*, ovvero *"le superfici entro le quali sono consentiti interventi di ristrutturazione o di nuovo impianto delle infrastrutture per la mobilità"*, ivi comprese, ovviamente, le reti dei sottoservizi e quindi anche la rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

In riferimento alle parti del tracciato ricadenti in aree classificate in zona F - *parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale* si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla porzione di tracciato ricadente in sottozona Fe - *Strutture pubbliche o di uso collettivo*, di cui agli artt. 45 e 50 delle norme della Variante, va evidenziato che tale sottozona è destinata alle attrezzature di livello urbano e territoriale con ampie possibilità di ristrutturazione dell'esistente e di nuova costruzione secondo indici di tipo prestazionale e pertanto la realizzazione di impianti e sottoservizi risulta compatibile con la disciplina di zona.

Per le parti di tracciato ricadenti in sottozona Fa - *componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio destinate a parco territoriale*, Fa1 *Aree agricole* di cui agli artt. 45 e 46 delle norme della Variante occorre riferirsi a quanto statuito all'art. 39, comma 4, e in particolare alla previsione che *"è fatta salva altresì la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche e simili (...)"*. Trattandosi infatti della posa in opera su tratto stradale esistente di un sottoservizio interrato di sviluppo lineare modesto, esso è da considerarsi compatibile con la disciplina della Variante.

Relativamente alla porzione di tracciato ricadente in sottozona Fb - *Abitati nel parco*, va rilevato che tale sottozona individua le parti del territorio relative alle unità morfologiche *"connotate, nell'insieme, dalla prevalenza degli insediamenti rispetto allo stato naturale"* e che il tracciato proposto interessa una strada esistente (via G. Salvatore). Pertanto, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della del cavidotto interrato.

Per quanto concerne la disciplina dell'ambito n. 32 - *Camaldoli* e dell'ambito 33 - *Selva Chiaiano*, non sono rilevabili elementi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura interrata.

A completamento della lettura urbanistica occorre infine precisare che l'intero tracciato rientra, come risulta dalla tavola 12 - *vincoli geomorfologici*, in *area a bassa instabilità* a meno di una piccola porzione ricadente in *area stabile*.

L'art. 24 (Norme sismiche e di difesa del suolo) delle norme di attuazione della Variante al Prg prevede al comma 2, con riferimento alla tavola 12 (vincoli geomorfologici): *"Le indagini geognostiche riportate nella relazione geologica prevista dalla Lr 7 gennaio 1983 n. 9 e dal DM LL. PP. 11 marzo 1988 e riferite alle opere interrate e fuori terra, da realizzare nelle zone a instabilità bassa ovvero stabile, devono documentare la consistenza del sottosuolo, la presenza di cavità, di piani di scivolamento, di materiali di riporto. L'indagine deve riguardare un'area circostante l'intervento dimensionalmente significativa e comunque non inferiore a 50 metri intorno il suo perimetro. Vanno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo delle opere una volta realizzate. Le indagini e il progetto devono tenere conto della presenza di corpi idrici (pozzi, falde acquifere, vasche di accumulo, canali), formulando previsioni dettagliate per le loro tutela e gli scenari di eventuale interferenza e degli effetti determinati dalla realizzazione delle opere previste"*.

Pertanto, andranno ottemperate le previsioni di tale articolo per le aree stabili su tutto il tracciato.

Si evidenzia, infine, che a seguito della realizzazione dell'elettrodotto, verrà istituita una fascia di rispetto individuata sulla base del DPCM 8/7/2003. Ai sensi della Legge 22/2/2001 n. 36, art. 4, comma 1 lettera h) *"all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"*.

Si chiede pertanto che i perimetri geolocalizzati relativi alla fascia di rispetto

dell'elettrodotto come approvato e le eventuali variazioni del tracciato vengano trasmesse allo scrivente servizio al fine dell'inserimento nel Sistema Informativo Territoriale del Comune di Napoli.

Tutto ciò premesso, l'intervento relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui in oggetto, risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente subordinatamente all'espressione degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti.

L'istruttore direttivo
arch. Alessandro De Cicco

Handwritten signature of Alessandro De Cicco in black ink.

Il dirigente
arch. Andrea Ceudech

Handwritten signature of Andrea Ceudech in black ink.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

*Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*



**MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Dipartimento per l'Energia
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza
Div. IV Infrastrutture energetiche
PEC: dgis.div04@pec.mase.gov.it

2.3

**MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Dipartimento Sviluppo Sostenibile
D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV
Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
PEC: va-4@mase.gov.it

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Funzione Autorizzazioni e Concertazione
Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma
PEC: autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei". Intervento nel comune di Napoli, provincia di Napoli, Regione Campania. Posizione n. **EL-519**

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, verificata l'aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si esprime, per gli aspetti di competenza dello scrivente ufficio, assenso alla relativa autorizzazione

Il Direttore dell'Ufficio 4
Dott. Pasquale Rossi.

Referente
Dr.ssa F.Ena



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari
Divisione V- Regolamentazione delle infrastrutture energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-519. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, si conferma, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nei pareri stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(MANNINO)

Documento sottoscritto con firma digitale



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
NAPOLI

"In impetu ignis numquam retrorsum"

Ufficio prevenzione incendi
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Pratica N. ° 135539

A Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Divisione IV infrastrutture energetiche
(is@pec.mite.gov.it)
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
(va@pec.mite.it)

A Terna Rete Italia Dip. Trasmissione Sud
(dipartimento-sud@pec.terna.it)

e.p.c. *Comune di Napoli*

OGGETTO: **Prevenzione incendi – Richiesta valutazione – Proc. EL-519** - Realizzazione del "potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei - variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/a alla CP Colli Aminei in comune di Napoli.

Con riferimento all'intervento in oggetto, vista la Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3300 del 06/03/2019, esaminata, ai soli fini della prevenzione incendi, la documentazione progettuale trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione del progetto prot. n. 7561 e 7572 del 14,02,2023, si esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla realizzazione dello stesso subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. La realizzazione delle opere e degli impianti sia effettuata in conformità a quanto descritto nel progetto stesso ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione;
2. Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non devono interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99. Pertanto, con riferimento a quest'ultime attività, laddove presenti, in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, sia confermato il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte dalle specifiche norme di prevenzione incendi;
3. Sia rispettato il Decreto direttoriale 29 maggio 2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti."

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
DONNARUMMA LUIGI

Il Comandante Provinciale
Dott. ing. ADRIANO DE ACUTIS



Comando Scuole A. M./3^a Regione Aerea
UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO
Sezione Servitù e Limitazioni

P.d.c.: Lgt. Castellaneta E. – Tel. 0805418622 (6702622)
Indirizzo postale: Lungomare Nazario Sauro 39 – 70121 Bari
PEI personale: eustacchio.castellaneta@aeronautica.difesa.it
PEI E.d.O.: aeroscuoleaeroregione3.utp@aeronautica.difesa.it
PEC: aeroscuoleaeroregione3@postcert.difesa.it

2.5

A M.A.S.E. - DIPARTIMENTO ENERGIA
D.G. Infrastrutture e Sicurezza – Divisione IV
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Pratica: I3B.22.411

ALLEGATI N.: //

OGGETTO: *Napoli (NA) - Proponente: Terna s.p.a. – Procedimento: autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies, del D.lgs. 239/03, alla costruzione ed all'esercizio del potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei – Pos. EL-519 – Parere favorevole.*

e, per conoscenza:

M.A.S.E. - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
D.G. Valutazioni Ambientali – Divisione IV
PRESIDENZA DEL CO.MI.PA. DELLA REGIONE CAMPANIA
c/o COMANDO LOGISTICO M.M. – Segreteria Particolare
TERNA S.P.A.

va@pec.mite.gov.it
= NAPOLI =
dipartimento-sud@pec.terna.it

Riferimento: fgl. prot. n. 24684 del 02.08.2022.

In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento di codesto Ministero, concernente il procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO f.f.
(Ten. Col. G.A.r.s. Alberto COPPOLA)



**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**

Ufficio Infrastrutture e Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD
P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

pr. di c.: Ass.te di Amm.ne GIUDETTI
☎ 73.22767 – 099.7753139

Allegati nr.

Al: PRESIDENTE CO.MI.PA REGIONE CAMPANIA (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4°REPARTO INFRASTRUTTURE E LOGISTICA (PEC)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Regolamentazione delle Infrastrutture Energetiche (PEC)

Argomento:

Progetto per la costruzione e l'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 Kv Arenella-Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n.46/A alla CP Colli Aminei". Intervento nel Comune di Napoli – TERNA EL 519 - Proponente: TERNA SPA.
Conferenza di Servizi decisoria

Posizione G 1 3 R3 NA (26) (da citare nella risposta)

Riferimenti:

- foglio n.19743 in data 15/03/2013 dello Stato Maggiore Difesa;
- foglio n.0024989 in data 28/03/2019 dello Stato Maggiore Marina;
- foglio n.0024684 in data 02/08/2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- foglio n.0000813 in data 06/09/2022 di Maritele Napoli;
- foglio n.0010655 in data 22/09/2022 di Marigenimil Taranto.

Questo Comando Marittimo, presa visione della pertinente documentazione tecnico/progettuale attraverso il *link* attivato dal Ministero, comunica che – per quanto di competenza ed in relazione ai soli interessi della Marina Militare – non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione delle opere in argomento.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Valter RUSSO

Documento firmato digitalmente

copia di cortesia

ELENCO INDIRIZZI

| | | |
|---|--|----------------------|
| A | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Energia D.G. infrastrutture e sicurezza Div. IV – Infrastrutture energetiche dgisseg.div05@pec.mise.gov.it | <u>ROMA</u> |
| | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dipartimento Sviluppo sostenibile – D.G. Valutazioni Ambientali Div. IV – Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti VA@pec.mite.gov.it | <u>ROMA</u> |
| | e, per conoscenza: | |
| | 10° REPARTO INFRASTRUTTURE | <u>NAPOLI</u> |
| | SOCIETA' TERNA RETE ITALIA S.p.a. Dipartimento SUD – Area Tecnica – realizzazione Locale Napoli dipartimento-sud@pec.terna.it | <u>NAPOLI</u> |
| | diramazione interna: | |
| | SM - Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi | <u>NAPOLI</u> |



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

e p.c. Alla Dir generale per il governo del territorio
U.O.D. 50 09 01

*Pianificazione territoriale – Pianificazione
paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio.
Urbanistica. Antiabusivismo*
dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Comune di Napoli
Area Ambiente
Servizi Controlli ambientali e attuazione PAES
autorizzazioni.paesaggistiche@pec.comune.napoli.it
controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

e p.c. Alla Società Terna s.p.a.
Gestione processi istituzionali
Autorizzazioni e Concertazione
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Risposta a nota n. **0024684** del **02.08.2022**
Rif. ns. prot. n. **10579-A** del **03.08.2022**

pervenuta il 02.08.2022

Oggetto: Comune di Napoli, V Municipalità, Arenella, VIII Municipalità, Chiaiano, via Gabriele Iannelli, via Domenico Montesano, via Sergio Pansini, via Tommaso De Amicis, parte della viabilità del 2° Policlinico di Napoli, via Gaetano Salvatore

Dati catastali: N.T.C. Fgl. 69, p.lla 106
N.T.C. Fgl. 50, p.lle 1065, 35
N.T.C. Fgl. 30, p.lle 1812, 1336

Richiesta per lavori di: Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.

Proprietà: Società Terna S.p.A.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt.5 e 6: dott.ssa Sonia Pomicino

Posizione n. EL-519

Conferenza di servizi decisoria semplificata

In riferimento all'oggetto:

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO l'art. 58 delle norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G. del Comune di Napoli;

VISTA l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui alla presente istanza presentata dalla Terna Rete



Italia s.p.a.;

VISTA la documentazione descrittiva delle opere realizzate consistenti in:

- la posa di un cavo interrato a 220kV, di lunghezza pari a circa 3400 m, attraverso le strade comunali di Via Gabriele Jannelli, Via Domenico Montesano, Via Sergio Pansini, Via Tommaso De Amicis, parte della viabilità interna del 2° Policlinico di Napoli (con accesso da Via T. De Amicis) e Via Gaetano Salvatore;
- la demolizione del tratto aereo in esercizio, di lunghezza pari a 2400 metri circa, con rimozione di n.9 sostegni esistenti nel tratto aereo interessato dalla variante in cavo interrato;

CONSIDERATO che l'area sulla quale insistono gli interventi *de quo* risulta assoggettata alla seguente vincolistica:

- D.M. del 25.01.1958 G.U. n. 30 del 07.02.1958 recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico *Camaldoli e adiacenze*;

- D.M. del 20.05.1967 G.U. n. 142 del 09.06.1967 recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico *Santa Maria ai Monte e San Rocco*;

- "Parco Regionale Metropolitano delle colline di Napoli" approvato ai sensi della L.R. n.17/2003 delibera della giunta regionale n° 855/2004, zona di "riserva generale B" *et* zona di "riserva controllata C":

PRESO ATTO che il presente progetto rientra al punto A.15 dell'*allegato A (INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA)* del D.PR. n. 31/2017, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*;

CONSIDERATA la richiesta di integrazioni prot. n. 11319-P del 30/08/2023;

ESAMINATO il Documento di valutazione archeologica, elaborato RUTAFX18132B2B2554127_00-Relazione Impatto Archeologico VIArch;

ESAMINATE le integrazioni trasmesse il 09/06/2023 e assunte al prot. 9135-A nella medesima data;

VALUTATO che le opere in oggetto interesseranno l'area nord-occidentale del territorio dell'antica *Neapolis*, interessato, soprattutto a partire dalla prima età imperiale romana, dalla presenza di ville rustiche e residenze extraurbane, di cui restano frammentarie ma significative testimonianze;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere sopraccitate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale, sono da ritenersi compatibili, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; con il vincolo di tutela monumentale che attualmente grava sull'immobile in argomento;

IL SOPRINTENDENTE

esprime parere favorevole in relazione alla fattibilità dell'opera in oggetto, non ritenendo di dover attivare le successive fasi previste dall'iter di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- **tutte le opere di scavo saranno effettuate in regime di assistenza archeologica** assicurata da un professionista archeologo ad oneri della committenza **il cui curriculum deve essere posto all'approvazione di questa Soprintendenza**;
- tempi e modalità delle opere di scavo dovranno essere concordati con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza, le cui indicazioni in fase d'opera dovranno essere puntualmente seguite;
- in caso di eventuali rinvenimenti la scrivente si riserva di imporre eventuali prescrizioni a tutela del patrimonio archeologico dello Stato;
- le pavimentazioni stradali dovranno essere ripristinate e perfetta regola d'arte.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

PEC: sabap-na@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-na@cultura.gov.it

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche sulla scorta di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento dei lavori di competenza di questa Soprintendenza, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività è fatto obbligo di dare, con congruo anticipo, comunicazione scritta a questo Ufficio dell'inizio dei lavori e del nominativo del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori, ad intervento concluso, ha l'obbligo dell'invio a questa Soprintendenza di una relazione sulla corretta esecuzione delle opere, in conformità alla autorizzazione rilasciata, corredata di idonea documentazione fotografica, e dell'invio di una relazione scientifica, a firma del professionista archeologo incaricato, corredata dell'opportuna documentazione grafica, fotografica e schedografica, i cui contenuti saranno concordati preventivamente con i Funzionari archeologi responsabili di zona.

Si rammenta, infine, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e pertanto non costituisce titolo abilitativo sul piano edilizio: la verifica degli interventi rispetto alla rispondenza alle norme edilizie, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, etc... è demandata agli Enti Territoriali competenti.

Non si restituiscono copie della documentazione presentata trattenendole agli atti di questo Ufficio, in quanto pervenute a mezzo di posta elettronica certificata.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sonia POMICINO



Il funzionario archeologo
dott.ssa Raffaella BOSSO



Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
arch. Rosalia D'Apice



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

PEC: sabap-na@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-na@cultura.gov.it



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

DIVISIONE XVII – ISPettorato Territoriale Campania

U.O. III – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – TELEFONIA

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia – D.G. Infrastrutture e Sicurezza
Div. IV – Infrastrutture Energetiche
Via Molise, 2 – 00187 Roma
Pec: dqisseg.div05@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile – D.G. Valutazioni Ambiente
Div. IV – Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti
Viale Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma
Pec: VA@pec.mite.gov.it

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A
Dipartimento Trasmissione Sud – Area Tecnica – Realizzazione Locale Napoli
Pec: dipartimento-sud@pec.terna.it
mail: salvatore.savino@terna.it

Pratica: IT/IE/CG/SS/3/2023/ (Da citare nell'oggetto dell'eventuale risposta)
Fascicolo: 58855 (visione degli atti I.T. Campania – U.O. III – Piano V)
Allegati: Dichiarazione d'impegno Terna Rete Italia
Oggetto: Realizzazione del "potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei – variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/a alla CP Colli Aminei in comune di Napoli. (EL-519)
Rilascio parere favorevole all'avvio della costruzione

Esaminata la documentazione di progetto messa a disposizione dalla società Terna Rete Italia con nota prot.0168675 del 29.08.2023 e con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno con la quale la stessa Società si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, con la presente si rilascia il

PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE

per la realizzazione di quanto richiesto. Lo scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Terna Rete Italia il progetto esecutivo delle opere al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Terna Rete Italia, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Società il conclusivo Nulla Osta definitivo.

Si fa presente che per le attività di istruttoria nonché di vigilanza e controllo, per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di elettrodotti, previste ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 259/03 sono dovuti i compensi calcolati ai sensi dell'Art. 4 del citato D.M.

Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.

Responsabile del Procedimento:
F.T. Salvatore Scognamiglio

Il responsabile U.O. III
F.T. Ernesto Cav. Villante

La Dirigente
(dr.ssa Carmela Cucca)

(05/12/2023)



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

2.10

Al Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Energia - D.G. infrastrutture e sicurezza
Div. IV – Infrastrutture energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo sostenibile - D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Elettrodotti
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Programmazione Strategica,
i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione e i progetti internazionali – Divisione III
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Alla Regione Campania - D.G. Sviluppo Economico
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico
uod.500203@pec.regione.campania.it

Al Comune di Napoli
Area Urbanistica
Servizio Pianificazione urbanistica generale e Beni Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Alla Società Terna Rete Italia spa
Dipartimento Sud – Area tecnica
dipartimento-sud@pec.terna.it

Oggetto: n. EL–519 Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n. 290/2003 e s.m.i. Progetto: Costruzione ed esercizio del “Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei”. Intervento nel Comune di Napoli. **Valutazioni.**

Premesso che:

- con nota prot. n. 15054 del 29/08/22, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al RU n. 106787, è stato comunicato l'avvio del procedimento con indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, nell'ambito del procedimento unico previsto per la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale;
-



- gli elaborati progettuali presentati da Terna Rete Italia S.p.A. sono stati resi disponibili dal MiTE al seguente link:
<https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/XSn1HrDXecEouWf>
- l'art. 1-sexies del D.L. 239/2003, convertito dalla L. 290/2003 prevede un'autorizzazione unica della Direzione Generale Infrastrutture di concerto con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica;
- tale autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'accertamento della conformità urbanistica delle opere viene compiuto nel corso del procedimento unico ed è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (MIMS);
- il Comune di Napoli esprime parere motivato ai fini della verifica della conformità urbanistica delle opere previste, già comunicato con nota PG/2022/660215 del 13/09/2022.

Rilevato che:

- come risulta dalla documentazione progettuale, l'intervento prevede le seguenti opere:
 1. posa di un cavo interrato a 220kV, di lunghezza pari a circa 3400m, attraverso le strade comunali di Via Gabriele Jannelli, Via Domenico Montesano, Via Sergio Pansini, Via Tommaso De Amicis, parte della viabilità interna del 2° Policlinico di Napoli (con accesso da Via T. De Amicis) e Via Gaetano Salvatore;
 2. demolizione del tratto aereo in esercizio, di lunghezza pari a 2400 metri circa, con rimozione di n. 9 sostegni esistenti nel tratto aereo interessato dalla variante in cavo interrato.

Il nuovo elettrodotto interrato sarà costituito da *“una terna composta da tre cavi unipolari realizzati con conduttore in alluminio o rame”*, di sezione indicativa di circa 2.000 mm, *“isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. I cavi saranno interrati e installati normalmente in una trincea della profondità di 1,60 m; nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche per trasmissione dati”*;
- come dichiarato dal Responsabile del procedimento del MiTE le opere in progetto non saranno assoggettate ad alcuna procedura di verifica ambientale, giusto parere DVA_2022.0064981 rilasciato in data 24 maggio 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica, D.G. Valutazioni Ambientali –Div.V – Procedure di Valutazione VIA e VAS.

Visto:

- il Regolamento Regionale n. 5/2011 in materia di Governo del Territorio ed in particolare l'art. 3 comma 4 che affida all'Amministrazione provinciale (ora Città Metropolitana di Napoli) l'espressione della dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra comunale nei procedimenti di formazione ed approvazione dei piani comunali e loro varianti per il coordinamento dell'attività pianificatoria dei Comuni;
- la Delibera del Sindaco Metropolitano n. 25/2016 integrata e modificata dalla Delibera Sindacale n. 75/2016 di adozione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento, con valenza di linee strategiche, costituente riferimento per i pareri di competenza.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

Considerato che:

- le opere previste per la sostituzione del tratto aereo tra “Arenella” e “Colli Aminei” nel Comune di Napoli con collegamento in cavo interrato a 220 kV ricadono nella tavola P.06.3 - *Disciplina del Territorio* della proposta di PTC;
- l'adeguamento della rete esistente configura un intervento di tipo infrastrutturale;
- l'art. 4 comma 3 delle Norme d'Attuazione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento tra le salvaguardie territoriali prevede la ricognizione ed il recepimento delle infrastrutture a rete ed in particolare recita: *“Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle reti e/o agli impianti tecnologici, in particolare:*
 - a) *le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio dell'elettrodotto stesso, ai sensi del DPCM del 23 aprile 1992, sulla base delle caratteristiche e della localizzazione degli impianti fornite dai gestori o, in mancanza di tali informazioni, secondo criteri precauzionali e sulla base di localizzazioni effettuate dai comuni”.*

Atteso che:

- resta impregiudicata la specifica competenza del Comune di Napoli sotto il profilo urbanistico per le competenze individuate dal Regolamento Regionale n. 5/2011 in materia di Governo del Territorio e per il parere motivato ai fini della verifica di conformità urbanistica di cui al D.L. n. 239/2003 reso con nota PG/2022/660215 del 13/09/2022 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente RU n. 113003;
- in detto parere il competente Servizio pianificazione urbanistica del Comune di Napoli ha precisato che: *“Si evidenzia, infine, che a seguito della realizzazione dell'elettrodotto, verrà istituita una fascia di rispetto individuata sulla base del DPCM 8/7/2003. Ai sensi della Legge 22/2/2001 n. 36, art. 4, comma 1 lettera h) “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.*

Per tutto quanto sopra **si ritiene che**, allo stato degli atti, per il progetto n. **EL-519** *“Costruzione ed esercizio del “Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei” nel Comune di Napoli*, considerata la conformità del progetto allo strumento urbanistico, non sussistano i presupposti per la dichiarazione di coerenza di competenza della scrivente Direzione e l'inquadramento dello stesso nella proposta di PTC sia da considerarsi quale adeguamento alle normative vigenti in materia di realizzazione e trasporto al fine di garantire condizioni di sicurezza ed assicurare le relative fasce di rispetto.

Il funzionario P.O.
arch. Claudia Morelli

Il Coordinatore dell'Area
ing Pasquale Gaudino

documento firmato digitalmente

Referente: Claudia Morelli
Tel.: 081.7949700
E-mail: clmorelli@cittametropolitana.na.it



Spett.le MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
Divisione IV – infrastrutture energetiche
Via Molise, 2 – 00187 Roma
c.a. RUP dott.ssa Elisabetta D'Agostino
beta.dagostino@mise.gov.it
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA
Dipartimento Energia
D.G. INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
Divisione IV – infrastrutture energetiche
IS@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Sviluppo sostenibile – D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione
da radiazioni ionizzanti
Viale C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: VA@pec.mite.gov.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Rete di Trasmissione Nazionale
Dipartimento Trasmissione Sud
PEC: dipartimento-sud@pec.terna.it

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del "Potenziamento del collegamento 220 kv Arenella – Colli Aminei, con variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n.46/A alla CP Colli Aminei". Intervento nel Comune di Napoli, provincia di Napoli, Regione Campania.
Comunicazione di avvio procedimento e Indizione della Conferenza di servizi semplificata
PARERE FAVOREVOLE con Prescrizioni/Osservazioni/Determinazioni di competenza di ABC Napoli AS

Facendo seguito alla nota della Società Terna Rete Italia S.p.A. prot. n°9885 del 02/03/2023 e alla nota della scrivente Società ABC Napoli as prot. 0054298 del 17/10/2022, nell'attesa di ricevere il progetto esecutivo parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni che la Società Terna Rete Italia si impegna ad accettare:

1. sottoporre ad ABC Napoli as, per approvazione, le soluzioni progettuali che verranno elaborate per risolvere le interferenze con la rete idrica e fognaria presenti nelle strade oggetto dei lavori;

2. ad effettuare durante la redazione del progetto esecutivo, indagini in campo (georadar , scavi, etc...) per verificare l'esatta posizione piano altimetrica delle reti dei sotto servizi gestiti da Abc;
3. Al rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dalle norme in materia (Norma CEI 11/17 – 6.3.1 Incroci tra cavi di energia e tubazioni metalliche) ed ove possibile aumentare le distanze minime previste dalla norma così da aumentare il coefficiente di sicurezza;
4. Verificare che il campo magnetico indotto dall'elettrodotto non interferisca con le reti gestite da Abc;
5. Ad adottare tutte le cautele in fase di progettazione ed esecuzione per prevenire il verificarsi di danni alle Ns. reti, esonerando codesta società da responsabilità per danni accidentali arrecati in detta fase;
6. A comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori.

Distinti saluti.

Progettazione e Metrologia

Ing. Massimo Aruta



PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

Ing. Andrea Simonelli



DT/PP/PM

Ing. Vittorio Capuano





NAPOLI, 01-09-2022

POLO NAPOLI - PL

Protocollo: 22244DEF0100

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
D.G. infrastrutture e sicurezza
Div.IV - infrastrutture Energetiche
Via Molise, 2 -00187 Roma
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Div IV - inquinamento acustico
Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA
PEC: VA@pec.mite.gov.it

Referente TERNA
 c.a. Salvatore Savino
 PEC: dipartimento-sud@pec.terna.it
 salvatore.savino@terna.it

**Oggetto: POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO 220 KV
 ARENELLA - COLLI AMINEI COMUNE DI NAPOLI - CONFERENZA
 DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA -PROCEDIMENTO N. EL-
 519 - NULLA OSTA**

Per quanto di competenza, nulla osta da parte della scrivente, alla realizzazione delle opere in oggetto.

Vista la complessità dell'opera è opportuno che eventuali interferenze siano preventivamente e puntualmente valutate sia tecnicamente che economicamente.

A supporto alleghiamo stralcio planimetrico della zona interessata con indicate le condotte gas presenti, e le linee guida tecnico-operative generali di riferimento per l'esecuzione delle opere.

La ns Unità Tecnica di via Brin 12, 80142 Napoli, resta a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti

ITALGAS RETI S.p.A.
POLO NAPOLI
Unità Tecnica Napoli Nord
Il Responsabile Luigi F. PISANO