



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI
Divisione II – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Oggetto: affidamento del servizio di revisione e sostituzione dell'estinguente, per N. 326 estintori a Polvere da kg.6, come previsto dalla normativa UNI 9994-1 al punto 4.6, per le sedi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio sono quelli di via Colombo, 44 e via Bavastro, 174.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio in uso agli edifici ministeriali. Gli estintori da revisionare sono N. 326 estintori a polvere da kg.6.

LE PRESTAZIONI DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE ENTRO IL TERMINE DI 5 (CINQUE) GIORNI DALLA DATA DELL'ORDINE.

REVISIONE/RICARICA

Le operazioni di revisione, sono atte a verificare e rendere perfettamente efficienti gli estintori, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;
- verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovra pressioni con altri nuovi;
- sostituzione dell'agente estinguente;
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza; - ogni altra operazione prevista dalle vigenti normative.

SOPRALLUOGHI

Prima della presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici interessati, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere svolte le prestazioni.

Modalità di richiesta e termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo, sono meglio specificati all'interno della Richiesta di Offerta di cui il presente capitolato costituisce parte integrante.

RESPONSABILE E REPERIBILITÀ

Il fornitore dovrà indicare un Responsabile il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che assicurerà la reperibilità dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nei giorni lavorativi compresi fra il lunedì ed il venerdì.