



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI
Divisione II – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Oggetto: affidamento delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 nel rispetto delle normative vigenti, degli impianti elettrici presso l'edificio in uso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ubicato in via Sallustiana, 53 Roma.

LE PRESTAZIONI DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE ENTRO IL TERMINE DI 10 (DIECI) GIORNI DALLA DATA DELL'ORDINE.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 nel rispetto delle normative vigenti, degli impianti elettrici dell'immobile in uso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ubicato in via Sallustiana, 53 Roma. Le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto nella NORMA CEI 0-14 e successive modifiche e integrazioni. L'aggiudicatario dell'appalto si obbliga ad:

- 1) organizzare la verifica concordando la data e l'ora con il referente di sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sarà cura del referente di sede garantire l'assistenza e l'accesso ai locali relativi all'impianto da sottoporre a verifica. Sarà cura del referente di sede fare presenziare alla verifica un tecnico della ditta di manutenzione degli impianti elettrici nel caso in cui tale presenza sia richiesta per iscritto dall'appaltatore con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data concordata per la verifica stessa;
- 2) in caso di verifica con esito positivo l'appaltatore dovrà: • redigere apposito verbale della verifica periodica effettuata • rapporto tecnico di verifica • check-list compilata con le operazioni di misurazione eseguite come previsto dalle vigenti norme CEI.
- 3) in caso di verifica con esito negativo dovrà essere eseguita la successiva verifica straordinaria agli stessi patti e condizioni di cui alla verifica periodica ed oltre al verbale dovrà essere trasmessa una relazione illustrativa delle mancanze riscontrate.

NUMERO	TIPOLOGIA UFFICIO	INDIRIZZO IMMOBILE	CAP	COMUNE	PROV	POTENZA COMPLESSIVA IMPEGNATA	FORNITURA
1	Uffici Sede ministeriale	Via sallustiana, 53	00187	Roma	RM	320 Kw	BT

SOPRALLUOGHI

Prima della presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici interessati, potranno effettuare un sopralluogo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere svolte le prestazioni.

Modalità di richiesta e termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo, sono meglio specificati all'interno della Richiesta di Offerta di cui il presente capitolato costituisce parte integrante.

RESPONSABILE E REPERIBILITÀ

Il fornitore dovrà indicare un Responsabile il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che assicurerà la reperibilità dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nei giorni lavorativi compresi fra il lunedì ed il venerdì.